Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 72 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9971.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 72
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207206-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207206 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,327 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=98,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=34,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	132,51	117,31	15,20	65,64	48,10	17,54	7,00	5,00	2,06	15,20	-	-	16,54	-	16,54	-	65,54	-	1,00			3,06
24.09.16	24,00	-	131,38	116,10	15,28	64,71	46,69	18,02	7,00	5,00	2,09	15,28	-	-	16,61	-	16,61	-	64,64	-	0,99			3,08
25.09.16	24,00	-	136,50	117,63	18,87	65,46	47,55	17,91	7,00	5,00	2,11	18,87	-	-	20,37	-	20,37	-	65,39	-	1,23			3,35
26.09.16	24,00	-	129,08	112,42	16,66	63,94	46,41	17,53	7,00	5,00	1,97	16,66	-	-	17,98	-	17,98	-	63,86	-	1,06			3,04
27.09.16	24,00	-	129,23	112,95	16,28	63,60	46,62	16,98	7,00	5,00	1,92	16,28	-	-	17,49	-	17,49	-	63,51	-	1,03			2,96
28.09.16	24,00	-	131,41	114,33	17,08	62,85	45,67	17,18	7,00	5,00	1,97	17,08	-	-	18,34	-	18,34	-	62,72	-	1,07			3,04
29.09.16	24,00	-	140,75	123,90	16,85	64,50	46,93	17,57	7,00	5,00	2,18	16,85	-	-	18,26	-	18,26	-	64,39	-	1,08			3,27
30.09.16	24,00	-	142,74	128,42	14,32	67,23	48,89	18,34	7,00	5,00	2,36	14,32	-	-	15,86	-	15,86	-	67,15	-	0,96			3,32
01.10.16	24,00	-	142,70	127,69	15,01	66,02	48,11	17,91	7,00	5,00	2,29	15,01	-	-	16,45	-	16,45	-	65,96	-	0,99			3,28
02.10.16	24,00	-	142,02	125,98	16,04	66,08	47,64	18,44	7,00	5,00	2,33	16,04	-	-	17,49	-	17,49	-	66,01	-	1,06			3,39
03.10.16	24,00	-	140,17	125,23	14,94	66,45	47,61	18,84	7,00	5,00	2,36	14,94	-	-	16,40	-	16,40	-	66,37	-	0,99			3,36
04.10.16	24,00	-	146,56	129,72	16,84	65,03	46,26	18,77	7,00	5,00	2,44	16,84	-	-	18,44	-	18,44	-	64,97	-	1,09			3,54
05.10.16	24,00	-	115,31	95,53	19,78	59,31	41,00	18,31	7,00	5,00	1,77	19,78	-	-	20,91	-	20,91	-	58,36	-	1,15			2,93
06.10.16	24,00	-	119,17	99,43	19,74	57,86	39,10	18,76	7,00	5,00	1,89	19,74	-	-	20,86	-	20,86	-	56,78	-	1,12			3,01
07.10.16	24,00	-	147,31	129,10	18,21	64,50	45,09	19,41	7,00	5,00	2,51	18,21	-	-	19,80	-	19,80	-	64,45	-	1,17			3,68
08.10.16	24,00	-	146,83	128,46	18,37	62,77	43,67	19,10	7,00	5,00	2,46	18,37	-	-	19,87	-	19,87	-	62,71	-	1,15			3,61
09.10.16	24,00	-	149,67	129,32	20,35	64,48	44,53	19,95	7,00	5,00	2,58	20,35	-	-	22,03	-	22,03	-	64,40	-	1,31			3,90
10.10.16	24,00	-	147,84	130,25	17,59	65,25	44,34	20,91	7,00	5,00	2,73	17,59	-	-	19,28	-	19,28	-	65,18	-	1,15			3,88
11.10.16	24,00	-	150,36	132,64	17,72	66,26	44,31	21,95	7,00	5,00	2,91	17,72	-	-	19,51	-	19,51	-	66,12	-	1,17			4,09
12.10.16	24,00	-	153,55	135,48	18,07	66,21	44,69	21,52	7,00	5,00	2,92	18,07	-	-	19,92	-	19,92	-	66,19	-	1,20			4,11
13.10.16	24,00	-	152,32	135,40	16,92	66,43	44,51	21,92	7,00	5,00	2,97	16,92	-	-	18,84	-	18,84	-	66,38	-	1,12			4,09
14.10.16	24,00	-	155,22	137,67	17,55	66,78	44,94	21,84	7,00	5,00	3,01	17,55	-	-	19,36	-	19,36	-	66,71	-	1,17			4,19
15.10.16	24,00	-	156,55	137,85	18,70	66,37	44,82	21,55	7,00	5,00	2,98	18,70	-	-	20,57	-	20,57	-	66,29	-	1,24			4,22
16.10.16	24,00	-	155,96	135,86	20,10	66,89	45,04	21,85	7,00	5,00	2,97	20,10	-	-	21,99	-	21,99	-	66,83	-	1,34			4,32
17.10.16	24,00	-	153,85	136,78	17,07	66,61	44,88	21,73	7,00	5,00	2,97	17,07	-	-	18,93	-	18,93	-	66,53	-	1,14			4,11
18.10.16	24,00	-	152,75	135,73	17,02	66,56	44,52	22,04	7,00	5,00	3,00	17,02	-	-	18,93	-	18,93	-	66,49	-	1,13			4,13
19.10.16	24,00	-	152,43	134,28	18,15	67,95	44,42	23,53	7,00	5,00	3,16	18,15	-	-	20,14	-	20,14	-	67,79	-	1,23			4,40
20.10.16	24,00	-	150,67	134,64	16,03	70,35	45,49	24,86	7,00	5,00	3,35	16,03	-	-	18,13	-	18,13	-	70,23	-	1,13			4,48
21.10.16	24,00	-	150,65	133,73	16,92	72,44	46,46	25,98	7,00	5,00	3,48	16,92	-	-	19,12	-	19,12	-	72,29	-	1,22			4,70
22.10.16	24,00	-	150,58	133,48	17,10	74,10	47,35	26,75	7,00	5,00	3,57	17,10	-	-	19,43	-	19,43	-	74,01	-	1,27			4,84
Среднее	24,00	-	143,54	126,24	17,29	65,75	45,52	20,23	7,00	5,00	2,58	17,29	-	-	18,93	-	18,93	-	65,61	-	1,13	-	-	3,71
Итого	720,00		4306,07	3787,31	518,76						77,34	518,76	0,00	0,00	567,85	0,00	567,85	0,00			33,98	0,00	0,00	111,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 02:00	69856,86	61034,90	35701,21	-	36584,03	-	1535,96	-	-
	23.10.16 02:00	74163,72	64822,74	35701,21	-	36584,03	-	1647,37	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = -4,89 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **106,43** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **567,85** куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«25» ОКТ 2016 г.
печать энергосбыта