Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 73 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 73
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208340-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208340 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,58

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	40,75	32,18	8,57	57,90	47,08	10,82	7,00	5,00	0,28	9,77	-	-	9,94	-	9,94	-	58,19	-	0,57			0,85
24.09.16	24,00	-	39,97	26,58	13,39	60,33	34,66	25,67	7,00	5,00	0,65	13,93	-	-	14,17	-	14,17	-	60,33	-	0,84			1,49
25.09.16	24,00	-	37,62	26,26	11,36	59,95	30,19	29,76	7,00	5,00	0,74	12,05	-	-	12,24	-	12,24	-	60,21	-	0,73			1,46
26.09.16	24,00	-	36,99	27,04	9,95	59,66	30,23	29,43	7,00	5,00	0,78	10,45	-	-	10,62	-	10,62	-	58,87	-	0,62			1,39
27.09.16	24,00	-	40,43	30,78	9,65	60,21	31,29	28,92	7,00	5,00	0,87	9,99	-	-	10,16	-	10,16	-	60,64	-	0,61			1,47
28.09.16	24,00	-	43,58	33,75	9,83	61,61	32,80	28,81	7,00	5,00	0,97	10,01	-	-	10,20	-	10,20	-	61,36	-	0,61			1,58
29.09.16	24,00	-	37,99	29,57	8,42	61,20	32,37	28,83	7,00	5,00	0,82	8,95	-	-	9,10	-	9,10	-	61,52	-	0,55			1,37
30.09.16	24,00	-	25,43	16,02	9,41	64,49	27,56	36,93	7,00	5,00	0,55	10,21	-	-	10,40	-	10,40	-	63,58	-	0,65			1,20
01.10.16	24,00	-	25,41	17,04	8,37	64,78	27,24	37,54	7,00	5,00	0,61	8,86	-	-	9,04	-	9,04	-	64,15	-	0,57			1,18
02.10.16	24,00	-	25,99	15,34	10,65	65,21	27,81	37,40	7,00	5,00	0,48	12,30	-	-	12,52	-	12,52	-	63,53	-	0,78			1,27
03.10.16	24,00	-	25,43	16,75	8,68	64,86	27,88	36,98	7,00	5,00	0,53	10,38	-	-	10,60	-	10,60	-	63,54	-	0,66			1,18
04.10.16	24,00	-	30,45	18,70	11,75	65,59	27,34	38,25	7,00	5,00	0,67	12,57	-	-	12,84	-	12,84	-	65,05	-	0,82			1,49
05.10.16	24,00	-	33,06	22,50	10,56	65,31	28,75	36,56	7,00	5,00	0,79	11,16	-	-	11,37	-	11,37	-	65,22	-	0,73			1,51
06.10.16	24,00	-	32,34	22,60	9,74	66,41	28,65	37,76	7,00	5,00	0,82	10,30	-	-	10,52	-	10,52	-	65,93	-	0,68			1,50
07.10.16	24,00	-	32,39	21,73	10,66	65,45	28,54	36,91	7,00	5,00	0,75	11,47	-	-	11,70	-	11,70	-	65,22	-	0,75			1,50
08.10.16	24,00	-	32,59	22,35	10,24	64,67	28,25	36,42	7,00	5,00	0,77	10,98	-	-	11,19	-	11,19	-	64,25	-	0,71			1,48
09.10.16	24,00	-	32,84	20,27	12,57	64,65	27,92	36,73	7,00	5,00	0,68	13,56	-	-	13,80	-	13,80	-	64,40	-	0,87			1,56
10.10.16	24,00	-	32,50	21,76	10,74	65,25	27,84	37,41	7,00	5,00	0,75	11,88	-	-	12,11	-	12,11	-	64,77	-	0,77			1,52
11.10.16	24,00	-	32,12	21,92	10,20	66,29	27,82	38,47	7,00	5,00	0,81	10,88	-	-	11,12	-	11,12	-	65,74	-	0,71			1,52
12.10.16	24,00	-	32,53	23,49	9,04	65,93	27,91	38,02	7,00	5,00	0,87	9,53	-	-	9,72	-	9,72	-	65,47	-	0,63			1,49
13.10.16	24,00	-	32,54	21,73	10,81	64,66	27,47	37,19	7,00	5,00	0,75	11,93	-	-	12,15	-	12,15	-	63,67	-	0,76			1,51
14.10.16	24,00	-	56,42	44,96	11,46	65,34	35,25	30,09	7,00	5,00	1,31	12,11	-	-	12,36	-	12,36	-	65,16	-	0,79			2,10
15.10.16	24,00	-	77,59	66,01	11,58	64,75	39,14	25,61	7,00	5,00	1,64	12,33	-	-	12,57	-	12,57	-	64,65	-	0,80			2,44
16.10.16	24,00	-	77,06	65,96	11,10	64,96	39,51	25,45	7,00	5,00	1,63	11,83	-	-	12,05	-	12,05	-	65,03	-	0,77			2,40
17.10.16	24,00	-	75,97	65,91	10,06	65,14	39,71	25,43	7,00	5,00	1,63	10,77	-	-	10,98	-	10,98	-	65,04	-	0,70			2,33
18.10.16	24,00	-	75,21	65,50	9,71	64,67	39,37	25,30	7,00	5,00	1,61	10,51	-	-	10,73	-	10,73	-	64,50	-	0,68			2,29
19.10.16	24,00	-	74,84	65,05	9,79	64,93	39,19	25,74	7,00	5,00	1,63	10,54	-	-	10,75	-	10,75	-	65,06	-	0,69			2,31
20.10.16	24,00	-	74,22	65,77	8,45	67,16	39,94	27,22	7,00	5,00	1,74	9,16	-	-	9,35	-	9,35	-	67,34	-	0,62			2,36
21.10.16	24,00	-	77,38	66,19	11,19	70,36	41,31	29,05	7,00	5,00	1,86	12,03	-	-	12,30	-	12,30	-	70,76	-	0,85			2,71
22.10.16	24,00	-	47,09	38,22	8,87	66,73	41,97	24,76	7,00	5,00	0,78	15,38	-	-	15,54	-	15,54	-	49,67	-	0,76			1,54
Среднее	24,00	-	44,62	34,40	10,23	64,28	32,83	31,45	7,00	5,00	0,96	11,19	-	-	11,40	-	11,40	-	63,43	-	0,71	-	-	1,67
Итого	720,00		1338,73	1031,93	306,80						28,73	335,82	0,00	0,00	342,14	0,00	342,14	0,00			21,25	0,00	0,00	49,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	19.04.15 13:00	22107,92	18109,42	4311,89	-	4394,10	-	1226,67	-	
	19.04.15 13:00	22107,92	18109,42	4311,89	-	4394,10	-	1226,67	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,58 °C = -3,22 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **46,76** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **342,14** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
подпись представителя абонента
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
печать энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«_____» 25 ОКТ 2016 г.