Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9972.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 74 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 74 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207222-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207222 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 9,43

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: ТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1322
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0601
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.09.16 | 24,00 | - | 98,35 | 78,98 | 19,37 | 65,55 | 41,71 | 23,84 | 7,00 | 5,00 | 1,89 | 19,37 | - | - | 20,62 | - | 20,62 | - | 65,38 | - | 1,27 | | | 3,16 |
| 24.09.16 | 24,00 | - | 97,55 | 77,67 | 19,88 | 64,65 | 41,09 | 23,56 | 7,00 | 5,00 | 1,84 | 19,88 | - | - | 21,06 | - | 21,06 | - | 64,51 | - | 1,28 | | | 3,12 |
| 25.09.16 | 24,00 | - | 99,74 | 78,83 | 20,91 | 65,40 | 41,77 | 23,63 | 7,00 | 5,00 | 1,87 | 20,91 | - | - | 22,16 | - | 22,16 | - | 65,27 | - | 1,36 | | | 3,23 |
| 26.09.16 | 24,00 | - | 94,46 | 75,37 | 19,09 | 63,86 | 40,78 | 23,08 | 7,00 | 5,00 | 1,74 | 19,09 | - | - | 20,26 | - | 20,26 | - | 63,67 | - | 1,22 | | | 2,96 |
| 27.09.16 | 24,00 | - | 93,93 | 75,80 | 18,13 | 63,54 | 40,95 | 22,59 | 7,00 | 5,00 | 1,72 | 18,13 | - | - | 19,29 | - | 19,29 | - | 63,48 | - | 1,15 | | | 2,87 |
| 28.09.16 | 24,00 | - | 95,50 | 77,09 | 18,41 | 62,80 | 40,28 | 22,52 | 7,00 | 5,00 | 1,74 | 18,41 | - | - | 19,60 | - | 19,60 | - | 62,77 | - | 1,16 | | | 2,89 |
| 29.09.16 | 24,00 | - | 101,42 | 83,85 | 17,57 | 64,47 | 41,74 | 22,73 | 7,00 | 5,00 | 1,91 | 17,57 | - | - | 18,78 | - | 18,78 | - | 64,46 | - | 1,13 | | | 3,04 |
| 30.09.16 | 24,00 | - | 104,40 | 87,43 | 16,97 | 67,17 | 43,87 | 23,30 | 7,00 | 5,00 | 2,04 | 16,97 | - | - | 18,42 | - | 18,42 | - | 67,03 | - | 1,14 | | | 3,18 |
| 01.10.16 | 24,00 | - | 105,89 | 86,94 | 18,95 | 65,95 | 42,98 | 22,97 | 7,00 | 5,00 | 2,00 | 18,95 | - | - | 20,35 | - | 20,35 | - | 65,79 | - | 1,25 | | | 3,25 |
| 02.10.16 | 24,00 | - | 106,27 | 86,14 | 20,13 | 66,03 | 42,24 | 23,79 | 7,00 | 5,00 | 2,05 | 20,13 | - | - | 21,54 | - | 21,54 | - | 65,92 | - | 1,33 | | | 3,38 |
| 03.10.16 | 24,00 | - | 105,30 | 87,24 | 18,06 | 66,39 | 42,28 | 24,11 | 7,00 | 5,00 | 2,11 | 18,06 | - | - | 19,50 | - | 19,50 | - | 66,27 | - | 1,20 | | | 3,31 |
| 04.10.16 | 24,00 | - | 112,77 | 92,89 | 19,88 | 64,95 | 41,85 | 23,10 | 7,00 | 5,00 | 2,15 | 19,88 | - | - | 21,25 | - | 21,25 | - | 64,84 | - | 1,29 | | | 3,44 |
| 05.10.16 | 24,00 | - | 88,64 | 68,15 | 20,49 | 59,22 | 37,85 | 21,37 | 7,00 | 5,00 | 1,48 | 20,49 | - | - | 21,44 | - | 21,44 | - | 58,15 | - | 1,19 | | | 2,67 |
| 06.10.16 | 24,00 | - | 92,27 | 69,33 | 22,94 | 58,05 | 35,30 | 22,75 | 7,00 | 5,00 | 1,58 | 22,94 | - | - | 23,96 | - | 23,96 | - | 58,10 | - | 1,33 | | | 2,91 |
| 07.10.16 | 24,00 | - | 114,45 | 94,42 | 20,03 | 64,39 | 41,27 | 23,12 | 7,00 | 5,00 | 2,19 | 20,03 | - | - | 21,52 | - | 21,52 | - | 64,16 | - | 1,29 | | | 3,48 |
| 08.10.16 | 24,00 | - | 114,51 | 93,32 | 21,19 | 62,67 | 40,15 | 22,52 | 7,00 | 5,00 | 2,10 | 21,19 | - | - | 22,55 | - | 22,55 | - | 62,46 | - | 1,32 | | | 3,43 |
| 09.10.16 | 24,00 | - | 117,39 | 94,27 | 23,12 | 64,41 | 40,87 | 23,54 | 7,00 | 5,00 | 2,22 | 23,12 | - | - | 24,63 | - | 24,63 | - | 64,32 | - | 1,49 | | | 3,71 |
| 10.10.16 | 24,00 | - | 114,82 | 96,23 | 18,59 | 65,16 | 40,98 | 24,18 | 7,00 | 5,00 | 2,33 | 18,59 | - | - | 20,12 | - | 20,12 | - | 65,02 | - | 1,21 | | | 3,54 |
| 11.10.16 | 24,00 | - | 118,36 | 98,52 | 19,84 | 66,23 | 41,57 | 24,66 | 7,00 | 5,00 | 2,43 | 19,84 | - | - | 21,52 | - | 21,52 | - | 66,32 | - | 1,32 | | | 3,74 |
| 12.10.16 | 24,00 | - | 118,04 | 98,62 | 19,42 | 66,08 | 41,47 | 24,61 | 7,00 | 5,00 | 2,43 | 19,42 | - | - | 21,09 | - | 21,09 | - | 65,85 | - | 1,28 | | | 3,71 |
| 13.10.16 | 24,00 | - | 117,92 | 99,08 | 18,84 | 66,33 | 41,11 | 25,22 | 7,00 | 5,00 | 2,50 | 18,84 | - | - | 20,51 | - | 20,51 | - | 66,20 | - | 1,25 | | | 3,75 |
| 14.10.16 | 24,00 | - | 121,41 | 101,32 | 20,09 | 66,69 | 41,81 | 24,88 | 7,00 | 5,00 | 2,53 | 20,09 | - | - | 21,73 | - | 21,73 | - | 66,58 | - | 1,34 | | | 3,87 |
| 15.10.16 | 24,00 | - | 119,55 | 101,44 | 18,11 | 66,29 | 41,84 | 24,45 | 7,00 | 5,00 | 2,48 | 18,11 | - | - | 19,62 | - | 19,62 | - | 66,23 | - | 1,20 | | | 3,68 |
| 16.10.16 | 24,00 | - | 120,56 | 99,87 | 20,69 | 66,79 | 42,03 | 24,76 | 7,00 | 5,00 | 2,48 | 20,69 | - | - | 22,27 | - | 22,27 | - | 66,65 | - | 1,38 | | | 3,86 |
| 17.10.16 | 24,00 | - | 122,51 | 100,79 | 21,72 | 66,54 | 41,84 | 24,70 | 7,00 | 5,00 | 2,49 | 21,72 | - | - | 23,36 | - | 23,36 | - | 66,49 | - | 1,44 | | | 3,93 |
| 18.10.16 | 24,00 | - | 121,11 | 99,82 | 21,29 | 66,48 | 41,53 | 24,95 | 7,00 | 5,00 | 2,50 | 21,29 | - | - | 22,95 | - | 22,95 | - | 66,36 | - | 1,41 | | | 3,91 |
| 19.10.16 | 24,00 | - | 120,98 | 99,69 | 21,29 | 67,93 | 41,38 | 26,55 | 7,00 | 5,00 | 2,65 | 21,29 | - | - | 23,08 | - | 23,08 | - | 68,03 | - | 1,45 | | | 4,10 |
| 20.10.16 | 24,00 | - | 120,05 | 100,69 | 19,36 | 70,30 | 42,30 | 28,00 | 7,00 | 5,00 | 2,82 | 19,36 | - | - | 21,16 | - | 21,16 | - | 70,25 | - | 1,36 | | | 4,18 |
| 21.10.16 | 24,00 | - | 120,32 | 100,57 | 19,75 | 72,41 | 43,19 | 29,22 | 7,00 | 5,00 | 2,94 | 19,75 | - | - | 21,64 | - | 21,64 | - | 72,41 | - | 1,43 | | | 4,37 |
| 22.10.16 | 24,00 | - | 117,50 | 101,09 | 16,41 | 74,05 | 43,90 | 30,15 | 7,00 | 5,00 | 3,05 | 16,41 | - | - | 18,35 | - | 18,35 | - | 73,89 | - | 1,21 | | | 4,27 |
| Среднее | 24,00 | - | 109,87 | 90,18 | 19,68 | 65,69 | 41,40 | 24,30 | 7,00 | 5,00 | 2,21 | 19,68 | - | - | 21,14 | - | 21,14 | - | 65,56 | - | 1,29 | - | - | 3,50 |
| Итого | 720,00 | | 3295,97 | 2705,45 | 590,52 | | | | | | 66,24 | 590,52 | 0,00 | 0,00 | 634,33 | 0,00 | 634,33 | 0,00 | | | 38,66 | 0,00 | 0,00 | 104,90 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.09.16 02:00 | 43796,96 | 34798,38 | 10882,02 | - | 11136,80 | - | 1255,12 | - | - |
| | 23.10.16 02:00 | 47088,77 | 37500,43 | 12023,18 | - | 12300,86 | - | 1359,90 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °C = -5,57 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **99,33** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **634,33** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 25 ОКТ 2016 г.
печать энергосбыта