Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 76 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9973.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 76
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207145-ч(с)-1016.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207145 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2006
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0912
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	135,22	116,09	19,13	65,62	45,86	19,76	7,00	5,00	2,29	19,13	-	-	20,69	-	20,69	-	65,76	-	1,26			3,55
24.09.16	24,00	-	132,48	114,52	17,96	64,75	45,51	19,24	7,00	5,00	2,20	17,96	-	-	19,34	-	19,34	-	64,92	-	1,17			3,37
25.09.16	24,00	-	136,34	115,79	20,55	65,48	46,26	19,22	7,00	5,00	2,22	20,55	-	-	22,05	-	22,05	-	65,66	-	1,35			3,57
26.09.16	24,00	-	129,96	111,13	18,83	63,98	45,04	18,94	7,00	5,00	2,11	18,83	-	-	20,16	-	20,16	-	64,15	-	1,21			3,31
27.09.16	24,00	-	128,58	111,92	16,66	63,61	45,16	18,45	7,00	5,00	2,06	16,66	-	-	17,97	-	17,97	-	63,80	-	1,06			3,13
28.09.16	24,00	-	130,87	113,89	16,98	62,81	44,55	18,26	7,00	5,00	2,08	16,98	-	-	18,34	-	18,34	-	63,00	-	1,07			3,15
29.09.16	24,00	-	140,33	122,38	17,95	64,50	45,96	18,54	7,00	5,00	2,27	17,95	-	-	19,42	-	19,42	-	64,70	-	1,16			3,43
30.09.16	24,00	-	140,93	125,76	15,17	67,25	47,93	19,32	7,00	5,00	2,43	15,17	-	-	16,66	-	16,66	-	67,43	-	1,02			3,45
01.10.16	24,00	-	141,54	124,24	17,30	66,04	47,09	18,95	7,00	5,00	2,35	17,30	-	-	18,88	-	18,88	-	66,21	-	1,15			3,50
02.10.16	24,00	-	141,43	123,07	18,36	66,09	46,75	19,34	7,00	5,00	2,38	18,36	-	-	20,00	-	20,00	-	66,28	-	1,22			3,60
03.10.16	24,00	-	138,36	123,82	14,54	66,46	46,59	19,87	7,00	5,00	2,46	14,54	-	-	16,16	-	16,16	-	66,64	-	0,97			3,43
04.10.16	24,00	-	141,84	125,66	16,18	65,04	45,22	19,82	7,00	5,00	2,49	16,18	-	-	17,76	-	17,76	-	65,22	-	1,06			3,55
05.10.16	24,00	-	113,36	91,36	22,00	59,26	40,50	18,76	7,00	5,00	1,73	22,00	-	-	23,14	-	23,14	-	58,69	-	1,29			3,02
06.10.16	24,00	-	118,26	98,49	19,77	57,68	38,92	18,76	7,00	5,00	1,85	19,77	-	-	20,88	-	20,88	-	57,52	-	1,14			2,99
07.10.16	24,00	-	143,08	122,47	20,61	64,48	44,08	20,40	7,00	5,00	2,50	20,61	-	-	22,15	-	22,15	-	64,59	-	1,33			3,83
08.10.16	24,00	-	145,13	120,87	24,26	62,74	43,00	19,74	7,00	5,00	2,39	24,26	-	-	25,87	-	25,87	-	62,86	-	1,52			3,91
09.10.16	24,00	-	144,43	121,63	22,80	64,44	43,71	20,73	7,00	5,00	2,52	22,80	-	-	24,40	-	24,40	-	64,62	-	1,47			3,99
10.10.16	24,00	-	142,10	122,70	19,40	65,21	43,89	21,32	7,00	5,00	2,62	19,40	-	-	20,99	-	20,99	-	65,38	-	1,27			3,89
11.10.16	24,00	-	142,53	123,30	19,23	66,23	44,29	21,94	7,00	5,00	2,70	19,23	-	-	20,91	-	20,91	-	66,51	-	1,28			3,98
12.10.16	24,00	-	141,61	123,06	18,55	66,16	44,24	21,92	7,00	5,00	2,70	18,55	-	-	20,19	-	20,19	-	66,30	-	1,23			3,93
13.10.16	24,00	-	140,06	123,58	16,48	66,39	43,92	22,47	7,00	5,00	2,77	16,48	-	-	18,12	-	18,12	-	66,57	-	1,10			3,87
14.10.16	24,00	-	143,03	125,60	17,43	66,74	44,59	22,15	7,00	5,00	2,78	17,43	-	-	19,16	-	19,16	-	66,91	-	1,17			3,95
15.10.16	24,00	-	145,40	125,76	19,64	66,35	44,37	21,98	7,00	5,00	2,76	19,64	-	-	21,41	-	21,41	-	66,56	-	1,31			4,07
16.10.16	24,00	-	146,20	123,87	22,33	66,86	44,49	22,37	7,00	5,00	2,77	22,33	-	-	24,12	-	24,12	-	67,03	-	1,50			4,27
17.10.16	24,00	-	144,01	124,43	19,58	66,58	44,80	21,78	7,00	5,00	2,71	19,58	-	-	21,29	-	21,29	-	66,77	-	1,31			4,01
18.10.16	24,00	-	143,83	123,58	20,25	66,54	44,56	21,98	7,00	5,00	2,72	20,25	-	-	21,98	-	21,98	-	66,72	-	1,35			4,07
19.10.16	24,00	-	141,94	122,13	19,81	67,89	44,31	23,58	7,00	5,00	2,88	19,81	-	-	21,65	-	21,65	-	68,09	-	1,35			4,23
20.10.16	24,00	-	141,97	123,78	18,19	70,34	45,40	24,94	7,00	5,00	3,09	18,19	-	-	20,19	-	20,19	-	70,54	-	1,28			4,37
21.10.16	24,00	-	139,37	123,37	16,00	72,43	46,40	26,03	7,00	5,00	3,21	16,00	-	-	18,11	-	18,11	-	72,66	-	1,16			4,37
22.10.16	24,00	-	141,69	123,73	17,96	74,11	47,26	26,85	7,00	5,00	3,32	17,96	-	-	20,17	-	20,17	-	74,27	-	1,33			4,66
Среднее	24,00	-	138,53	119,73	18,80	65,74	44,82	20,91	7,00	5,00	2,51	18,80	-	-	20,41	-	20,41	-	65,88	-	1,24	-	-	3,75
Итого	720,00		4155,88	3591,98	563,90						75,35	563,90	0,00	0,00	612,16	0,00	612,16	0,00			37,07	0,00	0,00	112,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.05.16 15:00	61011,78	47443,79	13900,29	-	14245,95	-	2170,51		-
	04.05.16 15:00	61011,78	47443,79	13900,29	-	14245,95	-	2170,51		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = -5,32 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **107,11** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **612,16** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 25 ОКТ 2016 г.