Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 78 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9974.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 78
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208354
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208354-ч(с)-1016.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 9,43

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1795
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0816
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=32,64

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.09.16	24,00	-	130,41	113,22	17,19	65,81	43,77	22,04	7,00	5,00	2,50	17,19	-	-	18,75	-	18,75	-	65,82	-	1,13			3,63
24.09.16	24,00	-	128,94	110,84	18,10	64,88	43,02	21,86	7,00	5,00	2,42	18,10	-	-	19,62	-	19,62	-	64,92	-	1,18			3,60
25.09.16	24,00	-	131,43	112,47	18,96	65,61	43,64	21,97	7,00	5,00	2,47	18,96	-	-	20,53	-	20,53	-	65,65	-	1,24			3,72
26.09.16	24,00	-	125,10	107,47	17,63	64,09	42,49	21,60	7,00	5,00	2,32	17,63	-	-	19,08	-	19,08	-	64,11	-	1,13			3,45
27.09.16	24,00	-	125,81	108,20	17,61	63,75	42,43	21,32	7,00	5,00	2,31	17,61	-	-	19,04	-	19,04	-	63,81	-	1,12			3,43
28.09.16	24,00	-	127,26	110,89	16,37	62,97	41,56	21,41	7,00	5,00	2,37	16,37	-	-	17,79	-	17,79	-	63,04	-	1,03			3,41
29.09.16	24,00	-	137,37	121,98	15,39	64,65	43,61	21,04	7,00	5,00	2,57	15,39	-	-	16,94	-	16,94	-	64,71	-	1,00			3,56
30.09.16	24,00	-	144,18	128,98	15,20	67,42	46,08	21,34	7,00	5,00	2,76	15,20	-	-	16,95	-	16,95	-	67,45	-	1,03			3,78
01.10.16	24,00	-	144,27	128,82	15,45	66,19	45,40	20,79	7,00	5,00	2,68	15,45	-	-	17,08	-	17,08	-	66,23	-	1,02			3,70
02.10.16	24,00	-	145,73	126,42	19,31	66,25	44,80	21,45	7,00	5,00	2,71	19,31	-	-	21,04	-	21,04	-	66,30	-	1,28			3,99
03.10.16	24,00	-	145,71	130,06	15,65	66,63	44,98	21,65	7,00	5,00	2,82	15,65	-	-	17,42	-	17,42	-	66,67	-	1,04			3,86
04.10.16	24,00	-	155,53	138,80	16,73	65,18	44,59	20,59	7,00	5,00	2,86	16,73	-	-	18,47	-	18,47	-	65,23	-	1,09			3,95
05.10.16	24,00	-	118,89	98,25	20,64	59,87	40,81	19,06	7,00	5,00	1,88	20,64	-	-	21,88	-	21,88	-	59,70	-	1,23			3,11
06.10.16	24,00	-	119,52	101,02	18,50	58,19	37,68	20,51	7,00	5,00	2,07	18,50	-	-	19,71	-	19,71	-	58,24	-	1,08			3,15
07.10.16	24,00	-	161,17	141,98	19,19	64,65	44,54	20,11	7,00	5,00	2,86	19,19	-	-	20,98	-	20,98	-	64,66	-	1,24			4,10
08.10.16	24,00	-	159,58	140,17	19,41	62,94	43,56	19,38	7,00	5,00	2,72	19,41	-	-	21,05	-	21,05	-	62,97	-	1,22			3,94
09.10.16	24,00	-	162,38	141,21	21,17	64,64	44,42	20,22	7,00	5,00	2,86	21,17	-	-	23,00	-	23,00	-	64,69	-	1,37			4,23
10.10.16	24,00	-	162,32	145,99	16,33	65,41	45,01	20,40	7,00	5,00	2,98	16,33	-	-	18,10	-	18,10	-	65,47	-	1,07			4,05
11.10.16	24,00	-	167,90	151,51	16,39	66,42	45,92	20,50	7,00	5,00	3,11	16,39	-	-	18,37	-	18,37	-	66,51	-	1,09			4,20
12.10.16	24,00	-	168,66	151,02	17,64	66,36	46,05	20,31	7,00	5,00	3,07	17,64	-	-	19,55	-	19,55	-	66,37	-	1,17			4,24
13.10.16	24,00	-	168,49	150,59	17,90	66,59	45,83	20,76	7,00	5,00	3,13	17,90	-	-	19,86	-	19,86	-	66,63	-	1,19			4,32
14.10.16	24,00	-	171,12	156,35	14,77	66,93	46,54	20,39	7,00	5,00	3,19	14,77	-	-	16,64	-	16,64	-	66,97	-	0,99			4,18
15.10.16	24,00	-	172,42	156,29	16,13	66,52	46,48	20,04	7,00	5,00	3,13	16,13	-	-	18,02	-	18,02	-	66,57	-	1,07			4,21
16.10.16	24,00	-	172,00	153,64	18,36	67,05	46,66	20,39	7,00	5,00	3,13	18,36	-	-	20,33	-	20,33	-	67,09	-	1,23			4,37
17.10.16	24,00	-	173,41	156,51	16,90	66,77	46,63	20,14	7,00	5,00	3,15	16,90	-	-	18,81	-	18,81	-	66,82	-	1,13			4,28
18.10.16	24,00	-	171,53	155,70	15,83	66,73	46,30	20,43	7,00	5,00	3,18	15,83	-	-	17,74	-	17,74	-	66,77	-	1,06			4,24
19.10.16	24,00	-	171,79	153,28	18,51	68,11	46,39	21,72	7,00	5,00	3,33	18,51	-	-	20,57	-	20,57	-	68,19	-	1,26			4,59
20.10.16	24,00	-	170,96	155,67	15,29	70,53	47,78	22,75	7,00	5,00	3,54	15,29	-	-	17,49	-	17,49	-	70,58	-	1,08			4,62
21.10.16	24,00	-	171,59	155,46	16,13	72,64	48,84	23,80	7,00	5,00	3,70	16,13	-	-	18,54	-	18,54	-	72,70	-	1,17			4,88
22.10.16	24,00	-	173,88	155,85	18,03	74,33	49,83	24,50	7,00	5,00	3,82	18,03	-	-	20,52	-	20,52	-	74,37	-	1,34			5,16
Среднее	24,00	-	152,65	135,29	17,36	65,94	44,85	21,08	7,00	5,00	2,85	17,36	-	-	19,13	-	19,13	-	65,97	-	1,14	-	-	4,00
Итого	720,00		4579,35	4058,64	520,71						85,64	520,71	0,00	0,00	573,87	0,00	573,87	0,00			34,30	0,00	0,00	119,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 02:00	59326,14	52782,78	7830,19	-	8000,59	-	1321,44	-	-
	23.10.16 02:00	63907,44	56842,92	10073,83	-	10289,81	-	1441,47	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °C = -4,91 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **115,03** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **573,87** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 ОКТ 2016 г.

Наладить работу системы отопления