Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 8 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8561.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207931-ч(с)-1016.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207931 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 11,15

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,2 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,2 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,25 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=75,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.09.2016 по 22.10.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 22.09.16 | 24,00 | - | 38,91 | 40,42 | -1,51 | 69,40 | 48,14 | 21,26 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0,81 |
| 23.09.16 | 24,00 | - | 46,77 | 46,77 | 0,00 | 62,91 | 34,61 | 28,30 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,32 |
| 24.09.16 | 24,00 | - | 44,77 | 44,77 | 0,00 | 63,41 | 34,18 | 29,23 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,31 |
| 25.09.16 | 24,00 | - | 44,33 | 44,33 | 0,00 | 63,81 | 34,46 | 29,35 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,30 |
| 26.09.16 | 24,00 | - | 32,72 | 32,72 | 0,00 | 60,61 | 33,30 | 27,31 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0,89 |
| 27.09.16 | 24,00 | - | 54,06 | 54,06 | 0,00 | 64,89 | 36,51 | 28,38 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,53 |
| 28.09.16 | 24,00 | - | 57,51 | 57,51 | 0,00 | 64,46 | 37,25 | 27,21 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,56 |
| 29.09.16 | 24,00 | - | 56,61 | 56,61 | 0,00 | 64,61 | 37,45 | 27,16 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,54 |
| 30.09.16 | 24,00 | - | 65,70 | 65,70 | 0,00 | 64,59 | 39,25 | 25,34 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,67 |
| 01.10.16 | 24,00 | - | 66,96 | 66,96 | 0,00 | 65,45 | 39,85 | 25,60 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,71 |
| 02.10.16 | 24,00 | - | 67,06 | 67,06 | 0,00 | 65,54 | 39,76 | 25,78 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,73 |
| 03.10.16 | 24,00 | - | 66,27 | 66,27 | 0,00 | 65,00 | 39,39 | 25,61 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,70 |
| 04.10.16 | 24,00 | - | 69,61 | 69,61 | 0,00 | 65,73 | 39,88 | 25,85 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,80 |
| 05.10.16 | 24,00 | - | 75,41 | 75,41 | 0,00 | 66,55 | 40,86 | 25,69 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,94 |
| 06.10.16 | 24,00 | - | 74,88 | 74,88 | 0,00 | 67,01 | 40,97 | 26,04 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,95 |
| 07.10.16 | 24,00 | - | 75,23 | 75,23 | 0,00 | 66,84 | 40,95 | 25,89 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,95 |
| 08.10.16 | 24,00 | - | 75,26 | 75,26 | 0,00 | 66,69 | 40,85 | 25,84 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,94 |
| 09.10.16 | 24,00 | - | 74,81 | 74,81 | 0,00 | 67,16 | 40,79 | 26,37 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,97 |
| 10.10.16 | 24,00 | - | 73,74 | 73,74 | 0,00 | 66,55 | 40,14 | 26,41 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,95 |
| 11.10.16 | 24,00 | - | 73,38 | 73,38 | 0,00 | 66,62 | 40,18 | 26,44 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,94 |
| 12.10.16 | 24,00 | - | 72,62 | 72,62 | 0,00 | 66,89 | 40,07 | 26,82 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,95 |
| 13.10.16 | 24,00 | - | 70,86 | 70,86 | 0,00 | 66,85 | 39,68 | 27,17 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,93 |
| 14.10.16 | 24,00 | - | 71,33 | 71,33 | 0,00 | 67,07 | 39,72 | 27,35 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,95 |
| 15.10.16 | 24,00 | - | 71,24 | 71,24 | 0,00 | 67,08 | 39,80 | 27,28 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,94 |
| 16.10.16 | 24,00 | | 71,14 | 71,14 | 0,00 | 67,00 | 39,73 | 27,27 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,94 |
| 17.10.16 | 24,00 | - | 67,09 | 67,09 | 0,00 | 67,38 | 39,38 | 28,00 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,88 |
| 18.10.16 | 24,00 | - | 61,73 | 61,73 | 0,00 | 66,81 | 38,23 | 28,58 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,76 |
| 19.10.16 | 24,00 | - | 57,55 | 57,55 | 0,00 | 67,36 | 37,19 | 30,17 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,74 |
| 20.10.16 | 24,00 | - | 54,65 | 54,84 | -0,19 | 69,46 | 37,10 | 32,36 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,77 |
| 21.10.16 | 24,00 | - | 55,21 | 55,30 | -0,09 | 72,59 | 38,18 | 34,41 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,90 |
| 22.10.16 | 24,00 | - | 56,80 | 56,80 | 0,00 | 74,37 | 39,04 | 35,33 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,01 |
| Среднее | 24,00 | - | 62,72 | 62,77 | -0,06 | 66,47 | 38,93 | 27,54 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,72 |
| Итого | 744,00 | | 1944,21 | 1946,00 | -1,79 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,26 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22.09.16 03:00 | 8856,84 | 8984,69 | - | - | - | - | 304,37 | - | - |
| | 23.10.16 02:00 | 10802,74 | 10932,38 | - | - | - | - | 257,70 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 11,15 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **53,26** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
2 5 ОКТ 2016 г.
«____»