Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9248.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 81-1 / ТЦ-2 СЦО | Строит.Адрес: Бабушкина 81-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207779-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207779 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,24309 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=73,272 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,70	16,69	0,01	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
23.09.16	24,00	-	27,71	27,85	-0,14	63,05	41,70	21,35	7,00	5,00	0,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,59
24.09.16	24,00	-	76,13	76,13	0,00	61,64	41,43	20,21	7,00	5,00	1,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,54
25.09.16	24,00	-	76,87	76,87	0,00	62,36	42,40	19,96	7,00	5,00	1,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,54
26.09.16	24,00	-	72,18	72,18	0,00	61,16	41,76	19,40	7,00	5,00	1,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,40
27.09.16	24,00	-	71,11	71,11	0,00	60,77	41,80	18,97	7,00	5,00	1,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,35
28.09.16	24,00	-	71,43	71,43	0,00	59,82	41,34	18,48	7,00	5,00	1,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,32
29.09.16	24,00	-	76,58	76,58	0,00	61,46	43,09	18,37	7,00	5,00	1,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,41
30.09.16	24,00	-	79,14	79,00	0,14	64,30	43,88	20,42	7,00	5,00	1,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,62
01.10.16	24,00	-	79,99	79,99	0,00	63,38	41,95	21,43	7,00	5,00	1,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,72
02.10.16	24,00	-	79,10	79,10	0,00	63,30	41,77	21,53	7,00	5,00	1,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,71
03.10.16	24,00	-	79,61	79,61	0,00	63,78	42,18	21,60	7,00	5,00	1,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,72
04.10.16	24,00	-	84,01	84,01	0,00	62,66	41,97	20,69	7,00	5,00	1,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,74
05.10.16	24,00	-	64,39	64,39	0,00	58,26	38,68	19,58	7,00	5,00	1,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,26
06.10.16	24,00	-	66,24	66,24	0,00	54,20	35,35	18,85	7,00	5,00	1,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,25
07.10.16	24,00	-	87,63	87,63	0,00	62,18	41,65	20,53	7,00	5,00	1,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,80
08.10.16	24,00	-	86,50	86,50	0,00	60,40	40,48	19,92	7,00	5,00	1,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,72
09.10.16	24,00	-	87,28	87,28	0,00	61,86	41,10	20,76	7,00	5,00	1,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,81
10.10.16	24,00	-	88,90	88,63	0,27	62,73	41,83	20,90	7,00	5,00	1,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,87
11.10.16	24,00	-	91,80	91,56	0,24	63,32	42,31	21,01	7,00	5,00	1,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,94
12.10.16	24,00	-	91,70	91,70	0,00	63,93	42,30	21,63	7,00	5,00	1,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,99
13.10.16	24,00	-	91,25	91,25	0,00	63,83	42,09	21,74	7,00	5,00	1,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,98
14.10.16	24,00	-	93,99	93,99	0,00	64,27	42,95	21,32	7,00	5,00	2,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,00
15.10.16	24,00	-	94,35	94,35	0,00	63,88	42,90	20,98	7,00	5,00	1,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,98
16.10.16	24,00	-	93,06	93,06	0,00	64,37	42,98	21,39	7,00	5,00	1,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,99
17.10.16	24,00	-	94,31	94,31	0,00	64,10	43,00	21,10	7,00	5,00	1,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,99
18.10.16	24,00	-	93,81	93,81	0,00	64,10	42,96	21,14	7,00	5,00	1,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,99
19.10.16	24,00	-	92,83	92,83	0,00	64,98	42,82	22,16	7,00	5,00	2,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,06
20.10.16	24,00	-	93,53	93,53	0,00	67,40	43,94	23,46	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
21.10.16	24,00	-	93,54	93,54	0,00	69,29	44,66	24,63	7,00	5,00	2,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,30
22.10.16	24,00	-	94,07	94,07	0,00	71,03	45,47	25,56	7,00	5,00	2,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,40
Среднее	24,00	-	79,78	79,76	0,02	61,56	41,27	20,29	7,00	5,00	1,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
Итого	744,00		2473,04	2472,53	0,51						52,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	52,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.09.16 03:00	22593,01	22630,49	0,00	-	0,00	-	558,11	-	-
	23.10.16 02:00	25070,01	25106,98	0,00	-	0,00	-	610,39	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **52,17** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя
_____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 ОКТ 2016 г.