Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 81-2 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9247.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 81-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202295-ч(с)-1016.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 202295 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,372 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=111,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.09.16	24,00	-	108,86	108,86	0,00	62,18	62,09	0,09	7,00	5,00	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,02
23.09.16	24,00	-	103,65	103,10	0,55	62,95	47,53	15,42	7,00	5,00	1,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,64
24.09.16	24,00	-	97,86	97,86	0,00	62,37	36,42	25,95	7,00	5,00	2,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,54
25.09.16	24,00	-	98,99	98,99	0,00	63,04	37,20	25,84	7,00	5,00	2,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,56
26.09.16	24,00	-	92,87	92,87	0,00	61,82	36,40	25,42	7,00	5,00	2,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,36
27.09.16	24,00	-	92,15	92,15	0,00	61,43	36,35	25,08	7,00	5,00	2,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,31
28.09.16	24,00	-	93,65	93,65	0,00	60,49	36,12	24,37	7,00	5,00	2,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,28
29.09.16	24,00	-	101,74	101,74	0,00	62,11	37,71	24,40	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,48
30.09.16	24,00	-	104,62	104,62	0,00	64,93	39,28	25,65	7,00	5,00	2,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,68
01.10.16	24,00	-	104,53	104,53	0,00	63,99	38,89	25,10	7,00	5,00	2,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,62
02.10.16	24,00	-	103,46	103,46	0,00	63,91	38,68	25,23	7,00	5,00	2,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,61
03.10.16	24,00	-	104,43	104,43	0,00	64,37	38,88	25,49	7,00	5,00	2,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,66
04.10.16	24,00	-	109,67	109,67	0,00	63,19	38,78	24,41	7,00	5,00	2,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,68
05.10.16	24,00	-	81,61	81,61	0,00	58,72	35,54	23,18	7,00	5,00	1,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,89
06.10.16	24,00	-	84,85	84,85	0,00	54,98	32,60	22,38	7,00	5,00	1,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,90
07.10.16	24,00	-	113,28	113,28	0,00	62,70	38,45	24,25	7,00	5,00	2,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,74
08.10.16	24,00	-	111,76	111,76	0,00	60,91	37,40	23,51	7,00	5,00	2,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,63
09.10.16	24,00	-	112,74	112,74	0,00	62,41	37,91	24,50	7,00	5,00	2,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,76
10.10.16	24,00	-	114,74	114,74	0,00	63,27	38,28	24,99	7,00	5,00	2,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,87
11.10.16	24,00	-	117,97	117,97	0,00	63,90	38,73	25,17	7,00	5,00	2,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,97
12.10.16	24,00	-	117,48	117,48	0,00	64,43	39,01	25,42	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,99
13.10.16	24,00	-	117,17	117,17	0,00	64,38	38,69	25,69	7,00	5,00	3,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,01
14.10.16	24,00	-	120,38	120,38	0,00	64,80	39,32	25,48	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,07
15.10.16	24,00	-	120,33	120,33	0,00	64,41	39,31	25,10	7,00	5,00	3,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,02
16.10.16	24,00	-	118,66	118,66	0,00	64,91	39,46	25,45	7,00	5,00	3,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,02
17.10.16	24,00	-	120,13	120,13	0,00	64,65	39,50	25,15	7,00	5,00	3,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,02
18.10.16	24,00	-	119,67	119,67	0,00	64,63	39,28	25,35	7,00	5,00	3,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,03
19.10.16	24,00	-	118,58	118,58	0,00	65,58	39,23	26,35	7,00	5,00	3,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,12
20.10.16	24,00	-	119,43	119,43	0,00	68,00	40,10	27,90	7,00	5,00	3,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,33
21.10.16	24,00	-	119,21	119,21	0,00	69,92	40,70	29,22	7,00	5,00	3,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,48
22.10.16	24,00	-	120,09	120,09	0,00	71,63	41,31	30,32	7,00	5,00	3,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,64
Среднее	24,00	-	108,53	108,52	0,02	63,58	39,33	24,25	7,00	5,00	2,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,64
Итого	744,00		3364,56	3364,01	0,55						81,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	81,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.09.16 03:00	27974,47	27981,93	0,00	-	0,00	-	823,05	-	-
	23.10.16 02:00	31334,59	31341,50	0,00	-	0,00	-	904,99	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **81,94** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 25 ОКТ 2016 г.