Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 89-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14858-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14858 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4626 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,081
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=138,78 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00		144,00	119,00	24,00	65,00	45,00	20,00	5,00	4,00	2,01	24,00			25,00		25,00	-	64,00		2,00			4,01
24.09.16	24,00		137,00	113,00	24,00	64,00	44,00	20,00	5,00	4,00	2,80	24,00			24,00		24,00	-	63,00		1,00			3,80
25.09.16	24,00		141,00	115,00	25,00	64,00	44,00	20,00	5,00	4,00	1,96	25,00			26,00		26,00	-	64,00		2,00			3,96
26.09.16	24,00		135,00	110,00	24,00	63,00	43,00	20,00	5,00	4,00	1,78	24,00			24,00		24,00	-	63,00		2,00			3,78
27.09.16	24,00		135,00	111,00	25,00	63,00	42,00	21,00	5,00	4,00	1,84	25,00			25,00		25,00	-	63,00		2,00			3,84
28.09.16	24,00		136,00	110,00	25,00	62,00	40,00	22,00	5,00	4,00	2,03	24,00			25,00		25,00	-	62,00		2,00			4,03
29.09.16	24,00		146,00	119,00	27,00	63,00	41,00	22,00	5,00	4,00	3,32	24,00			24,00		24,00	-	63,00		1,00			4,32
30.09.16	24,00		151,00	126,00	25,00	66,00	43,00	23,00	5,00	4,00	2,55	24,00			24,00		24,00	-	66,00		2,00			4,55
01.10.16	24,00		152,00	124,00	27,00	65,00	42,00	23,00	5,00	4,00	2,67	24,00			24,00		24,00	-	65,00		2,00			4,67
02.10.16	24,00		152,00	123,00	29,00	65,00	42,00	23,00	5,00	4,00	2,71	26,00			26,00		26,00	-	65,00		2,00			4,71
03.10.16	24,00		151,00	126,00	26,00	66,00	42,00	24,00	5,00	4,00	2,67	23,00			24,00		24,00	-	65,00		2,00			4,67
04.10.16	24,00		156,00	132,00	25,00	64,00	42,00	22,00	5,00	4,00	3,44	23,00			24,00		24,00	-	64,00		1,00			4,44
05.10.16	24,00		137,00	110,00	27,00	60,00	38,00	22,00	5,00	4,00	2,04	27,00			27,00		27,00	-	58,00		2,00			4,04
06.10.16	24,00	*	82,00	69,00	13,00	52,00	32,00	20,00	5,00	4,00	1,06	16,00			16,00		16,00	-	50,00		1,00			2,06
07.10.16	24,00		187,00	160,00	27,00	64,00	41,00	23,00	5,00	4,00	3,41	27,00			27,00		27,00	-	63,00		2,00			5,41
08.10.16	24,00		187,00	157,00	30,00	62,00	39,00	23,00	5,00	4,00	3,47	30,00			31,00		31,00	-	61,00		2,00			5,47
09.10.16	24,00		185,00	159,00	27,00	64,00	40,00	24,00	5,00	4,00	3,48	28,00			28,00		28,00	-	63,00		2,00			5,48
10.10.16	24,00		187,00	161,00	26,00	64,00	40,00	24,00	5,00	4,00	3,53	26,00			27,00		27,00	-	64,00		2,00			5,53
11.10.16	24,00		192,00	166,00	25,00	65,00	41,00	24,00	5,00	4,00	3,67	26,00			26,00		26,00	-	65,00		2,00			5,67
12.10.16	24,00		192,00	167,00	25,00	66,00	41,00	25,00	5,00	4,00	3,83	25,00			26,00		26,00	-	65,00		2,00			5,83
13.10.16	24,00		192,00	168,00	24,00	66,00	40,00	26,00	5,00	4,00	3,95	24,00			25,00		25,00	-	65,00		2,00			5,95
14.10.16	24,00		197,00	173,00	24,00	66,00	41,00	25,00	5,00	4,00	3,91	25,00			25,00		25,00	-	66,00		2,00			5,91
15.10.16	24,00		198,00	173,00	26,00	66,00	41,00	25,00	5,00	4,00	3,98	26,00			26,00		26,00	-	65,00		2,00			5,98
16.10.16	24,00		196,00	170,00	27,00	66,00	41,00	25,00	5,00	4,00	3,97	27,00			27,00		27,00	-	66,00		2,00			5,97
17.10.16	24,00		198,00	173,00	25,00	66,00	41,00	25,00	5,00	4,00	3,98	25,00			26,00		26,00	-	65,00		2,00			5,98
18.10.16	24,00		197,00	173,00	24,00	66,00	41,00	25,00	5,00	4,00	3,91	25,00			25,00		25,00	-	65,00		2,00			5,91
19.10.16	24,00		194,00	170,00	23,00	67,00	41,00	26,00	5,00	4,00	4,03	23,00			24,00		24,00	-	66,00		2,00			6,03
20.10.16	24,00		196,00	172,00	23,00	69,00	42,00	27,00	5,00	4,00	4,30	24,00			24,00		24,00	-	69,00		2,00			6,30
21.10.16	24,00		195,00	173,00	22,00	71,00	43,00	28,00	5,00	4,00	4,41	23,00			23,00		23,00	-	71,00		2,00			6,41
22.10.16	24,00		198,00	173,00	25,00	73,00	43,00	30,00	5,00	4,00	5,02	26,00			26,00		26,00	-	72,00		2,00			7,02
Среднее	24,00	-	168,20	143,17	24,97	64,77	41,20	23,57	5,00	4,00	3,19	24,77	-	-	25,13	-	25,13	-	64,20	-	1,87	-	-	5,06
Итого	720,00		5046,00	4295,00	749,00						95,70	743,00	0,00	0,00	754,00	0,00	754,00	0,00			56,00	0,00	0,00	151,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 02:00	125152,57	101170,12	26099,00	0,00	26702,16	0,00	4992,98	1841,38	-
	23.09.16 02:00	125152,57	101170,12	26099,00	0,00	26702,16	0,00	4992,98	1841,38	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °C = -7,01 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **144,69** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **754,00** куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 ОКТ 2016
«____» _____ г.

печать энергосбыта