Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9002.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 89-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205751-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205751 Режим (схема): 3003 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1078
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,049
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,598

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	88,00	74,42	13,58	65,00	39,61	25,39	7,00	5,00	1,96	12,54		12,54	12,78		12,78	-	64,50		0,81			2,77
24.09.16	24,00	-	85,97	71,38	14,59	64,06	38,84	25,22	7,00	5,00	1,89	13,31		13,31	13,56		13,56	-	64,00		0,85			2,74
25.09.16	24,00	-	89,35	72,00	17,35	64,76	39,39	25,37	7,00	5,00	1,92	15,88		15,88	16,17		16,17	-	64,79		1,03			2,95
26.09.16	24,00	-	81,91	69,05	12,86	63,35	38,64	24,71	7,00	5,00	1,79	11,67		11,67	11,86		11,86	-	63,14		0,74			2,52
27.09.16	24,00	-	81,86	69,48	12,38	62,98	38,73	24,25	7,00	5,00	1,75	11,27		11,27	11,49		11,49	-	63,12		0,71			2,47
28.09.16	24,00	-	83,80	70,60	13,20	62,09	38,31	23,78	7,00	5,00	1,74	12,12		12,12	12,35		12,35	-	62,30		0,76			2,50
29.09.16	24,00	-	89,75	76,68	13,07	63,72	39,80	23,92	7,00	5,00	1,91	11,88		11,88	12,13		12,13	-	63,84		0,76			2,66
30.09.16	24,00	-	93,25	79,61	13,64	66,53	41,59	24,94	7,00	5,00	2,08	12,26		12,26	12,50		12,50	-	66,44		0,81			2,89
01.10.16	24,00	-	93,13	79,51	13,62	65,46	41,01	24,45	7,00	5,00	2,04	12,30		12,30	12,52		12,52	-	65,24		0,80			2,84
02.10.16	24,00	-	94,90	78,49	16,41	65,44	40,67	24,77	7,00	5,00	2,03	15,14		15,14	15,41		15,41	-	65,42		0,99			3,02
03.10.16	24,00	-	92,94	79,71	13,23	65,87	41,08	24,79	7,00	5,00	2,06	11,90		11,90	12,13		12,13	-	65,79		0,78			2,84
04.10.16	24,00	-	95,94	83,99	11,95	64,52	40,83	23,69	7,00	5,00	2,08	10,55		10,55	10,76		10,76	-	64,41		0,68			2,76
05.10.16	24,00	-	81,55	67,13	14,42	59,30	37,48	21,82	7,00	5,00	1,55	13,33		13,33	13,54		13,54	-	57,75		0,77			2,32
06.10.16	24,00	-	53,89	45,39	8,50	54,16	34,11	20,05	7,00	5,00	0,90	8,90		8,90	9,01		9,01	-	52,71		0,47			1,37
07.10.16	24,00	-	113,91	98,40	15,51	64,10	42,13	21,97	7,00	5,00	2,29	13,61		13,61	13,84		13,84	-	63,86		0,87			3,16
08.10.16	24,00	-	111,25	96,79	14,46	62,26	41,22	21,04	7,00	5,00	2,15	12,63		12,63	12,87		12,87	-	62,08		0,78			2,94
09.10.16	24,00	-	113,10	97,11	15,99	63,89	41,95	21,94	7,00	5,00	2,25	14,17		14,17	14,43		14,43	-	63,95		0,91			3,15
10.10.16	24,00	-	114,12	99,73	14,39	64,72	42,42	22,30	7,00	5,00	2,33	12,80		12,80	13,05		13,05	-	64,62		0,83			3,16
11.10.16	24,00	-	116,77	102,21	14,56	65,49	43,04	22,45	7,00	5,00	2,38	13,12		13,12	13,37		13,37	-	65,93		0,87			3,25
12.10.16	24,00	-	117,18	102,86	14,32	65,78	43,41	22,37	7,00	5,00	2,41	12,70		12,70	12,95		12,95	-	65,33		0,83			3,24
13.10.16	24,00	-	116,79	102,94	13,85	65,85	43,20	22,65	7,00	5,00	2,45	12,05		12,05	12,29		12,29	-	65,74		0,79			3,24
14.10.16	24,00	-	119,76	106,17	13,59	66,22	43,90	22,32	7,00	5,00	2,50	11,68		11,68	11,90		11,90	-	66,16		0,77			3,27
15.10.16	24,00	-	120,67	106,24	14,43	65,82	43,89	21,93	7,00	5,00	2,46	12,42		12,42	12,64		12,64	-	65,92		0,82			3,28
16.10.16	24,00	-	121,68	104,15	17,53	66,35	44,02	22,33	7,00	5,00	2,47	15,44		15,44	15,73		15,73	-	66,30		1,02			3,49
17.10.16	24,00		120,70	105,52	15,18	66,13	43,94	22,19	7,00	5,00	2,68	13,18		13,18	13,42		13,42	-	66,13		0,87		-	3,35
18.10.16	24,00	-	120,69	105,68	15,01	66,03	43,82	22,21	7,00	5,00	2,49	12,87		12,87	13,13		13,13	-	65,96		0,85			3,34
19.10.16	24,00	-	118,99	104,67	14,32	67,18	43,74	23,44	7,00	5,00	2,58	12,35		12,35	12,60		12,60	-	67,47		0,83			3,42
20.10.16	24,00	-	120,55	105,77	14,78	69,66	44,98	24,68	7,00	5,00	2,75	12,80		12,80	13,07		13,07	-	69,73		0,89			3,65
21.10.16	24,00	-	119,11	105,86	13,25	71,68	45,87	25,81	7,00	5,00	2,88	11,19		11,19	11,46		11,46	-	71,75		0,80			3,68
22.10.16	24,00	-	119,58	106,20	13,38	73,42	46,67	26,75	7,00	5,00	3,00	11,25		11,25	11,52		11,52	-	73,26		0,82			3,83
Среднее	24,00	-	103,04	88,92	14,11	65,06	41,61	23,45	7,00	5,00	2,19	12,58	-	12,58	12,82	-	12,82	-	64,92	-	0,82	-	-	3,00
Итого	720,00		3091,09	2667,74	423,35						65,77	377,31	0,00	377,31	384,48	0,00	384,48	0,00			24,52	0,00	0,00	90,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 02:00	40291,66	35164,82	4682,53	0,00	4945,21	0,00	999,85	-	-
	23.10.16 02:00	43380,63	37831,48	5058,58	0,00	5328,43	0,00	1089,82	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = -3,56 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **86,53** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **384,48** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 ОКТ 2016
«____» _____ г.

печать энергосбыта