Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 95-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 95-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14915-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14915 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4716 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0893
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0893
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=141,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00		109,28	88,31	20,97	64,27	35,28	28,99	5,00	4,00	2,61	20,32	0,00	0,00	20,71	0,00	20,71	-	63,69	0,00	1,29			3,91
24.09.16	24,00		106,90	84,40	22,49	63,00	34,56	28,44	5,00	4,00	2,45	21,90	0,00	0,00	22,30	0,00	22,30	-	62,59	0,00	1,37			3,82
25.09.16	24,00		109,19	85,66	23,54	63,77	35,32	28,45	5,00	4,00	2,48	22,95	0,00	0,00	23,38	0,00	23,38	-	63,49	0,00	1,46			3,94
26.09.16	24,00		104,11	82,04	22,07	62,50	34,79	27,71	5,00	4,00	2,32	21,53	0,00	0,00	21,92	0,00	21,92	-	62,02	0,00	1,34			3,65
27.09.16	24,00		102,95	82,43	20,52	62,12	34,91	27,21	5,00	4,00	2,28	20,01	0,00	0,00	20,36	0,00	20,36	-	61,86	0,00	1,24			3,52
28.09.16	24,00		106,40	82,94	23,46	61,06	34,32	26,74	5,00	4,00	2,26	22,88	0,00	0,00	23,27	0,00	23,27	-	60,87	0,00	1,39			3,65
29.09.16	24,00		111,94	90,78	21,16	62,64	35,75	26,89	5,00	4,00	2,49	20,55	0,00	0,00	20,92	0,00	20,92	-	62,28	0,00	1,28			3,77
30.09.16	24,00		115,42	94,52	20,90	65,57	37,55	28,02	5,00	4,00	2,70	20,25	0,00	0,00	20,65	0,00	20,65	-	65,20	0,00	1,32			4,02
01.10.16	24,00		115,02	94,59	20,43	64,63	37,27	27,35	5,00	4,00	2,63	19,85	0,00	0,00	20,23	0,00	20,23	-	64,18	0,00	1,27			3,91
02.10.16	24,00		117,84	93,25	24,59	64,51	36,77	27,74	5,00	4,00	2,64	23,93	0,00	0,00	24,39	0,00	24,39	-	64,19	0,00	1,54			4,17
03.10.16	24,00		116,99	94,59	22,40	64,95	36,79	28,16	5,00	4,00	2,72	21,69	0,00	0,00	22,11	0,00	22,11	-	64,55	0,00	1,40			4,12
04.10.16	24,00		121,42	98,45	22,97	63,74	36,33	27,41	5,00	4,00	2,76	22,13	0,00	0,00	22,54	0,00	22,54	-	63,33	0,00	1,40			4,16
05.10.16	24,00		105,26	81,67	23,59	58,90	33,91	24,99	5,00	4,00	2,12	23,10	0,00	0,00	23,46	0,00	23,46	-	56,76	0,00	1,31			3,43
06.10.16	24,00	*	68,73	52,64	16,08	51,15	28,55	22,60	5,00	4,00	1,06	18,96	0,00	0,00	19,19	0,00	19,19	-	50,47	0,00	0,96			2,01
07.10.16	24,00		139,38	116,55	22,83	63,33	37,24	26,09	5,00	4,00	3,07	22,62	0,00	0,00	23,03	0,00	23,03	-	62,61	0,00	1,42			4,49
08.10.16	24,00		139,06	114,87	24,19	61,37	36,36	25,01	5,00	4,00	2,90	24,09	0,00	0,00	24,50	0,00	24,50	-	60,67	0,00	1,46			4,36
09.10.16	24,00		141,54	115,23	26,31	62,95	37,04	25,91	5,00	4,00	3,00	26,22	0,00	0,00	26,70	0,00	26,70	-	62,57	0,00	1,64			4,64
10.10.16	24,00		142,00	116,19	25,81	63,87	37,39	26,48	5,00	4,00	3,15	24,82	0,00	0,00	25,28	0,00	25,28	-	63,45	0,00	1,57			4,73
11.10.16	24,00		145,04	119,88	25,16	64,35	37,70	26,65	5,00	4,00	3,22	24,81	0,00	0,00	25,28	0,00	25,28	-	64,10	0,00	1,59			4,81
12.10.16	24,00		144,45	120,65	23,81	65,21	37,98	27,23	5,00	4,00	3,34	23,26	0,00	0,00	23,71	0,00	23,71	-	64,52	0,00	1,50			4,84
13.10.16	24,00		144,03	119,58	24,45	64,99	37,29	27,70	5,00	4,00	3,44	22,65	0,00	0,00	23,09	0,00	23,09	-	64,58	0,00	1,46			4,90
14.10.16	24,00		147,30	124,42	22,88	65,48	37,77	27,71	5,00	4,00	3,51	22,09	0,00	0,00	22,52	0,00	22,52	-	65,09	0,00	1,44			4,95
15.10.16	24,00		147,40	124,54	22,87	65,09	37,93	27,16	5,00	4,00	3,44	22,03	0,00	0,00	22,46	0,00	22,46	-	64,81	0,00	1,43			4,87
16.10.16	24,00		150,10	122,29	27,82	65,62	38,04	27,58	5,00	4,00	3,44	26,92	0,00	0,00	27,46	0,00	27,46	-	65,26	0,00	1,76			5,20
17.10.16	24,00		147,43	124,88	22,55	65,28	38,17	27,11	5,00	4,00	3,45	21,62	0,00	0,00	22,04	0,00	22,04	-	64,97	0,00	1,40			4,86
18.10.16	24,00		147,24	124,35	22,89	65,33	38,01	27,32	5,00	4,00	3,47	21,90	0,00	0,00	22,33	0,00	22,33	-	64,92	0,00	1,42			4,89
19.10.16	24,00		146,98	122,61	24,37	66,10	37,43	28,67	5,00	4,00	3,59	23,33	0,00	0,00	23,80	0,00	23,80	-	65,95	0,00	1,54			5,13
20.10.16	24,00		146,85	123,76	23,09	68,66	38,32	30,33	5,00	4,00	3,83	22,07	0,00	0,00	22,54	0,00	22,54	-	68,23	0,00	1,51			5,34
21.10.16	24,00		146,21	124,18	22,03	70,61	39,05	31,56	5,00	4,00	4,00	20,98	0,00	0,00	21,46	0,00	21,46	-	70,25	0,00	1,47			5,47
22.10.16	24,00		148,75	121,24	27,51	72,39	39,44	32,95	5,00	4,00	4,33	23,02	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	-	71,81	0,00	1,65			5,99
Среднее	24,00	-	127,84	104,72	23,12	64,11	36,58	27,54	5,00	4,00	2,96	22,42	-	-	22,84	-	22,84	-	63,64	-	1,43	-	-	4,38
Итого	720,00		3835,23	3141,49	693,73						88,70	672,47	0,00	0,00	685,22	0,00	685,22	0,00			42,83	0,00	0,00	131,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.16 02:00	129293,91	104933,14	24180,66	0,00	24719,80	0,00	4717,01	1672,47	
	23.10.16 02:00	133019,87	107986,28	24832,82	0,00	25384,33	0,00	4849,27	1714,03	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = -6,34 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **125,19** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **685,22** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись расшифровка

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 ОКТ 2016
«____» _____ г.
печать энергосбыта