Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9007.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 95-3 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 95-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206901-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206901 | Режим (схема): 3003 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв) лето: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,205 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1122
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,051
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=61,5 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=20,4

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	81,48	71,46	10,02	64,65	42,84	21,81	7,00	5,00	1,78	37,80	27,99	9,81	38,52	28,35	10,17	-	64,52	51,68	0,43			2,21
24.09.16	24,00	-	81,08	68,71	12,37	63,71	42,02	21,69	7,00	5,00	1,76	39,13	26,88	12,25	39,87	27,12	12,75	-	63,65	50,97	0,52			2,28
25.09.16	24,00	-	81,16	69,49	11,67	64,40	42,64	21,76	7,00	5,00	1,76	38,67	27,23	11,44	39,40	27,49	11,91	-	64,36	51,53	0,50			2,26
26.09.16	24,00	-	78,16	66,25	11,91	62,99	41,70	21,29	7,00	5,00	1,67	37,64	25,87	11,77	38,32	26,11	12,21	-	62,92	50,45	0,50			2,16
27.09.16	24,00	-	77,83	66,77	11,06	62,62	41,76	20,86	7,00	5,00	1,62	36,99	26,10	10,89	37,65	26,34	11,31	-	62,59	50,19	0,47			2,09
28.09.16	24,00	-	80,33	67,76	12,57	61,77	41,25	20,52	7,00	5,00	1,65	38,84	26,47	12,37	39,52	26,71	12,81	-	61,77	49,82	0,52			2,17
29.09.16	24,00	-	85,27	73,73	11,54	63,39	42,79	20,60	7,00	5,00	1,76	40,12	28,89	11,23	40,87	29,24	11,63	-	63,36	51,34	0,50			2,25
30.09.16	24,00	-	87,91	76,86	11,05	66,21	44,80	21,41	7,00	5,00	1,88	40,92	30,05	10,87	41,75	30,53	11,22	-	66,15	53,61	0,50			2,38
01.10.16	24,00	-	88,62	76,57	12,05	65,17	44,21	20,96	7,00	5,00	1,86	41,79	29,90	11,89	42,61	30,38	12,23	-	65,13	53,09	0,53			2,39
02.10.16	24,00	-	88,13	75,65	12,48	65,10	43,81	21,29	7,00	5,00	1,88	41,89	29,52	12,37	42,72	30,00	12,72	-	65,06	52,79	0,55			2,43
03.10.16	24,00	-	89,57	76,60	12,97	65,54	44,14	21,40	7,00	5,00	1,92	42,71	29,88	12,83	43,56	30,36	13,20	-	65,51	53,27	0,58			2,49
04.10.16	24,00	-	91,81	81,14	10,67	64,21	43,73	20,48	7,00	5,00	1,88	42,19	31,79	10,40	43,00	32,26	10,74	-	64,18	52,33	0,47			2,35
05.10.16	24,00	-	78,10	63,72	14,38	58,91	40,15	18,76	7,00	5,00	1,50	38,90	24,59	14,31	39,52	24,91	14,61	-	58,48	48,17	0,54			2,04
06.10.16	24,00	-	54,33	43,31	11,02	54,26	36,96	17,30	7,00	5,00	0,93	28,33	16,36	11,97	28,72	16,54	12,18	-	54,15	45,52	0,41			1,35
07.10.16	24,00	-	108,44	96,18	12,26	63,86	45,23	18,63	7,00	5,00	2,02	49,48	37,55	11,93	50,43	38,03	12,40	-	63,81	53,70	0,55			2,58
08.10.16	24,00	-	107,94	94,59	13,35	62,02	44,15	17,87	7,00	5,00	1,93	50,05	37,00	13,05	50,95	37,48	13,47	-	61,95	52,22	0,59			2,52
09.10.16	24,00	-	109,71	94,51	15,20	63,65	45,13	18,52	7,00	5,00	2,03	51,87	36,99	14,88	52,86	37,47	15,39	-	63,63	53,71	0,69			2,72
10.10.16	24,00	-	109,93	97,13	12,80	64,47	45,57	18,90	7,00	5,00	2,08	50,62	38,12	12,50	51,60	38,60	13,00	-	64,45	54,06	0,59			2,66
11.10.16	24,00	-	112,08	99,29	12,79	65,28	46,20	19,08	7,00	5,00	2,14	51,48	38,98	12,50	52,48	39,46	13,02	-	65,35	54,86	0,60			2,73
12.10.16	24,00	-	112,40	100,05	12,35	65,58	46,53	19,05	7,00	5,00	2,14	51,40	39,34	12,06	52,42	39,82	12,60	-	65,51	55,12	0,57			2,72
13.10.16	24,00	-	111,68	100,13	11,55	65,66	46,32	19,34	7,00	5,00	2,16	50,64	39,37	11,27	51,64	39,85	11,79	-	65,62	54,96	0,54			2,69
14.10.16	24,00	-	115,55	103,08	12,47	66,04	46,85	19,19	7,00	5,00	2,22	52,75	40,55	12,20	53,83	41,10	12,73	-	66,00	55,27	0,58			2,81
15.10.16	24,00	-	115,61	103,34	12,27	65,64	46,48	19,16	7,00	5,00	2,22	52,74	40,73	12,01	53,81	41,21	12,60	-	65,63	54,36	0,57			2,79
16.10.16	24,00	-	115,58	101,08	14,50	66,17	46,63	19,54	7,00	5,00	2,26	54,03	39,80	14,23	55,14	40,28	14,86	-	66,13	54,81	0,68			2,94
17.10.16	24,00	-	115,82	103,50	12,32	65,87	46,59	19,28	7,00	5,00	2,24	52,82	40,83	11,99	53,90	41,31	12,59	-	65,85	54,58	0,58			2,81
18.10.16	24,00	-	114,64	102,79	11,85	65,84	46,39	19,45	7,00	5,00	2,23	52,10	40,57	11,53	53,15	41,05	12,10	-	65,80	54,30	0,55			2,78
19.10.16	24,00	-	113,17	101,75	11,42	67,00	46,40	20,60	7,00	5,00	2,33	51,28	40,12	11,16	52,34	40,63	11,71	-	67,03	54,57	0,54			2,87
20.10.16	24,00	-	113,64	102,83	10,81	69,43	47,73	21,70	7,00	5,00	2,47	51,04	40,51	10,53	52,18	41,15	11,03	-	69,41	56,29	0,52			2,98
21.10.16	24,00	-	113,72	102,81	10,91	71,45	48,86	22,59	7,00	5,00	2,57	51,08	40,48	10,60	52,27	41,19	11,08	-	71,44	57,73	0,54			3,10
22.10.16	24,00	-	115,21	103,15	12,06	73,19	49,80	23,39	7,00	5,00	2,70	52,43	40,56	11,87	53,72	41,28	12,44	-	73,14	58,98	0,60			3,30
Среднее	24,00	-	98,30	86,14	12,16	64,80	44,59	20,21	7,00	5,00	1,99	45,72	33,77	11,96	46,63	34,21	12,42	-	64,75	53,14	0,54	-	-	2,53
Итого	720,00		2948,90	2584,23	364,67						59,58	1371,73	1013,02	358,71	1398,75	1026,25	372,50	0,00			16,26	0,00	0,00	75,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 02:00	44874,09	39718,26	25299,97	16299,17	25861,97	17150,86	941,62	-	-
	23.10.16 02:00	47824,38	42303,75	26672,33	17312,68	27261,37	18177,61	1017,51	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = -3,38 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **72,46** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **372,50** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
2 5 ОКТ 2016
«____» _____ г.