Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9006.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 97-2 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 97-2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206917-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206917 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1034
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,047
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,72

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	75,59	61,52	14,07	64,84	39,76	25,08	7,00	5,00	1,59	13,57	-	-	13,85	-	13,85	-	64,11	-	0,87			2,46
24.09.16	24,00	-	75,36	58,92	16,44	63,90	38,76	25,14	7,00	5,00	1,52	15,87	-	-	16,17	-	16,17	-	63,56	-	1,01			2,53
25.09.16	24,00	-	76,00	59,53	16,47	64,60	39,32	25,28	7,00	5,00	1,54	16,00	-	-	16,32	-	16,32	-	64,35	-	1,03			2,57
26.09.16	24,00	-	72,20	56,88	15,32	63,18	38,45	24,73	7,00	5,00	1,44	14,83	-	-	15,11	-	15,11	-	62,75	-	0,93			2,37
27.09.16	24,00	-	73,07	57,10	15,97	62,82	38,51	24,31	7,00	5,00	1,42	15,48	-	-	15,78	-	15,78	-	62,61	-	0,97			2,39
28.09.16	24,00	-	73,10	57,96	15,14	61,94	38,10	23,84	7,00	5,00	1,43	14,41	-	-	14,66	-	14,66	-	61,80	-	0,89			2,32
29.09.16	24,00	-	78,86	63,37	15,49	63,58	39,46	24,12	7,00	5,00	1,57	14,95	-	-	15,21	-	15,21	-	63,34	-	0,95			2,51
30.09.16	24,00	-	81,59	66,27	15,32	66,38	40,54	25,84	7,00	5,00	1,76	14,79	-	-	15,08	-	15,08	-	66,09	-	0,97			2,73
01.10.16	24,00	-	81,07	66,08	14,99	65,32	39,87	25,45	7,00	5,00	1,72	14,45	-	-	14,74	-	14,74	-	64,96	-	0,94			2,66
02.10.16	24,00	-	81,61	65,09	16,52	65,29	39,42	25,87	7,00	5,00	1,73	15,92	-	-	16,23	-	16,23	-	65,00	-	1,04			2,76
03.10.16	24,00	-	81,66	66,24	15,42	65,73	39,74	25,99	7,00	5,00	1,76	14,81	-	-	15,10	-	15,10	-	65,44	-	0,97			2,73
04.10.16	24,00	-	86,14	70,01	16,13	64,37	39,55	24,82	7,00	5,00	1,78	15,60	-	-	15,88	-	15,88	-	64,01	-	1,00			2,78
05.10.16	24,00	-	73,29	54,27	19,02	59,11	36,16	22,95	7,00	5,00	1,30	18,56	-	-	18,85	-	18,85	-	57,61	-	1,07			2,37
06.10.16	24,00	-	48,77	37,38	11,39	54,08	32,46	21,62	7,00	5,00	0,79	11,90	-	-	12,04	-	12,04	-	52,97	-	0,63			1,43
07.10.16	24,00	-	99,57	82,47	17,10	63,97	40,82	23,15	7,00	5,00	2,01	15,70	-	-	15,97	-	15,97	-	63,38	-	1,00			3,00
08.10.16	24,00	-	100,03	81,12	18,91	62,14	39,83	22,31	7,00	5,00	1,89	17,68	-	-	17,96	-	17,96	-	61,55	-	1,09			2,98
09.10.16	24,00	-	99,84	81,08	18,76	63,79	40,51	23,28	7,00	5,00	1,96	17,67	-	-	17,98	-	17,98	-	63,52	-	1,12			3,09
10.10.16	24,00	-	98,68	83,47	15,21	64,63	41,08	23,55	7,00	5,00	2,05	14,02	-	-	14,30	-	14,30	-	64,33	-	0,90			2,95
11.10.16	24,00	-	101,20	84,69	16,51	65,45	41,63	23,82	7,00	5,00	2,11	15,10	-	-	15,39	-	15,39	-	65,64	-	0,99			3,10
12.10.16	24,00	-	96,53	84,79	11,74	65,74	41,31	24,43	7,00	5,00	1,92	14,23	-	-	14,52	-	14,52	-	65,06	-	0,93			2,85
13.10.16	24,00	-	103,16	87,06	16,10	65,77	40,45	25,32	7,00	5,00	2,29	14,93	-	-	15,22	-	15,22	-	65,44	-	0,98			3,26
14.10.16	24,00	-	105,90	89,79	16,11	66,15	41,93	24,22	7,00	5,00	2,26	15,00	-	-	15,29	-	15,29	-	65,84	-	0,99			3,24
15.10.16	24,00	-	106,35	89,84	16,51	65,74	42,49	23,25	7,00	5,00	2,18	15,21	-	-	15,53	-	15,53	-	65,53	-	1,00			3,17
16.10.16	24,00	-	104,73	87,96	16,77	66,27	41,51	24,76	7,00	5,00	2,26	15,53	-	-	15,84	-	15,84	-	65,91	-	1,02			3,29
17.10.16	24,00	-	106,49	89,98	16,51	65,97	41,39	24,58	7,00	5,00	2,30	15,19	-	-	15,49	-	15,49	-	65,68	-	1,00			3,30
18.10.16	24,00	-	105,11	89,23	15,88	65,96	41,15	24,81	7,00	5,00	2,31	14,55	-	-	14,85	-	14,85	-	65,59	-	0,96			3,26
19.10.16	24,00	-	104,23	88,15	16,08	67,12	41,08	26,04	7,00	5,00	2,40	14,61	-	-	14,90	-	14,90	-	67,11	-	0,98			3,38
20.10.16	24,00	-	104,78	89,17	15,61	69,57	42,28	27,29	7,00	5,00	2,53	14,28	-	-	14,58	-	14,58	-	69,30	-	0,99			3,52
21.10.16	24,00	-	105,02	89,20	15,82	71,60	42,92	28,68	7,00	5,00	2,66	14,44	-	-	14,76	-	14,76	-	71,45	-	1,03			3,69
22.10.16	24,00	-	105,48	89,64	15,84	73,29	43,49	29,80	7,00	5,00	2,78	14,45	-	-	14,81	-	14,81	-	72,84	-	1,05			3,83
Среднее	24,00	-	90,18	74,28	15,91	64,94	40,13	24,81	7,00	5,00	1,91	15,12	-	-	15,41	-	15,41	-	64,56	-	0,98	-	-	2,88
Итого	720,00		2705,41	2228,26	477,15						57,24	453,73	0,00	0,00	462,41	0,00	462,41	0,00			29,29	0,00	0,00	86,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.16 02:00	34532,23	28510,99	6049,22	-	6186,45	-	1004,59	-	-
	23.10.16 02:00	37163,63	30679,07	6489,61	-	6635,25	-	1088,74	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °C = -4,28 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **82,25** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **462,41** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
подпись, расшифровка подписи
_____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 ОКТ 2016 г.

печать энергосбыта