

Абонент: ЖЭС Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бельюшкена 99 / СЛО-ПЭС
 Обслуживающая организация: ООО ИнфраКит Монтаж
 Исполник: Омуховский Э.А.

Отчет о теплоснаблении по приборам УУТЗ за октябрь 2016
 Договор: 9005.036.1
 Строит.Адрес: Бельюшкена 99
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: ДДУХТР/Об'яв
 ВКП/7-205811-ч(С)-1016-Бд
 Телефон: _____
 Узел учета: СЛО-ПЭС
 Код УУТЗ: _____
 Расчитать/взять совместно с УУТЗ: _____
 Работник: 150/70
 Т/в, гр.С= 9,43

Установленные приборы: Часовые и учетн. арматуры в фидалах: ВКП/7-205811-ч(С)-1016-Бд
 Вычислитель: ВКП-7 № 205811
 Подогрев.гр.(М1): расходомер: ПРМ 32 Глипл = 0,067
 Обогрев.гр.(М2): расходомер: ПРМ 32 Глипл = 0,067
 ТРД: ГВС(М3): расходомер: ПРМ 20 Глипл = 0,027
 ТРД/КР: ГВС(М4): расходомер: Глипл = _____
 ТРД/КР/КР(У5): расходомер: Глипл = _____
 Расчетный алгоритм: зима: Q=М1*(П1-Пхв)+М2*(П2-Пхв) лето: Q=М1*(П1-Пхв)+М2*(П2-Пхв)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,255 Qлет.ср.= Qлет.п.т.=
 Договорные нагрузки (гр.чед), Гкал/час: Qот.гр.чед.= Qлет.ср.= Qлет.п.т.=
 Договорные расходы (гр.чед), Т/Гут: Qот.гр.чед.= Qлет.ср.= Qлет.п.т.=
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016: Qот=0,107 Qлет.ср.=0,049 Qлет.п.т.=0 ГРс=19,598

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общие теплоотте
			М1	М2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	Qотопл	М3	М4	DM	V3	V4	divac	Упопл	T3	T4	Qгр.общ	Qгр.кал	Qгр.гвс	Q.общ.	
23.09.16	24.00	-	90,58	76,62	13,96	64,55	41,19	23,36	7,00	5,00	1,79	13,96	-	-	-	15,04	-	64,49	-	0,90	-	-	2,69		
24.09.16	24.00	-	88,98	73,36	15,62	63,50	40,32	23,18	7,00	5,00	1,70	15,62	-	-	-	16,74	-	63,49	-	0,99	-	-	2,69		
25.09.16	24.00	-	89,95	74,07	15,88	64,21	41,00	23,21	7,00	5,00	1,72	15,88	-	-	-	17,02	-	64,34	-	1,02	-	-	2,74		
26.09.16	24.00	-	85,05	70,78	14,27	62,81	40,07	22,74	7,00	5,00	1,61	14,27	-	-	-	15,28	-	62,68	-	0,89	-	-	2,51		
27.09.16	24.00	-	84,89	71,03	13,86	62,47	39,97	22,50	7,00	5,00	1,60	13,86	-	-	-	14,85	-	62,68	-	0,87	-	-	2,46		
28.09.16	24.00	-	88,24	71,92	16,32	61,53	39,36	22,17	7,00	5,00	1,59	16,32	-	-	-	17,39	-	61,76	-	1,01	-	-	2,60		
29.09.16	24.00	-	93,15	79,09	14,06	63,17	41,19	21,98	7,00	5,00	1,74	14,06	-	-	-	15,10	-	63,30	-	0,89	-	-	2,63		
30.09.16	24.00	-	96,44	82,50	13,94	66,00	43,30	22,70	7,00	5,00	1,87	13,94	-	-	-	15,15	-	66,00	-	0,92	-	-	2,79		
01.10.16	24.00	-	97,29	82,31	14,98	64,97	42,85	22,12	7,00	5,00	1,82	14,98	-	-	-	16,16	-	64,95	-	0,97	-	-	2,80		
02.10.16	24.00	-	97,44	80,78	16,66	64,91	42,33	22,58	7,00	5,00	1,83	16,66	-	-	-	17,86	-	64,97	-	1,08	-	-	2,91		
03.10.16	24.00	-	96,22	82,58	13,64	65,35	42,70	22,65	7,00	5,00	1,87	13,64	-	-	-	17,86	-	65,39	-	0,89	-	-	2,76		
04.10.16	24.00	-	100,84	87,13	13,71	64,04	42,28	21,76	7,00	5,00	1,90	13,71	-	-	-	14,91	-	64,05	-	0,88	-	-	2,78		
05.10.16	24.00	-	83,18	67,87	15,31	58,92	38,47	20,45	7,00	5,00	1,42	15,31	-	-	-	16,12	-	57,01	-	0,87	-	-	2,29		
06.10.16	24.00	-	55,94	45,53	10,41	53,63	34,17	19,46	7,00	5,00	0,89	10,41	-	-	-	10,92	-	52,95	-	0,55	-	-	1,44		
07.10.16	24.00	-	117,52	101,76	15,76	63,69	43,12	20,57	7,00	5,00	2,10	15,76	-	-	-	17,03	-	63,46	-	1,00	-	-	3,10		
08.10.16	24.00	-	118,11	100,06	18,05	61,85	42,10	19,75	7,00	5,00	1,98	18,05	-	-	-	19,34	-	61,73	-	1,11	-	-	3,16		
09.10.16	24.00	-	118,79	99,90	18,89	63,46	42,86	20,89	7,00	5,00	2,06	18,89	-	-	-	20,27	-	63,62	-	1,20	-	-	3,26		
10.10.16	24.00	-	118,78	103,18	15,60	64,30	43,41	20,89	7,00	5,00	2,15	15,60	-	-	-	16,91	-	64,42	-	1,00	-	-	3,16		
11.10.16	24.00	-	121,39	105,72	15,67	65,03	43,80	21,23	7,00	5,00	2,24	15,67	-	-	-	17,07	-	65,59	-	1,03	-	-	3,26		
12.10.16	24.00	-	122,14	106,99	15,15	65,37	44,19	21,18	7,00	5,00	2,27	15,15	-	-	-	16,56	-	64,98	-	0,98	-	-	3,26		
13.10.16	24.00	-	123,13	106,69	16,44	65,42	43,86	21,56	7,00	5,00	2,30	16,44	-	-	-	17,89	-	65,41	-	1,08	-	-	3,38		
14.10.16	24.00	-	127,46	109,98	17,48	65,81	44,51	21,30	7,00	5,00	2,34	17,48	-	-	-	18,98	-	65,86	-	1,15	-	-	3,49		
15.10.16	24.00	-	127,01	110,61	16,40	65,40	44,42	20,98	7,00	5,00	2,32	16,40	-	-	-	17,91	-	65,57	-	1,08	-	-	3,40		
16.10.16	24.00	-	126,53	107,95	18,58	65,93	44,50	21,43	7,00	5,00	2,32	18,58	-	-	-	20,09	-	65,96	-	1,23	-	-	3,54		
17.10.16	24.00	-	126,75	111,07	15,68	65,63	44,62	21,01	7,00	5,00	2,33	15,68	-	-	-	17,17	-	65,75	-	1,03	-	-	3,36		
18.10.16	24.00	-	126,25	110,04	16,21	65,62	44,42	21,20	7,00	5,00	2,34	16,21	-	-	-	17,68	-	65,63	-	1,06	-	-	3,40		
19.10.16	24.00	-	125,55	108,49	17,06	66,72	44,46	22,26	7,00	5,00	2,41	17,06	-	-	-	18,61	-	67,14	-	1,15	-	-	3,55		
20.10.16	24.00	-	125,44	109,88	15,56	69,18	45,79	23,39	7,00	5,00	2,57	15,56	-	-	-	17,21	-	69,37	-	1,08	-	-	3,65		
21.10.16	24.00	-	124,34	110,31	14,03	71,18	46,73	24,45	7,00	5,00	2,70	14,03	-	-	-	15,73	-	71,47	-	1,00	-	-	3,70		
22.10.16	24.00	-	125,63	110,67	14,96	72,92	47,60	25,32	7,00	5,00	2,80	14,96	-	-	-	16,80	-	72,90	-	1,09	-	-	3,89		
Среднее	24.00	-	107,43	91,96	15,47	64,59	42,65	21,93	7,00	5,00	2,02	15,47	-	-	-	16,75	-	64,56	-	1,00	-	-	3,02		
Итого	720,00	-	3223,01	2758,87	464,14	60,57	464,14	0,00	0,00	0,00	502,59	0,00	-	-	-	502,59	-	0,00	-	0,00	-	-	90,59		

Показание счетчиков на момент снятия данных: 23.09.16 03:00 230536,84 29090,16 16667,06 16851,40 612,38
 23.10.16 02:00 30536,84 28947,00 18712,70 19150,86 422,90

Период расчета по среднему: 23.09.16 03:00 - 23.10.16 02:00
 Количество тепловой энергии, расчитанное по среднему: _____
 Объем теплоснабжения, расчитанный по среднему: _____
 Период превышения т2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: _____
 Итого по приборам учета: _____
 С учетом корректировок: _____
 Итого по приборам учета: _____
 С учетом корректировок: _____

9,43 °C = -4,38 Кал.
 86,21 Кал.
 502,59 куб.м

ФГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Управляющая энергосбыта
 ООО «ИнфраКит Монтаж»
 ДЛР/ОТЧЕТОВ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.01.2016