

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-1, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 33148

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС ПРЭМ 50

тр.цирк. ГВС ПРЭМ 32

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв =

Преобр. давления

КРТ-9

КРТ-9

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.09.16	24	-	69,74	10,30	138,850	-	-	47,51	5,60	136,240	-	22,23	2,610	-	-	-	3,222
24.09.16	24	-	68,33	10,30	155,560	-	-	49,13	5,60	152,790	-	19,20	2,770	-	-	-	3,134
25.09.16	24	-	68,69	10,30	156,030	-	-	49,98	5,60	153,160	-	18,71	2,870	-	-	-	3,075
26.09.16	24	-	58,53	10,30	162,490	-	-	44,96	5,60	159,580	-	13,57	2,910	-	-	-	2,337
27.09.16	24	-	44,77	10,30	166,830	-	-	37,11	5,60	164,010	-	7,66	2,820	-	-	-	1,393
28.09.16	24	-	44,04	10,30	162,150	-	-	36,20	5,60	159,410	-	7,84	2,740	-	-	-	1,379
29.09.16	24	-	44,03	10,30	167,640	-	-	36,30	5,60	164,830	-	7,73	2,810	-	-	-	1,413
30.09.16	24	-	44,38	10,30	167,700	-	-	36,74	5,60	164,900	-	7,64	2,800	-	-	-	1,398
01.10.16	24	-	44,07	10,30	167,840	-	-	36,52	5,60	164,990	-	7,55	2,850	-	-	-	1,386
02.10.16	24	-	44,01	10,30	167,930	-	-	36,28	5,60	165,060	-	7,73	2,870	-	-	-	1,416
03.10.16	24	-	44,28	10,30	167,900	-	-	36,37	5,60	165,060	-	7,91	2,840	-	-	-	1,443
04.10.16	24	-	42,99	10,30	167,990	-	-	35,43	5,60	165,130	-	7,56	2,860	-	-	-	1,384
05.10.16	24	-	41,96	10,30	167,530	-	-	34,56	5,60	164,690	-	7,40	2,840	-	-	-	1,352
06.10.16	24	-	44,30	10,30	167,010	-	-	35,71	5,60	164,140	-	8,59	2,870	-	-	-	1,549
07.10.16	24	-	45,63	10,30	164,930	-	-	36,40	5,60	162,100	-	9,23	2,830	-	-	-	1,638
08.10.16	24	-	49,81	10,30	163,700	-	-	38,79	5,60	160,840	-	11,02	2,860	-	-	-	1,927
09.10.16	24	-	48,22	10,30	165,530	-	-	38,03	5,60	162,720	-	10,19	2,810	-	-	-	1,804
10.10.16	24	-	51,15	10,30	168,090	-	-	39,51	5,60	165,260	-	11,64	2,830	-	-	-	2,080
11.10.16	24	-	53,68	10,30	167,330	-	-	41,13	5,60	164,500	-	12,55	2,830	-	-	-	2,228
12.10.16	24	-	53,56	10,30	161,550	-	-	40,81	5,60	158,900	-	12,75	2,650	-	-	-	2,181
13.10.16	24	-	54,90	10,30	164,080	-	-	41,65	5,60	161,480	-	13,25	2,600	-	-	-	2,291
14.10.16	24	-	58,13	10,30	171,430	-	-	43,83	5,60	168,500	-	14,30	2,930	-	-	-	2,591
15.10.16	24	-	62,47	10,30	167,580	-	-	46,29	5,60	164,670	-	16,18	2,910	-	-	-	2,858
16.10.16	24	-	62,72	10,30	177,860	-	-	47,17	5,60	174,740	-	15,55	3,120	-	-	-	2,925
17.10.16	24	-	62,56	10,30	176,670	-	-	47,00	5,60	173,560	-	15,56	3,110	-	-	-	2,907
18.10.16	24	-	62,51	10,30	176,250	-	-	47,08	5,60	173,190	-	15,43	3,060	-	-	-	2,875
19.10.16	24	-	60,66	10,30	175,660	-	-	45,32	5,60	172,300	-	15,34	3,360	-	-	-	2,859
20.10.16	24	-	63,61	10,30	175,660	-	-	45,86	5,60	172,670	-	17,75	2,990	-	-	-	3,268
21.10.16	24	-	63,91	10,30	175,390	-	-	46,10	5,60	172,420	-	17,81	2,970	-	-	-	3,272
22.10.16	24	-	63,52	10,30	175,380	-	-	45,81	5,60	172,340	-	17,71	3,040	-	-	-	3,257
Среднее	24,00	-	54,04	10,30	167,018	-	-	41,45	5,60	164,139	-	12,59	2,879	-	-	-	2,228
Итого	720,0	-			5010,540	0,000				4924,180	0,000		86,360	0,00	0,00	0,00	66,84

Ориентировочно до конца месяца(+)

1585,119

1557,283

27,836

27,47

Корректировка за прошлый месяц (-)

85,520

81,223

4,297

1,81

Итого за октябрь 2016 :

6510,139

6400,240

109,899

92,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.09.16 10:00	91133,980	-	89796,860	-	-	-	1746,235	
23.10.16 07:00	96140,410	-	94717,100	-	-	-	1812,751	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

92,50 Гкал
Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Филиал «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до поднесения АКТА допуска УУ
 Дата: 31.10.2016