

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2016**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-4  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 48529  
 расходомер  
 Подающий тр. ПРЭМ 40  
 Обратн.тр. ПРЭМ 40  
 тр-д. ГВС  
 тр.цирк. ГВС  
 Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

Термопреобр.  
КТПТР-05  
КТПТР-05Тхв =  
Преобр. давленияРасчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  **лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.09.16	24	-	69,62	10,30	135,940	-	-	47,67	5,60	134,500	-	21,95	1,440	0,00	0,00	0,00	3,063
24.09.16	24	-	68,21	10,30	152,380	-	-	48,87	5,60	150,920	-	19,34	1,460	0,00	0,00	0,00	3,030
25.09.16	24	-	68,59	10,30	152,770	-	-	49,45	5,60	151,340	-	19,14	1,430	0,00	0,00	0,00	3,008
26.09.16	24	-	58,42	10,30	159,280	-	-	44,72	5,60	157,980	-	13,70	1,300	0,00	0,00	0,00	2,246
27.09.16	24	-	44,70	10,30	163,860	-	-	37,02	5,60	162,730	-	7,68	1,130	0,00	0,00	0,00	1,315
28.09.16	24	-	43,97	10,30	159,720	-	-	36,13	5,60	158,410	-	7,84	1,310	0,00	0,00	0,00	1,312
29.09.16	24	-	43,97	10,30	165,270	-	-	36,17	5,60	163,790	-	7,80	1,480	0,00	0,00	0,00	1,357
30.09.16	24	-	44,32	10,30	165,410	-	-	36,59	5,60	163,880	-	7,73	1,530	0,00	0,00	0,00	1,348
01.10.16	24	-	44,01	10,30	165,540	-	-	36,27	5,60	163,990	-	7,74	1,550	0,00	0,00	0,00	1,351
02.10.16	24	-	43,95	10,30	165,630	-	-	36,04	5,60	164,080	-	7,91	1,550	0,00	0,00	0,00	1,379
03.10.16	24	-	44,21	10,30	165,680	-	-	36,05	5,60	164,100	-	8,16	1,580	0,00	0,00	0,00	1,422
04.10.16	24	-	42,92	10,30	165,770	-	-	35,04	5,60	164,230	-	7,88	1,540	0,00	0,00	0,00	1,371
05.10.16	24	-	41,91	10,30	165,440	-	-	34,26	5,60	163,870	-	7,65	1,570	0,00	0,00	0,00	1,331
06.10.16	24	-	44,23	10,30	164,960	-	-	35,33	5,60	163,300	-	8,90	1,660	0,00	0,00	0,00	1,540
07.10.16	24	-	45,59	10,30	162,820	-	-	35,97	5,60	161,200	-	9,62	1,620	0,00	0,00	0,00	1,635
08.10.16	24	-	49,73	10,30	161,590	-	-	38,26	5,60	159,970	-	11,47	1,620	0,00	0,00	0,00	1,925
09.10.16	24	-	48,17	10,30	163,240	-	-	37,54	5,60	161,660	-	10,63	1,580	0,00	0,00	0,00	1,807
10.10.16	24	-	51,09	10,30	165,650	-	-	38,89	5,60	164,090	-	12,20	1,560	0,00	0,00	0,00	2,098
11.10.16	24	-	53,60	10,30	164,920	-	-	40,37	5,60	163,310	-	13,23	1,610	0,00	0,00	0,00	2,257
12.10.16	24	-	53,50	10,30	158,120	-	-	40,22	5,60	156,420	-	13,28	1,700	0,00	0,00	0,00	2,179
13.10.16	24	-	54,81	10,30	159,720	-	-	40,68	5,60	158,070	-	14,13	1,650	0,00	0,00	0,00	2,336
14.10.16	24	-	58,09	10,30	166,590	-	-	42,91	5,60	164,900	-	15,18	1,690	0,00	0,00	0,00	2,613
15.10.16	24	-	62,39	10,30	163,550	-	-	45,37	5,60	161,890	-	17,02	1,660	0,00	0,00	0,00	2,872
16.10.16	24	-	62,66	10,30	173,440	-	-	46,40	5,60	171,630	-	16,26	1,810	0,00	0,00	0,00	2,916
17.10.16	24	-	62,54	10,30	172,270	-	-	46,29	5,60	170,400	-	16,25	1,870	0,00	0,00	0,00	2,898
18.10.16	24	-	62,42	10,30	171,980	-	-	46,26	5,60	170,070	-	16,16	1,910	0,00	0,00	0,00	2,880
19.10.16	24	-	60,58	10,30	171,240	-	-	44,95	5,60	169,310	-	15,63	1,930	0,00	0,00	0,00	2,776
20.10.16	24	-	63,56	10,30	171,400	-	-	46,33	5,60	169,480	-	17,23	1,920	0,00	0,00	0,00	3,052
21.10.16	24	-	63,83	10,30	171,090	-	-	46,52	5,60	169,160	-	17,31	1,930	0,00	0,00	0,00	3,065
22.10.16	24	-	63,45	10,30	170,980	-	-	46,28	5,60	169,110	-	17,17	1,870	0,00	0,00	0,00	3,034
Среднее	24,00	-	53,97	10,30	163,875	-	-	41,10	5,60	162,260	-	12,87	1,615	-	-	-	2,181
Итого	720,0				4916,250	0,000				4867,790	0,000		48,460	0,00	0,00	0,00	65,42

Ориентировочно до конца месяца(+) 1545,943 1528,920 17,023 26,51  
 Корректировка за прошлый месяц (-) 410,080 400,206 9,874 8,87  
**Итого за октябрь 2016 :** 6052,113 5996,504 55,609 83,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.09.16 10:00	35919,200	-	35642,400	-	0,000	0,000	609,529	
23.10.16 07:00	40836,480	-	40511,220	-	0,000	0,000	674,753	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= 0  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета 83,06 ГкалГлавный инженер  
(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплоснабжения  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до поднесения АКГА допуска УУ  
 Дата \_\_\_\_\_

31.10.2016