

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-2, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44621

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв =

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.09.16	24	-	69,47	10,20	125,370	-	-	46,31	5,60	123,890	-	23,16	1,480	0,00	0,00	0,00	2,979
24.09.16	24	-	68,10	10,20	140,710	-	-	47,47	5,60	139,140	-	20,63	1,570	0,00	0,00	0,00	2,989
25.09.16	24	-	68,46	10,20	140,960	-	-	47,81	5,60	139,390	-	20,65	1,570	0,00	0,00	0,00	2,995
26.09.16	24	-	58,32	10,20	146,990	-	-	43,69	5,60	145,530	-	14,63	1,460	0,00	0,00	0,00	2,218
27.09.16	24	-	44,57	10,20	151,830	-	-	36,16	5,60	150,760	-	8,41	1,070	0,00	0,00	0,00	1,326
28.09.16	24	-	43,86	10,20	147,640	-	-	35,33	5,60	146,640	-	8,53	1,000	0,00	0,00	0,00	1,306
29.09.16	24	-	43,84	10,20	152,640	-	-	35,43	5,60	151,530	-	8,41	1,110	0,00	0,00	0,00	1,336
30.09.16	24	-	44,19	10,20	152,820	-	-	35,77	5,60	151,580	-	8,42	1,240	0,00	0,00	0,00	1,344
01.10.16	24	-	43,89	10,20	153,040	-	-	35,51	5,60	151,630	-	8,38	1,410	0,00	0,00	0,00	1,345
02.10.16	24	-	43,83	10,20	153,170	-	-	35,29	5,60	151,610	-	8,54	1,560	0,00	0,00	0,00	1,376
03.10.16	24	-	44,09	10,20	153,210	-	-	35,40	5,60	151,580	-	8,69	1,630	0,00	0,00	0,00	1,402
04.10.16	24	-	42,81	10,20	153,440	-	-	34,43	5,60	151,720	-	8,38	1,720	0,00	0,00	0,00	1,355
05.10.16	24	-	41,75	10,20	153,190	-	-	33,46	5,60	151,530	-	8,29	1,660	0,00	0,00	0,00	1,338
06.10.16	24	-	44,04	10,20	152,670	-	-	34,51	5,60	150,950	-	9,53	1,720	0,00	0,00	0,00	1,524
07.10.16	24	-	45,37	10,20	150,670	-	-	34,98	5,60	149,040	-	10,39	1,630	0,00	0,00	0,00	1,631
08.10.16	24	-	49,53	10,20	149,430	-	-	37,03	5,60	147,700	-	12,50	1,730	0,00	0,00	0,00	1,942
09.10.16	24	-	47,95	10,20	151,930	-	-	36,39	5,60	150,010	-	11,56	1,920	0,00	0,00	0,00	1,836
10.10.16	24	-	50,86	10,20	154,410	-	-	37,68	5,60	152,370	-	13,18	2,040	0,00	0,00	0,00	2,123
11.10.16	24	-	53,41	10,20	153,440	-	-	39,34	5,60	151,480	-	14,07	1,960	0,00	0,00	0,00	2,246
12.10.16	24	-	53,32	10,20	148,590	-	-	39,08	5,60	146,950	-	14,24	1,640	0,00	0,00	0,00	2,185
13.10.16	24	-	54,60	10,20	151,020	-	-	39,85	5,60	149,410	-	14,75	1,610	0,00	0,00	0,00	2,300
14.10.16	24	-	57,86	10,20	157,580	-	-	42,17	5,60	155,840	-	15,69	1,740	0,00	0,00	0,00	2,553
15.10.16	24	-	62,21	10,20	153,680	-	-	44,33	5,60	151,880	-	17,88	1,800	0,00	0,00	0,00	2,836
16.10.16	24	-	62,46	10,20	163,000	-	-	45,25	5,60	161,100	-	17,21	1,900	0,00	0,00	0,00	2,898
17.10.16	24	-	62,33	10,20	161,840	-	-	45,08	5,60	159,990	-	17,25	1,850	0,00	0,00	0,00	2,885
18.10.16	24	-	62,24	10,20	161,500	-	-	45,22	5,60	159,630	-	17,02	1,870	0,00	0,00	0,00	2,845
19.10.16	24	-	60,36	10,20	161,120	-	-	43,88	5,60	159,210	-	16,48	1,910	0,00	0,00	0,00	2,750
20.10.16	24	-	63,30	10,20	161,110	-	-	45,32	5,60	159,210	-	17,98	1,900	0,00	0,00	0,00	2,994
21.10.16	24	-	63,60	10,20	160,920	-	-	45,47	5,60	158,990	-	18,13	1,930	0,00	0,00	0,00	3,014
22.10.16	24	-	63,20	10,20	160,850	-	-	45,01	5,60	158,880	-	18,19	1,970	0,00	0,00	0,00	3,024
Среднее	24,00	-	53,79	10,20	152,626	-	-	40,09	5,60	150,972	-	13,71	1,653	-	-	-	2,163
Итого	720,0	-			4578,770	0,000				4529,170	0,000		49,600	0,00	0,00	0,00	64,90

Ориентировочно до конца месяца(+)

1453,294

1436,156

17,139

26,24

Корректировка за прошлый месяц (-)

383,223

376,617

6,606

8,72

Итого за октябрь 2016 :

5648,841

5588,709

60,133

82,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
19.04.15 02:00	14512,110	-	14358,610	-	0,000	0,000	337,318	
19.04.15 02:00	14512,110	-	14358,610	-	0,000	0,000	337,318	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

82,42 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

«ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

раскв по соьту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 31.10.2016