

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-4  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 8, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 42603  
 расходомер  
 Подающий тр. ПРЭМ 40  
 Обратн.тр. ПРЭМ 40  
 тр-д. ГВС  
 тр.цирк. ГВС  
 Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_  
 Gmin Gmax Термопреобр.  
 КТППТР-05  
 КТППТР-05  
 Тхв =  
 Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q = M1 \cdot (h1 - h2) + M3 \cdot (h2 - h_{хв})$  **лето:**  
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qот.гвс.ср= Qгвс.ср=  
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот.= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс.= Gгвс.м=  
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут  
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.09.16	24	-	69,41	10,30	59,550	-	-	34,31	5,60	59,550	-	35,10	0,000	0,00	0,00	0,00	2,092
24.09.16	24	-	68,08	10,30	66,990	-	-	35,74	5,60	66,990	-	32,34	0,000	0,00	0,00	0,00	2,168
25.09.16	24	-	68,44	10,30	67,210	-	-	36,14	5,60	67,210	-	32,30	0,000	0,00	0,00	0,00	2,176
26.09.16	24	-	58,27	10,30	71,030	-	-	34,54	5,60	71,030	-	23,73	0,000	0,00	0,00	0,00	1,682
27.09.16	24	-	44,66	10,30	76,090	-	-	30,98	5,60	76,090	-	13,68	0,000	0,00	0,00	0,00	1,046
28.09.16	24	-	43,95	10,30	70,530	-	-	29,24	5,60	70,530	-	14,71	0,000	0,00	0,00	0,00	1,043
29.09.16	24	-	43,92	10,30	73,090	-	-	29,39	5,60	73,090	-	14,53	0,000	0,00	0,00	0,00	1,066
30.09.16	24	-	44,27	10,30	73,150	-	-	29,72	5,60	73,150	-	14,55	0,000	0,00	0,00	0,00	1,069
01.10.16	24	-	43,96	10,30	73,140	-	-	29,34	5,60	73,140	-	14,62	0,000	0,00	0,00	0,00	1,076
02.10.16	24	-	43,91	10,30	73,160	-	-	29,08	5,60	73,160	-	14,83	0,000	0,00	0,00	0,00	1,090
03.10.16	24	-	44,17	10,30	73,190	-	-	29,06	5,60	73,190	-	15,11	0,000	0,00	0,00	0,00	1,109
04.10.16	24	-	42,89	10,30	73,240	-	-	28,41	5,60	73,240	-	14,48	0,000	0,00	0,00	0,00	1,068
05.10.16	24	-	41,91	10,30	92,960	-	-	29,58	5,60	92,960	-	12,33	0,000	0,00	0,00	0,00	1,154
06.10.16	24	-	44,19	10,30	110,590	-	-	31,40	5,60	110,590	-	12,79	0,000	0,00	0,00	0,00	1,421
07.10.16	24	-	45,53	10,30	109,000	-	-	31,79	5,60	109,000	-	13,74	0,000	0,00	0,00	0,00	1,500
08.10.16	24	-	49,71	10,30	108,150	-	-	33,30	5,60	108,150	-	16,41	0,000	0,00	0,00	0,00	1,779
09.10.16	24	-	48,16	10,30	108,890	-	-	32,86	5,60	108,890	-	15,30	0,000	0,00	0,00	0,00	1,673
10.10.16	24	-	51,02	10,30	110,180	-	-	33,72	5,60	110,180	-	17,30	0,000	0,00	0,00	0,00	1,911
11.10.16	24	-	53,56	10,30	109,800	-	-	34,94	5,60	109,800	-	18,62	0,000	0,00	0,00	0,00	2,049
12.10.16	24	-	53,41	10,30	107,040	-	-	34,61	5,60	107,040	-	18,80	0,000	0,00	0,00	0,00	2,018
13.10.16	24	-	54,55	10,30	109,450	-	-	34,83	5,60	109,450	-	19,72	0,000	0,00	0,00	0,00	2,164
14.10.16	24	-	57,92	10,30	114,050	-	-	36,77	5,60	114,050	-	21,15	0,000	0,00	0,00	0,00	2,419
15.10.16	24	-	62,28	10,30	110,940	-	-	38,42	5,60	110,940	-	23,86	0,000	0,00	0,00	0,00	2,650
16.10.16	24	-	62,55	10,30	117,550	-	-	39,57	5,60	117,550	-	22,98	0,000	0,00	0,00	0,00	2,708
17.10.16	24	-	62,41	10,30	116,030	-	-	39,24	5,60	116,030	-	23,17	0,000	0,00	0,00	0,00	2,695
18.10.16	24	-	62,37	10,30	115,100	-	-	39,15	5,60	115,100	-	23,22	0,000	0,00	0,00	0,00	2,677
19.10.16	24	-	60,51	10,30	114,810	-	-	38,06	5,60	114,810	-	22,45	0,000	0,00	0,00	0,00	2,583
20.10.16	24	-	63,43	10,30	114,770	-	-	38,94	5,60	114,770	-	24,49	0,000	0,00	0,00	0,00	2,819
21.10.16	24	-	63,75	10,30	114,570	-	-	39,14	5,60	114,570	-	24,61	0,000	0,00	0,00	0,00	2,825
22.10.16	24	-	63,36	10,30	114,550	-	-	38,84	5,60	114,550	-	24,52	0,000	0,00	0,00	0,00	2,813
Среднее	24,00	-	53,89	10,30	94,960	-	-	34,04	5,60	94,960	-	19,85	-	-	-	-	1,885
Итого	720,0	-	-	-	2848,800	0,000	-	-	-	2848,800	0,000	-	0,000	0,00	0,00	0,00	56,54

Ориентировочно до конца месяца(+) 1038,060  
 Корректировка за прошлый месяц (-) 178,457  
**Итого за октябрь 2016 :** 3708,403  
 1038,060 178,457 0,000 24,58  
 3708,403 178,114 0,343 5,54  
 3708,746 -0,343 75,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:


Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
13.10.16 15:00	28043,940	-	27947,000	-	0,000	0,000	622,915	
23.10.16 07:00	29151,580	-	29054,640	-	0,000	0,000	648,785	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв = 0

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета 75,59 Гкал

Главный инженер  
(по доверенности абонента)



ООО «ИнфраХит Монтаж»  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ИЛИ ЯВНО УСЛОВНО**  
 по заявке до получения АКТА допуска УУ  
 Дата 31.10.2016