Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 1 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207226
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207226-ч(с)-1016.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 11,15
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,93	16,61	0,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
23.09.16	24,00	-	28,66	28,66	0,00	57,64	28,95	28,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,82
24.09.16	24,00	-	76,96	76,96	0,00	60,09	32,27	27,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,14
25.09.16	24,00	-	76,44	76,44	0,00	60,59	33,22	27,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,09
26.09.16	24,00	-	53,93	53,95	-0,02	57,33	32,25	25,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,35
27.09.16	24,00	-	88,85	88,85	0,00	61,07	35,73	25,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,25
28.09.16	24,00	-	95,97	95,97	0,00	60,80	37,40	23,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,24
29.09.16	24,00	-	96,01	96,01	0,00	61,20	38,01	23,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,23
30.09.16	24,00	-	114,04	114,04	0,00	61,10	40,57	20,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
01.10.16	24,00	-	117,63	117,63	0,00	61,93	41,25	20,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,43
02.10.16	24,00	-	118,55	118,55	0,00	62,13	41,52	20,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,44
03.10.16	24,00	-	117,76	117,76	0,00	61,59	41,25	20,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
04.10.16	24,00	-	126,05	126,05	0,00	61,89	41,66	20,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
05.10.16	24,00	-	146,10	146,10	0,00	62,02	43,37	18,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,73
06.10.16	24,00	-	144,58	144,58	0,00	62,56	43,53	19,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,75
07.10.16	24,00	-	145,27	145,27	0,00	62,29	43,42	18,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,74
08.10.16	24,00	-	145,17	145,17	0,00	62,35	43,30	19,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
09.10.16	24,00	-	144,64	144,64	0,00	62,77	43,29	19,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
10.10.16	24,00	-	142,28	142,28	0,00	62,03	42,56	19,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
11.10.16	24,00	-	142,14	142,14	0,00	62,24	42,56	19,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
12.10.16	24,00	-	141,32	141,32	0,00	62,19	42,36	19,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
13.10.16	24,00	-	138,91	138,91	0,00	61,85	41,90	19,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
14.10.16	24,00	-	139,87	139,87	0,00	61,89	42,05	19,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
15.10.16	24,00	-	141,13	141,13	0,00	62,11	42,26	19,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
16.10.16	24,00	-	141,65	141,65	0,00	62,15	42,32	19,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
17.10.16	24,00	-	141,85	141,85	0,00	62,36	42,52	19,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
18.10.16	24,00	-	139,74	139,74	0,00	61,90	42,15	19,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
19.10.16	24,00	-	136,49	136,49	0,00	62,25	41,81	20,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,79
20.10.16	24,00	-	137,03	137,03	0,00	64,09	42,21	21,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00
21.10.16	24,00	-	139,32	139,32	0,00	67,09	43,71	23,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,26
22.10.16	24,00	-	141,75	141,75	0,00	69,10	44,83	24,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,44
Среднее	24,00	-	118,07	118,07	0,00	60,57	39,70	20,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,47
Итого	744,00		3660,09	3660,11	-0,02						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	76,69

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.09.16 03:00	61827,17	61833,95	-	-	-	-	1525,42	-	-
	23.10.16 02:00	65499,13	65505,93	-	-	-	-	1602,39	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 11,15 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **76,69** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ОКТ 2016
«____» _____ г.