Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 11 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 11
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207162
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207162-ч(с)-1016.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 11,15
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.09.2016 по 22.10.2016

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 22.09.16 | 24,00 | | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 15,84 | 15,85 | -0,01 | 7,00 | 5,00 | - | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 23.09.16 | 24,00 | | 15,15 | 14,94 | 0,21 | 59,83 | 33,19 | 26,64 | 7,00 | 5,00 | - | | | | | | | | | | | | | 0,41 |
| 24.09.16 | 24,00 | | 33,90 | 33,17 | 0,73 | 62,65 | 43,38 | 19,27 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,68 |
| 25.09.16 | 24,00 | | 33,90 | 33,17 | 0,73 | 62,65 | 43,38 | 19,27 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,68 |
| 26.09.16 | 24,00 | | 33,90 | 33,17 | 0,73 | 62,65 | 43,38 | 19,27 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,68 |
| 27.09.16 | 24,00 | | 27,83 | 27,58 | 0,25 | 62,33 | 41,46 | 20,87 | 7,00 | 5,00 | - | | | | | | | | | | | | | 0,59 |
| 28.09.16 | 24,00 | | 34,64 | 33,55 | 1,09 | 63,04 | 44,47 | 18,57 | 7,00 | 5,00 | - | | | | | | | | | | | | | 0,69 |
| 29.09.16 | 24,00 | | 39,23 | 38,39 | 0,84 | 62,57 | 44,20 | 18,37 | 7,00 | 5,00 | - | | | | | | | | | | | | | 0,76 |
| 30.09.16 | 24,00 | | 52,15 | 51,21 | 0,94 | 62,39 | 45,60 | 16,79 | 7,00 | 5,00 | - | | | | | | | | | | | | | 0,92 |
| 01.10.16 | 24,00 | | 43,32 | 42,31 | 1,01 | 64,31 | 46,74 | 17,57 | 7,00 | 5,00 | - | | | | | | | | | | | | | 0,81 |
| 02.10.16 | 24,00 | | 39,97 | 35,88 | 4,09 | 64,23 | 48,69 | 15,54 | 7,00 | 5,00 | - | | | | | | | | | | | | | 0,82 |
| 03.10.16 | 24,00 | | 45,15 | 43,13 | 2,01 | 63,64 | 47,01 | 16,63 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,85 |
| 04.10.16 | 24,00 | | 31,87 | 30,88 | 0,99 | 63,23 | 46,32 | 16,91 | 7,00 | 5,00 | - | | | | | | | | | | | | | 0,59 |
| 05.10.16 | 24,00 | | 39,00 | 36,63 | 2,36 | 63,70 | 47,34 | 16,36 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,75 |
| 06.10.16 | 24,00 | | 30,47 | 30,00 | 0,47 | 64,49 | 48,23 | 16,26 | 7,00 | 5,00 | - | | | | | | | | | | | | | 0,52 |
| 07.10.16 | 24,00 | | 28,62 | 28,24 | 0,38 | 63,91 | 47,80 | 16,11 | 7,00 | 5,00 | - | | | | | | | | | | | | | 0,48 |
| 08.10.16 | 24,00 | | 25,89 | 25,59 | 0,30 | 63,31 | 47,38 | 15,93 | 7,00 | 5,00 | - | | | | | | | | | | | | | 0,43 |
| 09.10.16 | 24,00 | | 28,33 | 27,94 | 0,38 | 63,90 | 47,80 | 16,10 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,48 |
| 10.10.16 | 24,00 | | 28,33 | 27,94 | 0,38 | 63,90 | 47,80 | 16,10 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,48 |
| 11.10.16 | 24,00 | | 48,06 | 47,41 | 0,65 | 63,52 | 46,48 | 17,04 | 7,00 | 5,00 | - | | | | | | | | | | | | | 0,85 |
| 12.10.16 | 24,00 | | 43,96 | 43,79 | 0,17 | 63,64 | 46,55 | 17,09 | 7,00 | 5,00 | - | | | | | | | | | | | | | 0,76 |
| 13.10.16 | 24,00 | | 40,12 | 39,71 | 0,40 | 63,69 | 46,94 | 16,74 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,69 |
| 14.10.16 | 24,00 | | 40,12 | 39,71 | 0,40 | 63,69 | 46,94 | 16,74 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,69 |
| 15.10.16 | 24,00 | | 40,12 | 39,71 | 0,40 | 63,69 | 46,94 | 16,74 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,69 |
| 16.10.16 | 24,00 | | 40,12 | 39,71 | 0,40 | 63,69 | 46,94 | 16,74 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,69 |
| 17.10.16 | 24,00 | | 50,17 | 49,85 | 0,32 | 63,83 | 46,23 | 17,60 | 7,00 | 5,00 | - | | | | | | | | | | | | | 0,90 |
| 18.10.16 | 24,00 | | 43,47 | 43,09 | 0,37 | 63,74 | 46,71 | 17,03 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,76 |
| 19.10.16 | 24,00 | | 51,79 | 51,72 | 0,07 | 64,39 | 45,57 | 18,82 | 7,00 | 5,00 | - | | | | | | | | | | | | | 0,98 |
| 20.10.16 | 24,00 | | 48,48 | 48,22 | 0,25 | 63,99 | 46,17 | 17,82 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,88 |
| 21.10.16 | 24,00 | | 48,48 | 48,22 | 0,25 | 63,99 | 46,17 | 17,82 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,88 |
| 22.10.16 | 24,00 | | 48,48 | 48,22 | 0,25 | 63,99 | 46,17 | 17,82 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,88 |
| Среднее | 24,00 | - | 37,26 | 36,56 | 0,70 | 61,88 | 44,77 | 17,11 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,69 |
| Итого | 744,00 | | 1155,17 | 1133,32 | 21,85 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,27 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21.09.16 02:00 | 16623,63 | 16274,23 | - | - | - | - | 472,31 | - | - |
| | 21.09.16 02:00 | 16623,63 | 16274,23 | - | - | - | - | 472,31 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 11,15 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **21,27** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
« » 25 ОКТ 2016 г.