Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15150-ч(с)-1016.txt
Режим (схема): 0;7
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 11,15

Вычислитель: СПТ-943 № 15150					Преобр.давления:
Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,408 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,106
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,106
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=122,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	*	16,74	0,00	16,74	54,20	13,14	41,06	6,10	4,00	0,01	16,76			16,99		16,99	-	53,85		0,90			0,91
24.09.16	24,00	*	16,82	0,00	16,82	54,24	14,22	40,03	6,10	4,00	0,00	16,88			17,11		17,11	-	53,88		0,91			0,91
25.09.16	24,00	*	16,38	0,00	16,38	55,11	14,97	40,14	6,10	4,00	0,00	16,43			16,66		16,66	-	54,76		0,90			0,90
26.09.16	24,00	*	13,87	0,00	13,87	51,94	56,59	-4,66	6,10	4,00	0,01	13,86			14,04		14,04	-	51,37		0,71			0,72
27.09.16	24,00	*	19,67	0,00	19,67	55,06	51,88	3,17	6,10	4,00	0,05	19,26			19,53		19,53	-	53,89		1,04			1,08
28.09.16	24,00	*	48,96	31,40	17,56	61,28	46,91	14,37	6,10	4,00	0,72	16,06			16,26		16,26	-	50,47		0,81			1,53
29.09.16	24,00		109,64	90,70	18,94	62,35	44,56	17,79	6,10	4,00	2,04	16,85			17,02		17,02	-	44,80		0,75			2,80
30.09.16	24,00		131,34	108,25	23,08	62,04	42,31	19,73	6,10	4,00	2,69	20,16			20,34		20,34	-	43,81		0,88			3,57
01.10.16	24,00		136,12	113,69	22,43	62,83	43,27	19,56	6,10	4,00	2,75	19,44			19,63		19,63	-	45,50		0,88			3,64
02.10.16	24,00		136,28	115,48	20,81	63,02	43,28	19,74	6,10	4,00	2,76	18,49			18,67		18,67	-	45,35		0,84			3,60
03.10.16	24,00		135,76	114,24	21,52	62,46	42,83	19,64	6,10	4,00	2,71	19,52			19,71		19,71	-	44,98		0,88			3,59
04.10.16	24,00		146,00	126,52	19,48	62,71	42,80	19,91	6,10	4,00	2,88	17,58			17,79		17,79	-	49,50		0,87			3,75
05.10.16	24,00		172,38	156,17	16,22	62,85	44,06	18,79	6,10	4,00	3,07	14,14			14,40		14,40	-	62,59		0,88			3,96
06.10.16	24,00		171,37	155,65	15,72	63,32	44,27	19,06	6,10	4,00	3,10	13,78			14,03		14,03	-	63,06		0,87			3,97
07.10.16	24,00		171,01	156,15	14,86	63,05	44,37	18,68	6,10	4,00	3,05	12,96			13,20		13,20	-	62,83		0,81			3,86
08.10.16	24,00		171,30	155,73	15,57	63,10	44,13	18,97	6,10	4,00	3,09	13,57			13,82		13,82	-	62,63		0,85			3,94
09.10.16	24,00		170,91	155,25	15,66	63,48	44,23	19,25	6,10	4,00	3,12	13,71			13,96		13,96	-	63,01		0,86			3,99
10.10.16	24,00		169,36	153,69	15,67	62,76	43,50	19,26	6,10	4,00	3,09	13,84			14,09		14,09	-	62,29		0,86			3,95
11.10.16	24,00		169,20	153,23	15,97	63,10	43,69	19,41	6,10	4,00	3,11	14,06			14,32		14,32	-	62,78		0,88			3,99
12.10.16	24,00		168,92	152,28	16,63	63,09	43,62	19,47	6,10	4,00	3,09	14,83			15,10		15,10	-	62,80		0,93			4,02
13.10.16	24,00		167,96	150,16	17,81	62,80	42,89	19,91	6,10	4,00	3,15	15,48			15,77		15,77	-	62,43		0,97			4,11
14.10.16	24,00		168,88	150,61	18,27	62,76	42,73	20,03	6,10	4,00	3,21	15,37			15,65		15,65	-	62,18		0,96			4,17
15.10.16	24,00		168,43	152,83	15,59	63,02	43,40	19,61	6,10	4,00	3,14	13,42			13,67		13,67	-	62,77		0,84			3,99
16.10.16	24,00		170,25	151,71	18,55	63,05	43,47	19,58	6,10	4,00	3,12	16,43			16,73		16,73	-	62,49		1,03			4,15
17.10.16	24,00		169,84	151,80	18,04	63,29	43,63	19,67	6,10	4,00	3,14	15,87			16,16		16,16	-	62,52		0,99			4,13
18.10.16	24,00		167,46	150,86	16,60	62,84	42,67	20,17	6,10	4,00	3,19	14,45			14,71		14,71	-	62,21		0,90			4,09
19.10.16	24,00		166,05	147,83	18,22	63,29	41,43	21,86	6,10	4,00	3,38	16,10			16,40		16,40	-	62,55		1,01			4,39
20.10.16	24,00		164,98	148,51	16,47	65,16	41,95	23,21	6,10	4,00	3,59	14,57			14,85		14,85	-	64,15		0,93			4,53
21.10.16	24,00		166,16	149,07	17,10	63,76	42,02	21,75	6,10	4,00	3,39	15,04			15,32		15,32	-	62,97		0,95	-	-	4,34
22.10.16	24,00		166,16	149,07	17,10	63,76	42,02	21,75	6,10	4,00	3,39	15,04			15,32		15,32	-	62,97		0,95	-	-	4,34
Среднее	24,00	-	132,27	114,70	17,58	61,52	41,16	20,36	6,10	4,00	2,47	15,80	-	-	16,04	-	16,04	-	57,38	-	0,90	-	-	3,36
Итого	720,00		3968,21	3440,85	527,36						74,05	473,96	0,00	0,00	481,24	0,00	481,24	0,00			26,85	0,00	0,00	100,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 03:00	98553,74	87763,48	18045,71	0,00	18389,24	0,00	6034,07	1144,08	-
	21.10.16 01:00	102201,31	90918,53	18488,79	0,00	18839,04	0,00	6126,58	1169,01	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 11,15 °C = -5,28 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **95,62** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **481,24** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
подпись представителя
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ОКТ 2016
«____» _____ г.