Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14797
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14797-ч(с)-1016.txt
Режим (схема): 0;7

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 11,15
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,107
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	*	16,82	0,00	16,82	61,27	16,41	44,86	6,10	4,00	0,00	16,95	0,00	0,00	17,24	0,00	17,24	-	60,82	0,00	1,03			1,03
24.09.16	24,00	*	16,34	0,00	16,34	61,82	16,62	45,20	6,10	4,00	0,00	16,40	0,00	0,00	16,69	0,00	16,69	-	61,38	0,00	1,01			1,01
25.09.16	24,00	*	19,61	0,00	19,61	62,71	16,78	45,94	6,10	4,00	0,00	19,68	0,00	0,00	20,04	0,00	20,04	-	62,32	0,00	1,23			1,23
26.09.16	24,00	*	12,48	0,00	12,48	59,34	16,63	42,71	6,10	4,00	0,01	12,42	0,00	0,00	12,62	0,00	12,62	-	59,08	0,00	0,73			0,74
27.09.16	24,00	*	17,02	0,00	17,02	61,59	17,25	44,34	6,10	4,00	0,00	17,10	0,00	0,00	17,39	0,00	17,39	-	61,16	0,00	1,05			1,05
28.09.16	24,00	*	48,93	31,29	17,63	64,06	50,36	13,70	6,10	4,00	0,49	17,21	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	-	62,07	0,00	1,07			1,56
29.09.16	24,00		112,82	96,91	15,91	63,88	47,70	16,18	6,10	4,00	1,58	15,78	0,00	0,00	16,08	0,00	16,08	-	63,98	0,00	1,01			2,59
30.09.16	24,00		131,38	116,03	15,36	63,28	49,53	13,74	6,10	4,00	1,58	15,66	0,00	0,00	15,95	0,00	15,95	-	63,25	0,00	0,99			2,57
01.10.16	24,00		136,53	119,69	16,84	64,09	50,67	13,42	6,10	4,00	1,55	17,79	0,00	0,00	18,13	0,00	18,13	-	64,16	0,00	1,14			2,69
02.10.16	24,00		136,89	120,56	16,32	64,29	51,01	13,28	6,10	4,00	1,52	17,57	0,00	0,00	17,91	0,00	17,91	-	64,45	0,00	1,13			2,66
03.10.16	24,00		134,75	120,77	13,98	63,73	50,48	13,24	6,10	4,00	1,54	15,01	0,00	0,00	15,30	0,00	15,30	-	63,85	0,00	0,96			2,50
04.10.16	24,00		142,06	127,85	14,21	63,91	50,89	13,02	6,10	4,00	1,62	14,99	0,00	0,00	15,28	0,00	15,28	-	63,96	0,00	0,96			2,58
05.10.16	24,00		162,85	146,74	16,11	63,85	52,21	11,64	6,10	4,00	1,70	16,36	0,00	0,00	16,67	0,00	16,67	-	63,93	0,00	1,05			2,74
06.10.16	24,00		162,01	145,51	16,50	64,36	51,43	12,93	6,10	4,00	1,91	16,16	0,00	0,00	16,47	0,00	16,47	-	64,30	0,00	1,04			2,95
07.10.16	24,00		161,89	146,41	15,47	64,08	48,87	15,21	6,10	4,00	2,21	15,76	0,00	0,00	16,06	0,00	16,06	-	64,06	0,00	1,01			3,22
08.10.16	24,00		162,61	146,35	16,26	64,19	47,92	16,26	6,10	4,00	2,37	16,58	0,00	0,00	16,90	0,00	16,90	-	64,23	0,00	1,06			3,43
09.10.16	24,00		164,12	145,13	19,00	64,62	46,91	17,71	6,10	4,00	2,56	19,20	0,00	0,00	19,57	0,00	19,57	-	64,61	0,00	1,24			3,80
10.10.16	24,00		159,64	145,02	14,61	63,86	44,25	19,61	6,10	4,00	2,81	15,24	0,00	0,00	15,53	0,00	15,53	-	63,80	0,00	0,97			3,78
11.10.16	24,00		160,55	141,97	18,59	64,10	43,59	20,51	6,10	4,00	3,04	16,73	0,00	0,00	17,05	0,00	17,05	-	64,13	0,00	1,07			4,11
12.10.16	24,00		159,39	138,77	20,62	64,06	42,99	21,07	6,10	4,00	3,23	15,96	0,00	0,00	16,27	0,00	16,27	-	64,13	0,00	1,02			4,25
13.10.16	24,00		157,86	137,43	20,43	63,78	42,71	21,08	6,10	4,00	3,21	15,54	0,00	0,00	15,84	0,00	15,84	-	63,94	0,00	0,99			4,21
14.10.16	24,00		158,89	138,13	20,76	63,75	43,10	20,64	6,10	4,00	3,19	15,64	0,00	0,00	15,94	0,00	15,94	-	63,63	0,00	1,00			4,18
15.10.16	24,00		160,41	138,28	22,13	63,97	43,36	20,61	6,10	4,00	3,20	16,82	0,00	0,00	17,14	0,00	17,14	-	63,84	0,00	1,07			4,27
16.10.16	24,00		162,18	137,88	24,30	64,01	43,44	20,57	6,10	4,00	3,17	19,20	0,00	0,00	19,57	0,00	19,57	-	64,15	0,00	1,23			4,40
17.10.16	24,00		159,60	138,30	21,30	64,24	43,53	20,70	6,10	4,00	3,22	15,91	0,00	0,00	16,21	0,00	16,21	-	64,23	0,00	1,02			4,24
18.10.16	24,00		158,79	137,29	21,50	63,77	42,66	21,11	6,10	4,00	3,20	16,90	0,00	0,00	17,22	0,00	17,22	-	63,62	0,00	1,08			4,28
19.10.16	24,00		157,28	135,30	21,98	64,23	42,11	22,12	6,10	4,00	3,28	17,51	0,00	0,00	17,85	0,00	17,85	-	64,36	0,00	1,13			4,41
20.10.16	24,00		157,29	135,54	21,76	66,16	42,87	23,30	6,10	4,00	3,45	17,33	0,00	0,00	17,69	0,00	17,69	-	66,40	0,00	1,15			4,60
21.10.16	24,00		157,67	137,29	20,38	69,30	44,44	24,86	6,10	4,00	3,74	15,72	0,00	0,00	16,07	0,00	16,07	-	69,39	0,00	1,09			4,83
22.10.16	24,00		159,36	138,37	20,99	71,40	45,39	26,02	6,10	4,00	3,95	16,23	0,00	0,00	16,60	0,00	16,60	-	71,05	0,00	1,15			5,11
Среднее	24,00	-	126,93	108,76	18,17	64,06	41,54	22,52	6,10	4,00	2,11	16,51	-	-	16,83	-	16,83	-	63,94	-	1,06	-	-	3,17
Итого	720,00		3808,02	3262,81	545,21						63,33	495,35	0,00	0,00	504,80	0,00	504,80	0,00			31,68	0,00	0,00	95,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 03:00	125712,98	108328,11	19343,89	0,00	19747,80	0,00	4666,09	1294,15	
	23.10.16 02:00	129538,20	111608,12	19838,65	0,00	20252,00	0,00	4761,58	1325,82	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 11,15 °C = -5,52 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **89,49** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **504,80** куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ОКТ 2016
печать энергосбыта
«____» _____ г.