Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 21 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 21
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14860-ч(с)-1016.txt
Режим (схема): 0;7
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 11,15

Вычислитель: СПТ-943 № 14860					
Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 4С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 4С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,11
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	*	69,10	48,60	20,50	61,22	60,85	0,38	6,10	4,00	0,00	20,86	0,00	0,00	21,23	0,00	21,23	-	61,29	0,00	1,28			1,28
24.09.16	24,00		66,14	43,19	22,95	61,33	60,94	0,39	6,10	4,00	0,00	23,47	0,00	0,00	23,88	0,00	23,88	-	61,26	0,00	1,44			1,44
25.09.16	24,00	*	65,79	41,63	24,16	61,83	61,30	0,54	6,10	4,00	0,00	24,83	0,00	0,00	25,28	0,00	25,28	-	61,94	0,00	1,54			1,54
26.09.16	24,00	*	54,23	50,62	3,61	61,25	61,17	0,08	6,10	4,00	0,00	3,61	0,00	0,00	3,69	0,00	3,69	-	61,35	0,00	0,22			0,22
27.09.16	24,00		77,27	57,55	19,72	61,99	61,93	0,06	6,10	4,00	0,00	20,18	0,00	0,00	20,53	0,00	20,53	-	61,32	0,00	1,24			1,24
28.09.16	24,00		83,64	61,43	22,21	62,03	54,94	7,09	6,10	4,00	0,67	22,53	0,00	0,00	22,83	0,00	22,83	-	51,18	0,00	1,15			1,82
29.09.16	24,00		81,09	54,27	26,82	63,30	36,49	26,81	6,10	4,00	2,18	26,58	0,00	0,00	26,75	0,00	26,75	-	36,72	0,00	0,98			3,15
30.09.16	24,00		96,25	68,36	27,89	62,91	38,93	23,98	6,10	4,00	2,32	27,42	0,00	0,00	27,62	0,00	27,62	-	39,12	0,00	1,07			3,40
01.10.16	24,00		99,46	69,64	29,82	63,68	39,88	23,79	6,10	4,00	2,38	29,47	0,00	0,00	29,69	0,00	29,69	-	40,03	0,00	1,18			3,56
02.10.16	24,00		99,94	68,01	31,93	63,88	39,98	23,91	6,10	4,00	2,38	31,99	0,00	0,00	32,24	0,00	32,24	-	40,16	0,00	1,28			3,67
03.10.16	24,00		99,46	69,30	30,16	63,41	39,75	23,66	6,10	4,00	2,35	30,27	0,00	0,00	30,50	0,00	30,50	-	39,93	0,00	1,21			3,56
04.10.16	24,00		105,29	76,87	28,43	63,72	39,79	23,93	6,10	4,00	2,46	28,85	0,00	0,00	29,09	0,00	29,09	-	41,23	0,00	1,19			3,65
05.10.16	24,00		121,31	92,30	29,01	63,73	41,03	22,71	6,10	4,00	2,70	29,21	0,00	0,00	29,46	0,00	29,46	-	42,72	0,00	1,25			3,95
06.10.16	24,00		119,13	90,63	28,50	64,19	41,03	23,17	6,10	4,00	2,76	28,60	0,00	0,00	28,82	0,00	28,82	-	40,92	0,00	1,17			3,93
07.10.16	24,00		119,09	91,71	27,38	63,97	40,94	23,02	6,10	4,00	2,74	27,65	0,00	0,00	27,87	0,00	27,87	-	40,87	0,00	1,13			3,87
08.10.16	24,00		118,81	88,39	30,42	64,11	40,74	23,37	6,10	4,00	2,78	30,57	0,00	0,00	30,82	0,00	30,82	-	40,61	0,00	1,24			4,02
09.10.16	24,00		118,54	88,71	29,83	64,52	40,81	23,71	6,10	4,00	2,81	30,00	0,00	0,00	30,24	0,00	30,24	-	40,77	0,00	1,22			4,03
10.10.16	24,00		117,26	86,17	31,09	63,75	39,95	23,80	6,10	4,00	2,79	31,21	0,00	0,00	31,45	0,00	31,45	-	39,91	0,00	1,25			4,04
11.10.16	24,00		124,73	101,31	23,42	64,03	39,70	24,33	6,10	4,00	2,78	23,87	0,00	0,00	24,16	0,00	24,16	-	49,87	0,00	1,19			3,97
12.10.16	24,00		132,54	112,70	19,84	63,99	39,33	24,66	6,10	4,00	2,75	20,39	0,00	0,00	20,78	0,00	20,78	-	64,11	0,00	1,31			4,05
13.10.16	24,00		132,35	111,54	20,81	63,74	38,93	24,81	6,10	4,00	2,74	21,33	0,00	0,00	21,74	0,00	21,74	-	63,89	0,00	1,36			4,10
14.10.16	24,00		131,74	112,55	19,19	63,66	39,06	24,60	6,10	4,00	2,74	19,68	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	-	63,60	0,00	1,25			3,99
15.10.16	24,00		133,39	112,85	20,54	63,87	39,27	24,60	6,10	4,00	2,76	20,99	0,00	0,00	21,39	0,00	21,39	-	63,69	0,00	1,34			4,09
16.10.16	24,00		133,63	112,82	20,80	63,92	39,39	24,54	6,10	4,00	2,74	21,30	0,00	0,00	21,71	0,00	21,71	-	64,07	0,00	1,36			4,10
17.10.16	24,00		133,85	112,85	21,00	64,17	39,54	24,63	6,10	4,00	2,74	21,61	0,00	0,00	22,02	0,00	22,02	-	64,20	0,00	1,39			4,13
18.10.16	24,00		131,87	111,98	19,89	63,69	39,15	24,54	6,10	4,00	2,72	20,41	0,00	0,00	20,80	0,00	20,80	-	63,61	0,00	1,30			4,02
19.10.16	24,00		129,96	110,67	19,29	64,07	38,64	25,43	6,10	4,00	2,78	19,82	0,00	0,00	20,20	0,00	20,20	-	64,12	0,00	1,27			4,05
20.10.16	24,00	*	129,27	109,92	19,36	65,99	39,16	26,82	6,10	4,00	2,92	19,78	0,00	0,00	20,18	0,00	20,18	-	66,29	0,00	1,31			4,23
21.10.16	24,00		131,96	111,57	20,39	69,07	40,42	28,65	6,10	4,00	3,18	20,77	0,00	0,00	21,22	0,00	21,22	-	69,01	0,00	1,43			4,61
22.10.16	24,00		133,08	112,57	20,50	71,25	41,35	29,89	6,10	4,00	3,35	20,90	0,00	0,00	21,39	0,00	21,39	-	71,00	0,00	1,48			4,83
Среднее	24,00	-	109,67	86,02	23,65	63,88	43,81	20,06	6,10	4,00	2,18	23,94	-	-	24,25	-	24,25	-	53,63	-	1,23	-	-	3,42
Итого	720,00		3290,19	2580,71	709,48						65,51	718,16	0,00	0,00	727,62	0,00	727,62	0,00			37,03	0,00	0,00	102,54

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 03:00	87477,92	75310,31	22059,37	0,00	22469,41	0,00	6275,96	1386,23	-
	23.10.16 02:00	90775,22	77899,94	22792,48	0,00	23212,25	0,00	6384,18	1424,21	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 11,15 °С = -8,01 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **94,53** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **727,62** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 ОКТ 2016 «___» _____ г.

печать энергосбыта