Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 23 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8807.038.1
Строит.Адрес: Елизарова 23
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207205
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207205-ч(с)-1016.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 11,15

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,21 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=63,312 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,05	14,72	0,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
23.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,69	14,24	0,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
24.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,62	14,25	0,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
25.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,76	14,49	0,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
26.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,87	14,62	0,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
27.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,11	14,90	0,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
28.09.16	24,00	-	0,00	0,20	-0,20	15,41	15,85	-0,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
29.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,91	14,64	0,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
30.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,54	14,54	0,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
01.10.16	24,00	-	0,20	0,20	0,00	14,08	13,93	0,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
02.10.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,47	14,26	0,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,24
03.10.16	24,00	-	42,10	12,12	29,98	62,92	33,92	29,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,12
04.10.16	24,00	-	80,54	48,50	32,04	62,88	40,14	22,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,83
05.10.16	24,00	-	89,01	89,01	0,00	62,95	42,44	20,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,83
06.10.16	24,00	-	88,65	88,65	0,00	63,45	42,85	20,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,86
07.10.16	24,00	-	88,59	88,15	0,44	63,33	42,55	20,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,89
08.10.16	24,00	-	87,99	87,99	0,00	63,24	41,72	21,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,91
09.10.16	24,00	-	87,76	87,76	0,00	63,75	41,96	21,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,89
10.10.16	24,00	-	87,04	87,04	0,00	63,12	41,38	21,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,89
11.10.16	24,00	-	86,52	86,52	0,00	63,22	41,41	21,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,90
12.10.16	24,00	-	86,03	86,03	0,00	63,28	41,22	22,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,88
13.10.16	24,00	-	85,29	85,29	0,00	62,84	40,82	22,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,89
14.10.16	24,00	-	85,98	85,98	0,00	62,98	40,99	21,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,88
15.10.16	24,00	-	86,20	86,20	0,00	63,06	41,25	21,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,89
16.10.16	24,00	-	86,34	86,34	0,00	63,23	41,39	21,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,90
17.10.16	24,00	-	86,26	86,26	0,00	63,36	41,39	21,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,88
18.10.16	24,00	-	85,53	85,53	0,00	62,87	40,92	21,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,93
19.10.16	24,00	-	84,49	84,49	0,00	63,38	40,57	22,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,05
20.10.16	24,00	-	84,80	84,80	0,00	65,41	41,26	24,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,22
21.10.16	24,00	-	85,64	85,64	0,00	68,53	42,62	25,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,31
22.10.16	24,00	-	86,52	86,52	0,00	70,39	43,65	26,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,30
Среднее	24,00	-	54,24	52,23	2,01	46,47	31,77	14,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			40,17
Итого	744,00		1681,48	1619,22	62,26						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.09.16 03:00	19135,43	18986,90	-	-	-	-	531,33	-	-
	23.10.16 02:00	20820,53	20609,74	-	-	-	-	571,59	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 11,15 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **40,17** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 25 ОКТ 2016 г.