Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 3 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8704.038.1
Строит.Адрес: Елизарова 3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: BKT7-206890-ч(с)-1016.txt
Режим (схема):

Вычислитель: ВКТ-7 № 206890
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,3 Gmax= 45
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,3 Gmax= 45
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 11,15
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,33 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=99 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	29,04	24,87	4,17	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
23.09.16	24,00	-	28,65	29,20	-0,54	62,28	36,81	25,47	7,00	5,00	0,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,71
24.09.16	24,00	-	67,34	67,15	0,19	63,92	38,91	25,01	7,00	5,00	1,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,69
25.09.16	24,00	-	66,68	66,59	0,09	64,37	38,66	25,71	7,00	5,00	1,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,72
26.09.16	24,00	-	47,44	47,54	-0,10	60,50	37,04	23,46	7,00	5,00	1,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,11
27.09.16	24,00	-	75,90	76,29	-0,39	64,65	40,41	24,24	7,00	5,00	1,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,82
28.09.16	24,00	-	82,18	82,52	-0,35	63,92	41,21	22,71	7,00	5,00	1,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,85
29.09.16	24,00	-	83,21	83,43	-0,22	64,16	41,52	22,64	7,00	5,00	1,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,87
30.09.16	24,00	-	98,17	98,62	-0,45	63,55	43,60	19,95	7,00	5,00	1,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,94
01.10.16	24,00	-	101,42	101,81	-0,39	64,45	44,45	20,00	7,00	5,00	2,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,01
02.10.16	24,00	-	101,77	101,96	-0,20	64,55	44,21	20,34	7,00	5,00	2,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,06
03.10.16	24,00	-	100,75	101,09	-0,33	64,03	43,75	20,28	7,00	5,00	2,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,03
04.10.16	24,00	-	108,87	109,26	-0,39	64,25	44,41	19,84	7,00	5,00	2,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,14
05.10.16	24,00	-	123,94	124,18	-0,25	64,13	45,80	18,33	7,00	5,00	2,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,26
06.10.16	24,00	-	123,39	123,74	-0,35	64,63	45,15	19,48	7,00	5,00	2,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,39
07.10.16	24,00	-	124,20	124,50	-0,30	64,42	44,24	20,18	7,00	5,00	2,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,49
08.10.16	24,00	-	124,18	124,38	-0,21	64,40	44,11	20,29	7,00	5,00	2,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,51
09.10.16	24,00	-	123,65	123,61	0,04	64,85	44,25	20,60	7,00	5,00	2,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,55
10.10.16	24,00	-	121,57	121,66	-0,09	64,23	43,05	21,18	7,00	5,00	2,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,57
11.10.16	24,00	-	121,51	121,15	0,36	64,38	42,20	22,18	7,00	5,00	2,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,71
12.10.16	24,00	-	120,88	120,49	0,39	64,39	42,06	22,33	7,00	5,00	2,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,72
13.10.16	24,00	-	118,29	118,02	0,27	64,01	41,51	22,50	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
14.10.16	24,00	-	119,95	119,58	0,37	64,13	41,71	22,42	7,00	5,00	2,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,70
15.10.16	24,00	-	120,68	120,33	0,35	64,18	41,96	22,22	7,00	5,00	2,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,70
16.10.16	24,00	-	121,15	121,03	0,12	64,35	42,13	22,22	7,00	5,00	2,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,70
17.10.16	24,00	-	121,34	121,09	0,25	64,50	42,22	22,28	7,00	5,00	2,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,71
18.10.16	24,00	-	119,31	119,01	0,31	64,03	41,73	22,30	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
19.10.16	24,00	-	116,10	115,82	0,29	64,62	41,31	23,31	7,00	5,00	2,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,72
20.10.16	24,00	-	116,16	116,27	-0,11	66,77	42,07	24,70	7,00	5,00	2,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,86
21.10.16	24,00	-	118,17	118,17	0,00	69,93	43,57	26,36	7,00	5,00	3,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,11
22.10.16	24,00		116,81	116,75	0,06	67,11	42,32	24,79	7,00	5,00	2,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2,90
Среднее	24,00	-	101,09	101,14	-0,05	63,31	41,65	21,66	7,00	5,00	2,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,22
Итого	744,00		3133,66	3135,24	-1,58						68,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	68,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 11,15 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **68,91** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
должность, подпись, расшифровка

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
« » 25 ОКТ 2016 г.