Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 33 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8709.038.1
Строит.Адрес: Елизарова 33
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: BKT7-206899-ч(с)-1016.txt

Вычислитель: BKT-7 № 206899 Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(M1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,21177 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=203,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 20.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
20.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,26	15,82	0,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
21.09.16	24,00	-	68,27	68,27	0,00	40,70	34,36	6,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,43
22.09.16	24,00	-	195,88	195,88	0,00	43,76	37,85	5,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,16
23.09.16	24,00	-	190,11	190,11	0,00	38,17	34,16	4,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,77
24.09.16	24,00	-	179,65	179,65	0,00	40,35	35,47	4,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,88
25.09.16	24,00	-	179,96	179,96	0,00	40,25	35,28	4,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,90
26.09.16	24,00	-	131,18	131,18	0,00	37,78	33,64	4,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,55
27.09.16	24,00	-	155,47	155,47	0,00	40,51	36,62	3,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,61
28.09.16	24,00	-	157,04	157,04	0,00	39,98	35,46	4,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,71
29.09.16	24,00	-	157,60	157,60	0,00	39,70	34,78	4,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,78
30.09.16	24,00	-	157,12	157,12	0,00	36,90	32,73	4,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,66
01.10.16	24,00	-	157,04	157,04	0,00	39,97	34,20	5,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,91
02.10.16	24,00	-	156,88	156,88	0,00	39,95	34,08	5,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,93
03.10.16	24,00	-	148,95	148,95	0,00	37,98	32,43	5,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,83
04.10.16	24,00	-	147,82	147,82	0,00	35,26	30,21	5,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,75
05.10.16	24,00	-	155,43	155,43	0,00	36,61	31,08	5,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,86
06.10.16	24,00	-	153,67	153,67	0,00	36,62	30,91	5,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,88
07.10.16	24,00	-	151,98	151,98	0,00	38,08	31,69	6,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,97
08.10.16	24,00	-	152,37	152,37	0,00	37,61	31,26	6,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,97
09.10.16	24,00	-	152,68	152,68	0,00	37,53	31,13	6,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,98
10.10.16	24,00	-	137,53	137,53	0,00	38,00	31,17	6,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,94
11.10.16	24,00	-	163,64	163,64	0,00	42,90	34,62	8,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,36
12.10.16	24,00	-	162,99	162,99	0,00	43,19	34,79	8,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,37
13.10.16	24,00	-	162,93	162,93	0,00	45,24	35,86	9,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,53
14.10.16	24,00	-	162,57	162,57	0,00	46,55	36,71	9,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,61
15.10.16	24,00	-	162,14	162,14	0,00	46,43	36,80	9,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,57
16.10.16	24,00	-	162,23	162,23	0,00	46,49	36,91	9,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,56
17.10.16	24,00	-	162,24	162,24	0,00	46,58	37,01	9,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,56
18.10.16	24,00	-	162,03	162,03	0,00	46,40	36,80	9,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,55
19.10.16	24,00	-	159,38	159,38	0,00	48,57	37,73	10,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,73
20.10.16	24,00	-	157,59	157,59	0,00	48,00	37,26	10,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,70
21.10.16	24,00	-	157,56	157,56	0,00	49,96	38,23	11,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,85
22.10.16	24,00	-	157,30	157,30	0,00	51,20	38,96	12,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,93
Среднее	24,00	-	152,10	152,10	-	41,01	34,12	6,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08
Итого	792,00		5019,23	5019,23	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	35,80

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 15:00	23419,84	23419,84	-	-	-	-	300,26	-	-
	23.10.16 15:00	23419,84	23419,84	-	-	-	-	300,26	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **35,80** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
подпись потребителя
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
2 5 ОКТ 2016
« » г.