Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 35-2 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Елизарова д.41а

Договор: 8707.038.1
Строит.Адрес: Елизарова 35-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208256

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208256-ч(с)-1016.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,21277 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=204,24 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 20.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.10.16	24,00	-	6,00	0,00	6,00	12,77	12,82	-0,05	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
02.10.16	24,00	-	6,00	0,00	6,00	12,57	12,45	0,12	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
03.10.16	24,00	-	6,30	0,00	6,30	13,42	16,47	-3,05	7,00	5,00	0,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,11
04.10.16	24,00	-	111,50	109,40	2,10	34,12	30,33	3,79	7,00	5,00	0,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,50
05.10.16	24,00	-	199,65	199,65	0,00	36,49	32,24	4,25	7,00	5,00	0,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,85
06.10.16	24,00	-	196,36	196,36	0,00	36,54	32,26	4,28	7,00	5,00	0,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,84
07.10.16	24,00	-	195,70	195,70	0,00	37,97	33,02	4,95	7,00	5,00	0,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,98
08.10.16	24,00	-	197,21	197,21	0,00	37,51	32,55	4,96	7,00	5,00	0,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,98
09.10.16	24,00	-	197,47	197,47	0,00	37,43	32,50	4,93	7,00	5,00	0,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,98
10.10.16	24,00	-	174,96	174,96	0,00	38,16	32,71	5,45	7,00	5,00	0,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,96
11.10.16	24,00	-	204,01	204,01	0,00	42,79	36,38	6,41	7,00	5,00	1,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,32
12.10.16	24,00	-	203,25	203,25	0,00	43,17	36,61	6,56	7,00	5,00	1,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,34
13.10.16	24,00	-	203,19	203,19	0,00	45,23	37,98	7,25	7,00	5,00	1,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,48
14.10.16	24,00	-	202,73	202,73	0,00	46,43	38,94	7,49	7,00	5,00	1,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,52
15.10.16	24,00	-	202,34	202,34	0,00	46,32	38,96	7,36	7,00	5,00	1,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,50
16.10.16	24,00	-	202,37	202,37	0,00	46,39	39,08	7,31	7,00	5,00	1,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,49
17.10.16	24,00	-	201,85	201,85	0,00	46,46	39,15	7,31	7,00	5,00	1,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,48
18.10.16	24,00	-	201,61	201,61	0,00	46,38	38,99	7,39	7,00	5,00	1,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,50
19.10.16	24,00	-	200,70	200,70	0,00	48,42	40,23	8,19	7,00	5,00	1,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,65
20.10.16	24,00	-	200,48	200,48	0,00	47,91	39,79	8,12	7,00	5,00	1,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,63
21.10.16	24,00	-	200,34	200,34	0,00	49,94	41,10	8,84	7,00	5,00	1,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,78
22.10.16	24,00	-	200,46	200,46	0,00	51,08	41,87	9,21	7,00	5,00	1,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,85
Среднее	24,00	-	168,84	167,91	0,93	38,98	33,47	5,50	7,00	5,00	1,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,12
Итого	528,00		3714,48	3694,08	20,40						24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	24,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	20.09.16 09:00	22085,45	21285,91	0,00	-	0,00	-	257,45	-	-
	23.10.16 02:00	25864,43	24979,99	0,00	-	0,00	-	283,19	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **24,72** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) / /
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ОКТ 2016
«____» _____ г.