Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 37 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Елизарова д.41а

Договор: 8710.038.1
Строит.Адрес: Елизарова 37
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205609
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205609-ч(с)-1016.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 20.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
20.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,53	14,54	-0,01	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
21.09.16	24,00	-	113,28	114,27	-0,99	37,56	32,72	4,84	7,00	5,00	0,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,55
22.09.16	24,00	-	221,19	221,19	0,00	43,55	38,09	5,46	7,00	5,00	1,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,21
23.09.16	24,00	-	216,20	216,20	0,00	37,97	33,91	4,06	7,00	5,00	0,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,88
24.09.16	24,00	-	205,36	205,36	0,00	40,13	35,32	4,81	7,00	5,00	0,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,99
25.09.16	24,00	-	205,14	205,14	0,00	40,03	35,35	4,68	7,00	5,00	0,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,97
26.09.16	24,00	-	151,76	152,33	-0,57	37,68	33,30	4,38	7,00	5,00	0,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,66
27.09.16	24,00	-	197,66	197,66	0,00	40,30	35,47	4,83	7,00	5,00	0,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,96
28.09.16	24,00	-	198,42	198,42	0,00	39,77	35,01	4,76	7,00	5,00	0,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,95
29.09.16	24,00	-	199,82	199,82	0,00	39,49	34,84	4,65	7,00	5,00	0,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,94
30.09.16	24,00	-	200,71	200,71	0,00	36,70	32,87	3,83	7,00	5,00	0,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,78
01.10.16	24,00	-	200,76	200,76	0,00	39,76	35,15	4,61	7,00	5,00	0,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,93
02.10.16	24,00	-	199,60	199,60	0,00	39,74	35,20	4,54	7,00	5,00	0,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,91
03.10.16	24,00	-	187,29	187,29	0,00	37,80	33,59	4,21	7,00	5,00	0,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,79
04.10.16	24,00	-	183,16	183,16	0,00	35,09	31,21	3,88	7,00	5,00	0,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,72
05.10.16	24,00	-	191,62	191,62	0,00	36,44	32,10	4,34	7,00	5,00	0,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,84
06.10.16	24,00	-	189,92	189,92	0,00	36,51	31,95	4,56	7,00	5,00	0,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,87
07.10.16	24,00	-	188,76	188,76	0,00	38,01	32,86	5,15	7,00	5,00	0,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,98
08.10.16	24,00	-	189,22	189,22	0,00	37,55	32,50	5,05	7,00	5,00	0,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,96
09.10.16	24,00	-	189,72	189,72	0,00	37,47	32,41	5,06	7,00	5,00	0,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,96
10.10.16	24,00	-	168,09	168,09	0,00	37,93	32,40	5,53	7,00	5,00	0,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,94
11.10.16	24,00	-	197,65	197,65	0,00	42,84	36,24	6,60	7,00	5,00	1,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,31
12.10.16	24,00	-	196,90	196,90	0,00	43,13	36,42	6,71	7,00	5,00	1,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,32
13.10.16	24,00	-	197,09	197,09	0,00	45,18	37,73	7,45	7,00	5,00	1,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,47
14.10.16	24,00	-	196,88	196,88	0,00	46,49	38,75	7,74	7,00	5,00	1,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,53
15.10.16	24,00	-	196,23	196,23	0,00	46,37	38,76	7,61	7,00	5,00	1,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,50
16.10.16	24,00	-	195,99	195,99	0,00	46,42	38,87	7,55	7,00	5,00	1,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,49
17.10.16	24,00	-	196,59	196,59	0,00	46,52	38,91	7,61	7,00	5,00	1,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,50
18.10.16	24,00	-	196,48	196,48	0,00	46,34	38,72	7,62	7,00	5,00	1,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,50
19.10.16	24,00	-	195,56	195,56	0,00	48,52	39,99	8,53	7,00	5,00	1,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,67
20.10.16	24,00	-	195,26	195,26	0,00	47,94	39,55	8,39	7,00	5,00	1,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,64
21.10.16	24,00	-	195,71	195,71	0,00	49,91	40,83	9,08	7,00	5,00	1,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,78
22.10.16	24,00	-	195,82	195,82	0,00	51,16	41,68	9,48	7,00	5,00	1,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,86
Среднее	24,00	-	186,48	186,53	-0,05	40,75	35,07	5,68	7,00	5,00	1,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,10
Итого	792,00		6153,84	6155,40	-1,56						36,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	36,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.09.16 03:00	33668,57	33651,60	0,00	-	0,00	-	393,26	-	-
	23.10.16 02:00	39830,56	39815,15	0,00	-	0,00	-	429,71	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **36,37** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ 25 ОКТ 2016 «____» _____ г.