Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 10 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 10
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1401665-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1401665
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 20.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	°С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
21.09.16	24,00	-	33,11	32,42	0,69	43,95	38,60	5,35	4,73	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,82
22.09.16	24,00		59,08	58,09	0,99	60,75	37,73	23,02	5,22	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,40
23.09.16	24,00	-	68,02	66,95	1,07	60,53	38,60	21,93	5,62	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,53
24.09.16	24,00		59,08	58,09	0,99	60,75	37,73	23,02	5,22	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,40
25.09.16	24,00	-	59,92	58,91	1,01	60,70	37,68	23,02	5,26	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,42
26.09.16	24,00	-	60,61	59,60	1,01	61,42	38,23	23,19	5,29	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,44
27.09.16	24,00	-	56,71	55,76	0,95	60,13	37,29	22,84	5,10	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,33
28.09.16	24,00		59,08	58,09	0,99	60,75	37,73	23,02	5,22	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,40
29.09.16	24,00	-	57,24	56,28	0,96	58,70	36,78	21,92	5,34	4,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,29
30.09.16	24,00	-	62,28	61,23	1,05	60,71	38,54	22,17	5,68	4,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,42
01.10.16	24,00	-	64,28	63,17	1,10	63,29	40,25	23,04	5,75	4,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,52
02.10.16	24,00	-	64,30	63,17	1,13	62,36	40,09	22,27	5,74	4,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,48
03.10.16	24,00	-	63,64	62,39	1,25	62,22	39,84	22,38	5,71	4,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,47
04.10.16	24,00		64,07	62,91	1,16	62,62	40,06	22,56	5,73	4,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,49
05.10.16	24,00	-	67,34	66,20	1,13	61,60	40,39	21,21	5,87	4,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,47
06.10.16	24,00	-	50,58	49,72	0,86	56,00	35,47	20,53	5,32	4,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,04
07.10.16	24,00	-	51,84	50,94	0,91	52,01	33,03	18,98	5,20	4,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,02
08.10.16	24,00	-	69,70	68,49	1,22	61,13	39,79	21,34	6,09	4,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,54
09.10.16	24,00	-	68,79	67,59	1,20	59,33	38,87	20,46	6,04	4,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,45
10.10.16	24,00	-	69,37	68,16	1,21	60,74	39,43	21,31	6,07	4,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,53
11.10.16	24,00	-	70,68	69,44	1,25	61,66	39,82	21,84	6,20	4,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,59
12.10.16	24,00	-	72,67	71,38	1,29	62,08	40,18	21,90	6,36	4,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,64
13.10.16	24,00	-	72,72	71,33	1,39	62,88	40,42	22,46	6,20	4,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,69
14.10.16	24,00	-	72,38	71,07	1,31	62,66	39,62	23,04	6,11	4,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,72
15.10.16	24,00	-	74,55	73,19	1,36	63,12	40,29	22,83	6,23	4,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,76
16.10.16	24,00	-	74,72	73,36	1,36	62,80	40,21	22,59	6,24	4,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,74
17.10.16	24,00	-	73,75	72,38	1,37	63,25	40,23	23,02	6,12	4,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,75
18.10.16	24,00	-	74,82	73,45	1,38	63,01	40,31	22,70	6,25	4,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,75
19.10.16	24,00	-	74,45	73,07	1,38	63,02	40,21	22,81	6,23	4,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,75
20.10.16	24,00	-	73,65	72,28	1,37	63,73	40,15	23,58	6,20	4,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,79
21.10.16	24,00	-	74,29	72,89	1,41	66,10	41,07	25,03	6,24	4,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,92
22.10.16	24,00	-	74,30	72,87	1,42	67,95	41,78	26,17	6,24	4,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,01
Среднее	24,00	-	65,38	64,21	1,16	61,00	39,08	21,92	5,78	4,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,52
Итого	768,00		2092,05	2054,88	37,17						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	48,58

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.15 00:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.05.15 00:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **48,58** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ОКТ 2016

«____» _____ г.