Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 12 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9219.038.1
Строит.Адрес: Ивановская 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207137-ч(с)-1016.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207137 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 9,43

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,348 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=104,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 18.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
19.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	24,08	27,95	-3,87	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
20.09.16	24,00	-	36,56	33,44	3,12	61,69	36,88	24,81	7,00	5,00	1,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,11
21.09.16	24,00	-	86,54	86,40	0,14	61,72	37,15	24,57	7,00	5,00	2,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,13
22.09.16	24,00	-	89,30	89,30	0,00	61,97	37,91	24,06	7,00	5,00	2,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,15
23.09.16	24,00	-	84,55	84,42	0,13	63,24	37,95	25,29	7,00	5,00	2,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,14
24.09.16	24,00	-	76,31	76,05	0,26	62,23	36,35	25,88	7,00	5,00	1,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,98
25.09.16	24,00	-	77,67	77,41	0,26	62,88	36,81	26,07	7,00	5,00	2,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,04
26.09.16	24,00	-	73,56	72,43	1,13	61,91	36,15	25,76	7,00	5,00	1,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,94
27.09.16	24,00	-	71,84	69,84	2,00	61,45	35,79	25,66	7,00	5,00	1,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,92
28.09.16	24,00	-	70,32	70,09	0,23	60,43	35,32	25,11	7,00	5,00	1,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,77
29.09.16	24,00	-	77,37	77,37	0,00	61,83	36,60	25,23	7,00	5,00	1,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,95
30.09.16	24,00	-	81,04	81,04	0,00	64,85	38,32	26,53	7,00	5,00	2,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,15
01.10.16	24,00	-	82,62	82,20	0,42	64,13	38,45	25,68	7,00	5,00	2,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,14
02.10.16	24,00	-	81,35	81,21	0,14	63,92	38,10	25,82	7,00	5,00	2,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,11
03.10.16	24,00	-	81,84	81,70	0,14	64,40	38,27	26,13	7,00	5,00	2,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,14
04.10.16	24,00	-	84,42	84,28	0,14	63,42	37,91	25,51	7,00	5,00	2,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,16
05.10.16	24,00	-	73,07	72,99	0,08	59,71	36,20	23,51	7,00	5,00	1,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,72
06.10.16	24,00	-	62,25	62,17	0,08	53,62	30,86	22,76	7,00	5,00	1,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,42
07.10.16	24,00	-	91,01	91,01	0,00	62,72	37,48	25,24	7,00	5,00	2,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,30
08.10.16	24,00	-	89,44	89,44	0,00	60,96	36,66	24,30	7,00	5,00	2,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,17
09.10.16	24,00	-	90,15	90,15	0,00	62,25	37,05	25,20	7,00	5,00	2,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,27
10.10.16	24,00	-	90,99	90,72	0,27	63,26	37,22	26,04	7,00	5,00	2,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,38
11.10.16	27,00	-	105,60	105,60	0,00	63,81	37,54	26,27	7,00	5,00	2,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,77
12.10.16	24,00	-	94,82	94,82	0,00	64,44	37,88	26,56	7,00	5,00	2,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,52
13.10.16	24,00	-	94,21	94,21	0,00	64,40	37,58	26,82	7,00	5,00	2,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,53
14.10.16	24,00	-	97,44	97,44	0,00	64,81	38,20	26,61	7,00	5,00	2,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,59
15.10.16	24,00	-	97,69	97,69	0,00	64,40	38,20	26,20	7,00	5,00	2,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,56
16.10.16	24,00	-	96,48	96,48	0,00	64,91	38,33	26,58	7,00	5,00	2,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,57
17.10.16	24,00	-	98,07	98,07	0,00	64,63	38,36	26,27	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,58
18.10.16	24,00	-	97,76	97,76	0,00	64,59	38,28	26,31	7,00	5,00	2,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,57
19.10.16	24,00	-	96,72	96,72	0,00	65,58	38,20	27,38	7,00	5,00	2,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,65
20.10.16	24,00	-	97,73	97,73	0,00	68,01	39,10	28,91	7,00	5,00	2,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,83
21.10.16	24,00	-	97,80	97,80	0,00	69,94	39,75	30,19	7,00	5,00	2,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,95
22.10.16	24,00	-	98,58	98,58	0,00	71,64	40,39	31,25	7,00	5,00	3,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,08
Среднее	24,09	-	83,09	82,84	0,25	62,29	37,15	25,14	7,00	5,00	2,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,18
Итого	819,00		2825,10	2816,56	8,54						74,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	74,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	13.10.16 02:00	1856,58	1851,24	0,00	-	0,00	-	47,47	-	-
	23.10.16 02:00	2829,25	2823,91	0,00	-	0,00	-	74,40	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2: 9,43 °С = 0,00 Гкал;
Корректировка на температуру холодной воды **74,27** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.
Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
« » 25 ОКТ 2016 г.