

Агент: ЖЭС Неважского района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 14 / С/О  
 Организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"  
 Источник: За Неважская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за октябрь 2016  
 Договор: Строит.Адрес: Ивановская 14  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Девушгородская  
 ВКГ-208412-С(С)-1016-Бк

Телефон:  
 Приборы УТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Узел учета: С/О  
 Код УТЭ:  
 Рассчитывать совместно с УТЭ:  
 График: 150/70

Тя, гр.С = 9,58

Вычислитель: ВКГ-7 № 208412  
 Подан.тр.(M1): расходомер: Gmln=  
 Обран.тр.(M2): расходомер: Gmln=  
 тр.л. ГЭС(M3): расходомер: Gmln=  
 тр.шри. ГЭС(M4): расходомер: Gmln=  
 тр.подпитки(У5): расходомер: Gmln=  
 Расчетный алгоритм: Эма: Q=M1\*(M1-M2)+M3\*(M4-M5)  
 Договорные нагрузки (гр.час): Qгр.час=  
 Договорные расходы (гр.сут.): Qсут=  
 Договорные расходы (гр.сут.): Qсут=  
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 18.09.2016 по 22.10.2016  
 Qот =  
 Qот.гр.сут =  
 Qот.сут =  
 Qот.гр.сут =  
 Qот.сут =  
 Qот.гр.сут =  
 Qот.сут =

Дата	ТМ	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общие			
			M1	M2	дм	T1	T2	дТ	Р1	Р2	Отопл	M3	M4	дм	У3	У4	дГВС	Удлп	T3	T4	Qгр.общ.	Qгр.кап.	Qгр.теп.	Q.общ.				
20.09.16	24.00	-	7.20	7.20	0.00	56.44	51.37	5.07	7.00	5.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03
21.09.16	24.00	-	7.20	7.20	0.00	58.40	53.84	4.56	7.00	5.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03
22.09.16	24.00	-	7.16	7.16	0.00	59.16	54.09	5.07	7.00	5.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93	1.93	1.93
23.09.16	24.00	-	109.05	108.66	0.39	63.84	46.31	17.53	7.00	5.00	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19	3.19	3.19
24.09.16	24.00	-	176.15	176.15	0.00	62.80	44.70	18.10	7.00	5.00	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53	3.53	3.53
25.09.16	24.00	-	178.28	178.28	0.00	63.50	43.73	19.77	7.00	5.00	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32	3.32	3.32
26.09.16	24.00	-	167.10	167.10	0.00	62.31	42.43	19.88	7.00	5.00	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31	3.31	3.31
27.09.16	24.00	-	165.47	165.47	0.00	61.97	41.99	19.98	7.00	5.00	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	3.33	3.33
28.09.16	24.00	-	168.51	168.51	0.00	61.04	41.27	19.77	7.00	5.00	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70	3.70	3.70
29.09.16	24.00	-	183.05	183.05	0.00	62.74	43.14	19.60	7.00	5.00	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.82	3.82	3.82
30.09.16	24.00	-	189.09	189.09	0.00	65.57	45.40	20.17	7.00	5.00	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70	3.70	3.70
01.10.16	24.00	-	189.10	189.10	0.00	64.56	44.99	19.57	7.00	5.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73	3.73	3.73
02.10.16	24.00	-	187.41	187.41	0.00	64.47	44.59	19.88	7.00	5.00	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77	3.77	3.77
03.10.16	24.00	-	188.98	188.98	0.00	64.94	45.01	19.93	7.00	5.00	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78	3.78	3.78
04.10.16	24.00	-	197.88	197.88	0.00	63.71	44.60	19.11	7.00	5.00	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82	2.82	2.82
05.10.16	24.00	-	149.28	149.28	0.00	59.04	40.44	18.60	7.00	5.00	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96	3.96	3.96
06.10.16	24.00	-	152.61	152.61	0.00	55.60	37.14	18.46	7.00	5.00	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	3.80	3.80
07.10.16	24.00	-	204.53	204.53	0.00	61.38	43.85	19.38	7.00	5.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.12	4.12	4.12
08.10.16	24.00	-	201.87	201.87	0.00	61.38	42.59	18.79	7.00	5.00	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27	4.27	4.27
09.10.16	24.00	-	203.70	203.70	0.00	62.93	43.39	19.54	7.00	5.00	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.29	4.29	4.29
10.10.16	24.00	-	207.47	207.47	0.00	63.77	43.91	19.86	7.00	5.00	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27	4.27	4.27
11.10.16	24.00	-	212.76	212.76	0.00	64.45	44.37	20.08	7.00	5.00	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32	4.32	4.32
12.10.16	24.00	-	212.26	212.26	0.00	64.92	44.71	20.21	7.00	5.00	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40	4.40	4.40
13.10.16	24.00	-	210.97	210.97	0.00	64.90	44.41	20.49	7.00	5.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34	4.34	4.34
14.10.16	24.00	-	217.45	217.45	0.00	65.30	45.07	20.23	7.00	5.00	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.38	4.38	4.38
15.10.16	24.00	-	218.08	218.08	0.00	64.89	44.99	19.90	7.00	5.00	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.37	4.37	4.37
16.10.16	24.00	-	215.12	215.12	0.00	65.41	45.08	20.33	7.00	5.00	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.55	4.55	4.55
17.10.16	24.00	-	217.95	217.95	0.00	65.14	45.16	19.98	7.00	5.00	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.87	4.87	4.87
18.10.16	24.00	-	216.88	216.88	0.00	65.10	44.96	20.14	7.00	5.00	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.11	5.11	5.11
19.10.16	24.00	-	214.63	214.63	0.00	66.11	44.91	21.20	7.00	5.00	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33	5.33	5.33
20.10.16	24.00	-	216.60	216.60	0.00	68.56	46.12	22.44	7.00	5.00	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33	5.33	5.33
21.10.16	24.00	-	217.18	217.18	0.00	70.52	47.00	23.52	7.00	5.00	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35	5.35	5.35
22.10.16	24.00	-	218.42	218.42	0.00	72.26	47.89	24.37	7.00	5.00	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35	5.35	5.35
Среднее	24.00	-	176.65	176.64	0.01	63.60	44.95	18.65	7.00	5.00	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.14	117.14	117.14
Итого	792.00	-	5829.39	5829.00	0.39						117.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Период расчета по сравнению: Дата, время: М1(Г) М2(Г) М3(Г) М4(Г) У3(кВт) У4(кВт) Q.С/О (Гкал) Q.ГВС (Гкал) Т3, Ч Т4, Ч  
 Показание счетчиков на момент: 20.09.16 13:00 63619.93 65534.29 0.00 0.00 1548.20 1655.88  
 Снятие данных: 23.10.16 02:00 71072.12 71978.99 0.00 0.00

Объем теплотехнической энергии, рассчитанной по среднему: КВт.ч  
 Период расчета по договору: КВт.ч  
 Период превышения ГС: КВт.ч  
 Корректировка на температуру холодной воды: с учетом корректировок  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок  
 9,58 °C = 0,00 Гкал;  
 117,14 Гкал;  
 КВт.ч

ООО «ИнфраХит Монтаж»  
 Генеральный директор  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 «ИнфраХит Монтаж»  
 25 ОКТ 2016 г.