Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 17 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 17
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205559
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205559-ч(с)-1016.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 9,58

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 20.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.09.16	24,00	-	43,03	47,53	-4,50	61,48	34,53	26,95	7,00	5,00	1,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,08
23.09.16	24,00	-	122,75	122,44	0,31	60,79	37,33	23,46	7,00	5,00	2,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,89
24.09.16	24,00	-	119,86	119,65	0,21	64,13	37,73	26,40	7,00	5,00	3,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,17
25.09.16	24,00	-	116,98	116,68	0,30	64,17	37,41	26,76	7,00	5,00	3,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,14
26.09.16	24,00	-	114,61	114,61	0,00	63,86	36,81	27,05	7,00	5,00	3,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,10
27.09.16	24,00	-	126,77	126,77	0,00	64,38	37,87	26,51	7,00	5,00	3,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,36
28.09.16	24,00	-	144,14	144,14	0,00	65,64	40,12	25,52	7,00	5,00	3,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,68
29.09.16	24,00	-	140,17	140,17	0,00	64,69	39,58	25,11	7,00	5,00	3,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,52
30.09.16	24,00	-	128,96	128,96	0,00	65,07	38,98	26,09	7,00	5,00	3,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,36
01.10.16	24,00	-	128,14	128,14	0,00	65,34	38,92	26,42	7,00	5,00	3,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,38
02.10.16	24,00	-	128,54	128,54	0,00	65,74	39,13	26,61	7,00	5,00	3,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,42
03.10.16	24,00	-	125,33	125,33	0,00	65,39	38,69	26,70	7,00	5,00	3,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,34
04.10.16	24,00	-	146,66	146,66	0,00	66,03	40,24	25,79	7,00	5,00	3,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,78
05.10.16	24,00	-	158,32	158,32	0,00	65,65	40,66	24,99	7,00	5,00	3,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,95
06.10.16	24,00	-	157,94	157,50	0,44	66,73	40,90	25,83	7,00	5,00	4,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,10
07.10.16	24,00	-	155,41	155,41	0,00	65,74	40,25	25,49	7,00	5,00	3,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,96
08.10.16	24,00	-	153,49	153,14	0,35	64,93	39,44	25,49	7,00	5,00	3,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,93
09.10.16	24,00	-	153,31	153,31	0,00	64,93	39,32	25,61	7,00	5,00	3,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,93
10.10.16	24,00	-	151,46	151,46	0,00	65,52	39,18	26,34	7,00	5,00	3,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,99
11.10.16	24,00	-	148,09	147,78	0,31	66,59	39,09	27,50	7,00	5,00	4,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,09
12.10.16	24,00	-	148,68	147,47	1,21	66,23	38,65	27,58	7,00	5,00	4,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,15
13.10.16	24,00	-	146,65	146,65	0,00	64,95	37,79	27,16	7,00	5,00	3,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,98
14.10.16	24,00	-	144,46	143,18	1,28	65,62	37,77	27,85	7,00	5,00	4,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,07
15.10.16	24,00	-	141,97	141,68	0,29	64,83	37,26	27,57	7,00	5,00	3,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,93
16.10.16	24,00	-	141,31	140,44	0,87	65,02	37,25	27,77	7,00	5,00	3,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,96
17.10.16	24,00	-	140,67	140,67	0,00	65,24	37,20	28,04	7,00	5,00	3,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,95
18.10.16	24,00	-	139,64	139,64	0,00	64,78	36,91	27,87	7,00	5,00	3,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,89
19.10.16	24,00	-	138,59	138,34	0,25	64,97	36,47	28,50	7,00	5,00	3,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,96
20.10.16	24,00	-	143,72	143,72	0,00	67,23	37,46	29,77	7,00	5,00	4,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,28
21.10.16	24,00	-	145,75	145,75	0,00	70,41	38,66	31,75	7,00	5,00	4,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,63
22.10.16	24,00	-	80,02	82,20	-2,18	69,21	39,02	30,19	7,00	5,00	2,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,43
Среднее	24,00	-	134,69	134,72	-0,03	65,33	38,41	26,92	7,00	5,00	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,63
Итого	744,00		4175,42	4176,28	-0,86						112,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	112,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.12.15 03:00	75505,94	75399,93	0,00	-	0,00	-	2351,70	-	-
	21.12.15 03:00	75505,94	75399,93	0,00	-	0,00	-	2351,70	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,58 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **112,38** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
2 5 ОКТ 2016
«___» _____ г.