Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 22 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1404485-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1404485 Режим (схема):
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 9,43
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 19.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
19.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,71	35,89	-14,18	3,82	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
20.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,68	38,04	-16,36	3,83	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
21.09.16	24,00	-	27,95	26,86	1,09	47,86	37,52	10,34	4,92	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,33
22.09.16	24,00	-	47,44	46,55	0,90	62,98	37,89	25,09	5,68	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,22
23.09.16	24,00	-	49,59	48,31	1,28	63,51	39,01	24,50	5,78	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,26
24.09.16	24,00	-	41,66	40,57	1,09	58,12	38,14	19,98	5,46	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,87
25.09.16	24,00	-	41,66	40,57	1,09	58,12	38,14	19,98	5,46	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,87
26.09.16	24,00	-	41,66	40,57	1,09	58,12	38,14	19,98	5,46	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,87
27.09.16	24,00	-	41,66	40,57	1,09	58,12	38,14	19,98	5,46	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,87
28.09.16	24,00	-	41,66	40,57	1,09	58,12	38,14	19,98	5,46	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,87
29.09.16	24,00	-	41,66	40,57	1,09	58,12	38,14	19,98	5,46	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,87
30.09.16	24,00	-	41,66	40,57	1,09	58,12	38,14	19,98	5,46	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,87
01.10.16	24,00	-	41,66	40,57	1,09	58,12	38,14	19,98	5,46	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,87
02.10.16	24,00	-	41,66	40,57	1,09	58,12	38,14	19,98	5,46	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,87
03.10.16	24,00	-	41,66	40,57	1,09	58,12	38,14	19,98	5,46	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,37
04.10.16	24,00	-	51,52	48,26	3,26	65,10	41,21	23,89	6,19	4,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,35
05.10.16	24,00	-	54,11	51,87	2,24	63,82	40,61	23,21	6,35	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,99
06.10.16	24,00	-	40,71	38,67	2,04	57,93	35,42	22,51	5,63	4,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,97
07.10.16	24,00	-	41,84	39,78	2,06	54,96	33,52	21,44	5,50	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,46
08.10.16	24,00	-	56,05	52,12	3,92	63,32	39,98	23,34	6,59	4,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,39
09.10.16	24,00	-	55,31	51,61	3,70	61,49	38,99	22,50	6,53	4,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,46
10.10.16	24,00	-	55,75	52,05	3,70	63,07	39,54	23,53	6,57	4,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,51
11.10.16	24,00	-	56,76	53,02	3,75	63,92	39,92	24,00	6,71	4,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,81
12.10.16	24,00	-	58,16	48,46	9,70	64,59	40,27	24,32	6,89	4,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,59
13.10.16	24,00	-	56,89	51,17	5,71	63,86	39,91	23,95	6,72	4,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,59
14.10.16	24,00	-	56,89	51,17	5,71	63,86	39,91	23,95	6,72	4,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,59
15.10.16	24,00	-	56,89	51,17	5,71	63,86	39,91	23,95	6,72	4,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,59
16.10.16	24,00	-	56,89	51,17	5,71	63,86	39,91	23,95	6,72	4,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,59
17.10.16	24,00	-	56,89	51,17	5,71	63,86	39,91	23,95	6,72	4,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,59
18.10.16	24,00	-	56,89	51,17	5,71	63,86	39,91	23,95	6,72	4,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,59
19.10.16	24,00	-	56,89	51,17	5,71	63,86	39,91	23,95	6,72	4,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,59
20.10.16	24,00	-	56,89	51,17	5,71	63,86	39,91	23,95	6,72	4,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,59
21.10.16	24,00	-	56,89	51,17	5,71	63,86	39,91	23,95	6,72	4,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,59
22.10.16	24,00	-	56,89	51,17	5,71	63,86	39,91	23,95	6,72	4,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,17
Среднее	24,00	-	46,49	43,38	3,11	58,70	38,77	19,92	5,96	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,76
Итого	816,00		1580,69	1475,05	105,64						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.04.15 15:59	-	-	-	-	-	-	-		-
	29.04.15 15:59	-	-	-	-	-	-	-		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **39,76** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» Печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ «___» 25 ОКТ 2016 г.