Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 24 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9214.038.1
Строит.Адрес: Ивановская 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208787-ч(с)-1016.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208787 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,58

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	13,98	13,89	0,09	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
25.09.16	24,00	-	34,52	37,85	-3,33	63,62	38,11	25,51	7,00	5,00	0,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,89
26.09.16	24,00	-	109,75	109,75	0,00	62,39	39,13	23,26	7,00	5,00	2,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,55
27.09.16	24,00	-	110,31	110,31	0,00	62,04	39,52	22,52	7,00	5,00	2,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,49
28.09.16	24,00	-	112,27	112,27	0,00	61,18	39,44	21,74	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,44
29.09.16	24,00	-	121,71	121,49	0,22	62,89	41,44	21,45	7,00	5,00	2,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,62
30.09.16	24,00	-	126,24	126,24	0,00	65,69	43,55	22,14	7,00	5,00	2,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,80
01.10.16	24,00	-	127,31	127,31	0,00	64,67	43,21	21,46	7,00	5,00	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,73
02.10.16	24,00	-	126,53	126,53	0,00	64,60	42,95	21,65	7,00	5,00	2,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,74
03.10.16	24,00	-	123,43	123,43	0,00	65,04	42,68	22,36	7,00	5,00	2,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,76
04.10.16	24,00	-	115,15	115,15	0,00	63,77	40,84	22,93	7,00	5,00	2,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,64
05.10.16	24,00	-	84,48	84,48	0,00	58,95	36,74	22,21	7,00	5,00	1,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,88
06.10.16	24,00	-	87,11	87,11	0,00	55,83	33,88	21,95	7,00	5,00	1,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,91
07.10.16	24,00	-	115,57	115,57	0,00	63,30	40,04	23,26	7,00	5,00	2,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,69
08.10.16	24,00	-	114,26	114,26	0,00	61,50	38,90	22,60	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,58
09.10.16	24,00	-	115,23	115,23	0,00	63,06	39,60	23,46	7,00	5,00	2,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,71
10.10.16	24,00	-	117,23	117,23	0,00	63,90	40,03	23,87	7,00	5,00	2,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,80
11.10.16	20,00	-	100,99	100,99	0,00	64,79	40,80	23,99	7,00	5,00	2,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,42
12.10.16	24,00	-	124,40	124,40	0,00	65,03	41,32	23,71	7,00	5,00	2,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,95
13.10.16	24,00	-	122,34	122,34	0,00	65,04	40,84	24,20	7,00	5,00	2,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,96
14.10.16	24,00	-	129,76	129,76	0,00	65,44	41,92	23,52	7,00	5,00	3,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,05
15.10.16	24,00	-	133,34	133,34	0,00	65,04	42,31	22,73	7,00	5,00	3,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,03
16.10.16	24,00	-	128,67	128,67	0,00	65,55	42,42	23,13	7,00	5,00	2,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,98
17.10.16	24,00	-	128,84	128,84	0,00	65,26	42,31	22,95	7,00	5,00	2,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,96
18.10.16	24,00	-	127,68	127,68	0,00	65,25	42,19	23,06	7,00	5,00	2,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,95
19.10.16	24,00	-	120,66	120,66	0,00	66,30	41,42	24,88	7,00	5,00	3,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,00
20.10.16	24,00	-	121,59	121,59	0,00	68,75	42,29	26,46	7,00	5,00	3,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,22
21.10.16	24,00	-	123,92	123,92	0,00	70,71	43,27	27,44	7,00	5,00	3,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,40
22.10.16	24,00	-	126,57	126,57	0,00	72,42	44,33	28,09	7,00	5,00	3,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,56
Среднее	23,86	-	111,37	111,48	-0,11	62,62	39,98	22,64	7,00	5,00	2,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,61
Итого	692,00		3229,86	3232,97	-3,11						75,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	75,69

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.16 03:00	52078,21	50872,05	0,00	-	0,00	-	1289,08		-
	23.10.16 03:00	55313,53	54110,48	0,00	-	0,00	-	1364,92		

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,58 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **75,69** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 ОКТ 2016
«____» _____ г.