Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9190.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 25 / СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 25 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206896-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206896 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,58

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	22,31	20,96	1,35	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
24.09.16	24,00	-	13,37	17,03	-3,66	64,90	27,75	37,15	7,00	5,00	0,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,51
25.09.16	24,00	-	16,93	20,45	-3,52	67,11	30,49	36,62	7,00	5,00	0,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,62
26.09.16	24,00	-	80,01	80,01	0,00	64,36	32,80	31,56	7,00	5,00	2,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,52
27.09.16	24,00	-	88,53	88,53	0,00	64,83	33,63	31,20	7,00	5,00	2,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,76
28.09.16	24,00	-	100,26	100,26	0,00	65,99	36,21	29,78	7,00	5,00	2,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,98
29.09.16	24,00	-	99,55	99,55	0,00	65,02	36,00	29,02	7,00	5,00	2,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,89
30.09.16	24,00	-	97,80	97,80	0,00	65,44	36,37	29,07	7,00	5,00	2,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,84
01.10.16	24,00	-	97,21	97,21	0,00	65,79	36,57	29,22	7,00	5,00	2,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,84
02.10.16	24,00	-	97,53	97,53	0,00	66,13	36,61	29,52	7,00	5,00	2,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,88
03.10.16	24,00	-	95,04	95,04	0,00	65,81	36,18	29,63	7,00	5,00	2,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,82
04.10.16	24,00	-	105,96	105,96	0,00	66,66	37,57	29,09	7,00	5,00	3,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,08
05.10.16	24,00	-	99,08	99,08	0,00	65,70	38,96	26,74	7,00	5,00	2,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,65
06.10.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,53	22,07	-0,54	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
07.10.16	24,00	-	3,94	4,24	-0,30	66,15	21,07	45,08	7,00	5,00	0,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,18
08.10.16	24,00	-	124,25	124,25	0,00	65,39	36,31	29,08	7,00	5,00	3,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,61
09.10.16	24,00	-	124,49	124,49	0,00	65,39	37,30	28,09	7,00	5,00	3,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,50
10.10.16	24,00	-	123,81	123,81	0,00	66,03	37,37	28,66	7,00	5,00	3,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,55
11.10.16	24,00	-	123,29	123,29	0,00	67,11	37,66	29,45	7,00	5,00	3,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,63
12.10.16	24,00	-	122,50	122,50	0,00	66,75	37,37	29,38	7,00	5,00	3,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,60
13.10.16	24,00	-	121,56	121,56	0,00	65,48	36,49	28,99	7,00	5,00	3,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,52
14.10.16	24,00	-	122,27	122,27	0,00	66,15	36,85	29,30	7,00	5,00	3,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,58
15.10.16	24,00	-	121,20	121,20	0,00	65,37	36,65	28,72	7,00	5,00	3,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,48
16.10.16	24,00	-	121,62	121,62	0,00	65,54	36,77	28,77	7,00	5,00	3,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,50
17.10.16	24,00	-	121,63	121,63	0,00	65,78	36,93	28,85	7,00	5,00	3,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,51
18.10.16	24,00	-	121,01	121,01	0,00	65,32	36,54	28,78	7,00	5,00	3,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,48
19.10.16	24,00	-	121,42	121,42	0,00	65,55	36,75	28,80	7,00	5,00	3,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,50
20.10.16	24,00	-	121,42	121,42	0,00	65,55	36,75	28,80	7,00	5,00	3,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,50
21.10.16	24,00	-	121,42	121,42	0,00	65,55	36,75	28,80	7,00	5,00	3,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,50
22.10.16	24,00	-	92,47	92,75	-0,28	73,31	39,91	33,40	7,00	5,00	3,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,09
Среднее	24,00	-	93,32	93,58	-0,26	63,07	34,65	28,41	7,00	5,00	2,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,74
Итого	720,00		2799,57	2807,33	-7,76						82,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	82,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 04:00	11089,74	10350,79	0,00	-	0,00	-	435,24	-	-
	23.10.16 03:00	13889,74	12833,70	0,00	-	0,00	-	510,22	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,58 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **82,11** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) печать потребителя _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 25 ОКТ 2016 г.