Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 6 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9070.038.1
Строит.Адрес: Ивановская 6
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208797-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208797 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=1,363 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=408,96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 25.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
25.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	12,89	12,61	0,28	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
26.09.16	24,00	-	11,12	12,98	-1,86	56,74	40,54	16,20	7,00	5,00	0,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,29
27.09.16	24,00	-	205,27	205,27	0,00	63,42	44,06	19,35	7,00	5,00	3,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,98
28.09.16	24,00	-	205,27	205,27	0,00	63,42	44,06	19,35	7,00	5,00	3,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,98
29.09.16	24,00	-	205,27	205,27	0,00	63,42	44,06	19,35	7,00	5,00	3,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,98
30.09.16	24,00	-	205,27	205,27	0,00	63,42	44,06	19,35	7,00	5,00	3,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,98
01.10.16	24,00	-	205,27	205,27	0,00	63,42	44,06	19,35	7,00	5,00	3,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,98
02.10.16	24,00	-	199,57	199,57	0,00	63,51	44,91	18,60	7,00	5,00	3,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,72
03.10.16	24,00	-	202,39	202,39	0,00	63,98	44,43	19,55	7,00	5,00	3,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,96
04.10.16	24,00	-	213,86	213,86	0,00	62,76	42,85	19,91	7,00	5,00	4,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,26
05.10.16	24,00	-	158,57	156,80	1,77	58,16	38,96	19,20	7,00	5,00	3,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,11
06.10.16	24,00	-	161,31	160,06	1,25	54,64	35,40	19,24	7,00	5,00	3,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,14
07.10.16	24,00	-	216,55	216,18	0,37	62,36	41,88	20,48	7,00	5,00	4,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,46
08.10.16	24,00	-	212,86	212,86	0,00	60,55	40,61	19,94	7,00	5,00	4,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,25
09.10.16	24,00	-	214,52	214,52	0,00	62,08	41,44	20,64	7,00	5,00	4,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,43
10.10.16	24,00	-	218,74	218,74	0,00	62,93	41,87	21,06	7,00	5,00	4,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,61
11.10.16	24,00	-	224,10	224,10	0,00	63,64	42,55	21,09	7,00	5,00	4,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,73
12.10.16	24,00	-	223,26	223,26	0,00	64,14	42,96	21,18	7,00	5,00	4,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,73
13.10.16	24,00	-	222,73	222,73	0,00	64,10	42,62	21,48	7,00	5,00	4,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,79
14.10.16	24,00	-	228,33	228,33	0,00	64,54	43,31	21,23	7,00	5,00	4,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,85
15.10.16	24,00	-	224,77	224,77	0,00	64,26	42,96	21,30	7,00	5,00	4,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,79
16.10.16	24,00	-	224,77	224,77	0,00	64,26	42,96	21,30	7,00	5,00	4,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,79
17.10.16	24,00	-	226,33	226,33	0,00	64,39	43,60	20,79	7,00	5,00	4,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,71
18.10.16	24,00	-	224,35	224,35	0,00	64,36	43,43	20,93	7,00	5,00	4,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,70
19.10.16	24,00	-	223,21	223,21	0,00	65,34	43,33	22,01	7,00	5,00	4,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,91
20.10.16	24,00	-	225,85	225,85	0,00	67,74	44,57	23,17	7,00	5,00	5,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,24
21.10.16	24,00	-	225,15	225,15	0,00	69,66	45,26	24,40	7,00	5,00	5,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,50
22.10.16	24,00	-	226,48	226,48	0,00	71,34	45,94	25,40	7,00	5,00	5,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,75
Среднее	24,00	-	197,69	197,63	0,05	61,62	41,76	19,86	7,00	5,00	4,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,13
Итого	672,00		5535,19	5533,66	1,53						115,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	115,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
25.09.16 06:00	20945,01	20943,21	0,00	-	0,00	-	670,54	-	-
23.10.16 03:00	26213,40	26086,90	0,00	-	0,00	-	785,21	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **115,57** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель потребителя _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление энергосбытового учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 ОКТ 2016 г.

печать энергосбыта