Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9070.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 6 / ТЦ-2 СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 6 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206913-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206913 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=1,36964 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=410,88 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 25.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
25.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	32,41	29,22	3,19	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
26.09.16	24,00	-	43,89	42,48	1,41	62,07	48,87	13,20	7,00	5,00	0,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,68
27.09.16	24,00	-	183,01	177,80	5,21	62,45	41,26	21,19	7,00	5,00	4,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,10
28.09.16	24,00	-	182,22	179,47	2,75	61,51	40,59	20,92	7,00	5,00	3,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,92
29.09.16	24,00	-	188,14	188,14	0,00	63,34	41,69	21,65	7,00	5,00	4,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,07
30.09.16	24,00	-	196,94	196,50	0,44	66,09	45,40	20,69	7,00	5,00	4,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,10
01.10.16	24,00	-	197,57	197,57	0,00	65,04	44,97	20,07	7,00	5,00	3,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,97
02.10.16	24,00	-	195,24	195,24	0,00	65,02	44,32	20,70	7,00	5,00	4,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,04
03.10.16	24,00	-	197,84	197,84	0,00	65,47	44,73	20,74	7,00	5,00	4,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,11
04.10.16	24,00	-	208,08	208,08	0,00	64,13	44,31	19,82	7,00	5,00	4,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,13
05.10.16	24,00	-	156,80	154,18	2,62	59,49	40,07	19,42	7,00	5,00	3,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,14
06.10.16	24,00	-	158,98	156,87	2,11	56,03	36,61	19,42	7,00	5,00	3,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,16
07.10.16	24,00	-	212,67	212,67	0,00	63,71	43,14	20,57	7,00	5,00	4,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,38
08.10.16	24,00	-	209,69	208,96	0,73	61,81	41,83	19,98	7,00	5,00	4,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,22
09.10.16	24,00	-	211,51	211,51	0,00	63,42	42,19	21,23	7,00	5,00	4,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,49
10.10.16	24,00	-	216,76	216,76	0,00	64,26	42,66	21,60	7,00	5,00	4,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,68
11.10.16	24,00	-	222,66	222,66	0,00	64,96	43,28	21,68	7,00	5,00	4,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,83
12.10.16	24,00	-	222,43	222,43	0,00	65,43	43,52	21,91	7,00	5,00	4,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,88
13.10.16	24,00	-	221,59	221,59	0,00	65,42	43,18	22,24	7,00	5,00	4,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,93
14.10.16	24,00	-	228,33	228,33	0,00	65,82	43,89	21,93	7,00	5,00	5,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,01
15.10.16	24,00	-	228,65	228,65	0,00	65,41	43,88	21,53	7,00	5,00	4,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,92
16.10.16	21,00	-	197,62	197,62	0,00	65,91	44,04	21,87	7,00	5,00	4,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,32
17.10.16	24,00	-	228,71	228,71	0,00	65,64	44,00	21,64	7,00	5,00	4,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,95
18.10.16	24,00	-	227,11	227,11	0,00	65,62	43,80	21,82	7,00	5,00	4,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,96
19.10.16	24,00	-	225,39	225,39	0,00	66,68	43,92	22,76	7,00	5,00	5,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,13
20.10.16	24,00	-	228,20	228,20	0,00	69,16	45,12	24,04	7,00	5,00	5,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,49
21.10.16	24,00	-	227,76	227,76	0,00	71,15	45,98	25,17	7,00	5,00	5,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,74
22.10.16	24,00	-	228,90	228,90	0,00	72,88	46,73	26,15	7,00	5,00	5,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,99
Среднее	23,89	-	194,52	193,98	0,55	63,58	42,97	20,61	7,00	5,00	4,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,23
Итого	669,00		5446,69	5431,42	15,27						118,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	118,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **118,34** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
представитель потребителя _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" печать энергосбыта
управление приборного учета
отдел эксплуатации УУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
5 ОКТ 2016
«____» _____ г.