Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 7 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 202208

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202208-ч(с)-1016.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 9,43

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.09.2016 по 22.10.2016

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 22.09.16 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,43 | 21,79 | -1,36 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 23.09.16 | 24,00 | - | 32,53 | 32,53 | 0,00 | 62,33 | 41,54 | 20,79 | 7,00 | 5,00 | 0,68 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 0,68 |
| 24.09.16 | 24,00 | - | 54,35 | 54,35 | 0,00 | 61,25 | 42,32 | 18,93 | 7,00 | 5,00 | 1,03 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,03 |
| 25.09.16 | 24,00 | - | 54,90 | 52,52 | 2,38 | 62,04 | 41,82 | 20,22 | 7,00 | 5,00 | 1,21 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,21 |
| 26.09.16 | 24,00 | - | 51,15 | 43,91 | 7,24 | 61,00 | 39,97 | 21,03 | 7,00 | 5,00 | 1,37 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,37 |
| 27.09.16 | 24,00 | - | 49,66 | 41,67 | 7,99 | 60,81 | 39,43 | 21,38 | 7,00 | 5,00 | 1,38 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,38 |
| 28.09.16 | 24,00 | - | 49,25 | 39,82 | 9,43 | 60,06 | 36,65 | 23,41 | 7,00 | 5,00 | 1,50 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,50 |
| 29.09.16 | 24,00 | - | 49,96 | 43,43 | 6,53 | 62,16 | 36,10 | 26,06 | 7,00 | 5,00 | 1,54 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,54 |
| 30.09.16 | 24,00 | - | 51,98 | 51,98 | 0,00 | 64,84 | 38,15 | 26,69 | 7,00 | 5,00 | 1,39 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,39 |
| 01.10.16 | 24,00 | - | 52,21 | 52,21 | 0,00 | 63,83 | 37,83 | 26,00 | 7,00 | 5,00 | 1,36 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,36 |
| 02.10.16 | 24,00 | - | 51,52 | 51,52 | 0,00 | 63,81 | 37,61 | 26,20 | 7,00 | 5,00 | 1,35 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,35 |
| 03.10.16 | 24,00 | - | 51,90 | 51,90 | 0,00 | 64,22 | 37,59 | 26,63 | 7,00 | 5,00 | 1,38 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,38 |
| 04.10.16 | 24,00 | - | 51,90 | 51,90 | 0,00 | 62,96 | 37,42 | 25,54 | 7,00 | 5,00 | 1,33 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,33 |
| 05.10.16 | 24,00 | - | 51,90 | 51,90 | 0,00 | 56,88 | 32,72 | 24,16 | 7,00 | 5,00 | 1,25 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,25 |
| 06.10.16 | 24,00 | - | 51,90 | 51,90 | 0,00 | 54,07 | 30,81 | 23,26 | 7,00 | 5,00 | 1,21 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,21 |
| 07.10.16 | 24,00 | - | 51,90 | 51,90 | 0,00 | 62,56 | 36,95 | 25,61 | 7,00 | 5,00 | 1,33 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,33 |
| 08.10.16 | 24,00 | - | 51,90 | 51,90 | 0,00 | 60,70 | 36,04 | 24,66 | 7,00 | 5,00 | 1,28 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,28 |
| 09.10.16 | 24,00 | - | 51,90 | 51,90 | 0,00 | 62,26 | 36,52 | 25,74 | 7,00 | 5,00 | 1,34 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,34 |
| 10.10.16 | 24,00 | - | 51,90 | 51,90 | 0,00 | 63,09 | 36,68 | 26,41 | 7,00 | 5,00 | 1,37 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,37 |
| 11.10.16 | 24,00 | - | 51,90 | 51,90 | 0,00 | 63,81 | 36,74 | 27,07 | 7,00 | 5,00 | 1,41 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,41 |
| 12.10.16 | 24,00 | - | 51,90 | 51,90 | 0,00 | 64,25 | 36,79 | 27,46 | 7,00 | 5,00 | 1,43 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,43 |
| 13.10.16 | 24,00 | - | 51,90 | 51,90 | 0,00 | 64,21 | 36,35 | 27,86 | 7,00 | 5,00 | 1,45 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,45 |
| 14.10.16 | 24,00 | - | 51,90 | 51,90 | 0,00 | 64,64 | 36,79 | 27,85 | 7,00 | 5,00 | 1,45 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,45 |
| 15.10.16 | 24,00 | - | 51,90 | 51,90 | 0,00 | 64,24 | 36,91 | 27,33 | 7,00 | 5,00 | 1,42 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,42 |
| 16.10.16 | 24,00 | - | 51,90 | 51,90 | 0,00 | 64,77 | 37,00 | 27,77 | 7,00 | 5,00 | 1,44 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,44 |
| 17.10.16 | 24,00 | - | 51,90 | 51,90 | 0,00 | 64,47 | 37,04 | 27,43 | 7,00 | 5,00 | 1,42 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,42 |
| 18.10.16 | 24,00 | - | 51,90 | 51,90 | 0,00 | 64,45 | 36,98 | 27,47 | 7,00 | 5,00 | 1,43 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,43 |
| 19.10.16 | 24,00 | - | 51,90 | 51,90 | 0,00 | 65,42 | 36,77 | 28,65 | 7,00 | 5,00 | 1,49 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,49 |
| 20.10.16 | 24,00 | - | 51,90 | 51,90 | 0,00 | 67,75 | 37,22 | 30,53 | 7,00 | 5,00 | 1,58 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,58 |
| 21.10.16 | 24,00 | - | 51,90 | 51,90 | 0,00 | 69,78 | 37,90 | 31,88 | 7,00 | 5,00 | 1,65 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,65 |
| 22.10.16 | 24,00 | - | 51,90 | 51,90 | 0,00 | 71,47 | 38,51 | 32,96 | 7,00 | 5,00 | 1,71 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,71 |
| Среднее | 24,00 | - | 49,53 | 48,45 | 1,08 | 61,89 | 36,87 | 25,02 | 7,00 | 5,00 | 1,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,33 |
| Итого | 744,00 | | 1535,58 | 1502,01 | 33,57 | | | | | | 41,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,14 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Tраб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22.09.16 04:00 | 7943,10 | 7964,24 | 0,00 | - | 0,00 | - | 275,70 | - | - |
| | 03.10.16 06:00 | 8449,30 | 8436,87 | 0,00 | - | 0,00 | - | 288,72 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **41,14** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 ОКТ 2016 г.