Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 7 / ТЦ-3 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205543-ч(с)-1016.txt
Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 205543
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
27.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	25,66	24,45	1,21	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
28.09.16	24,00	-	64,21	67,49	-3,28	60,15	41,88	18,27	7,00	5,00	1,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02			1,19
29.09.16	24,00	-	225,66	225,66	0,00	61,88	44,07	17,81	7,00	5,00	4,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,02
30.09.16	24,00	-	234,48	234,48	0,00	64,62	45,84	18,78	7,00	5,00	4,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,41
01.10.16	24,00	-	234,42	234,42	0,00	63,69	45,08	18,61	7,00	5,00	4,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,37
02.10.16	24,00	-	228,90	228,90	0,00	63,62	44,82	18,80	7,00	5,00	4,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,30
03.10.16	24,00		232,60	232,60	0,00	63,98	45,25	18,73	7,00	5,00	4,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,36
04.10.16	24,00		232,60	232,60	0,00	63,98	45,25	18,73	7,00	5,00	4,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,36
05.10.16	24,00		232,60	232,60	0,00	63,98	45,25	18,73	7,00	5,00	4,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,36
06.10.16	24,00		232,60	232,60	0,00	63,98	45,25	18,73	7,00	5,00	4,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,36
07.10.16	24,00		232,60	232,60	0,00	63,98	45,25	18,73	7,00	5,00	4,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,36
08.10.16	24,00		232,60	232,60	0,00	63,98	45,25	18,73	7,00	5,00	4,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,36
09.10.16	24,00		232,60	232,60	0,00	63,98	45,25	18,73	7,00	5,00	4,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,36
10.10.16	24,00		232,60	232,60	0,00	63,98	45,25	18,73	7,00	5,00	4,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,36
11.10.16	24,00		232,60	232,60	0,00	63,98	45,25	18,73	7,00	5,00	4,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,36
12.10.16	24,00		232,60	232,60	0,00	63,98	45,25	18,73	7,00	5,00	4,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,36
13.10.16	24,00		232,60	232,60	0,00	63,98	45,25	18,73	7,00	5,00	4,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,36
14.10.16	24,00		232,60	232,60	0,00	63,98	45,25	18,73	7,00	5,00	4,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,36
15.10.16	24,00		232,60	232,60	0,00	63,98	45,25	18,73	7,00	5,00	4,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,36
16.10.16	24,00		232,60	232,60	0,00	63,98	45,25	18,73	7,00	5,00	4,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,36
17.10.16	24,00		232,60	232,60	0,00	63,98	45,25	18,73	7,00	5,00	4,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,36
18.10.16	24,00		232,60	232,60	0,00	63,98	45,25	18,73	7,00	5,00	4,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,36
19.10.16	24,00		232,60	232,60	0,00	63,98	45,25	18,73	7,00	5,00	4,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,36
20.10.16	24,00		232,60	232,60	0,00	63,98	45,25	18,73	7,00	5,00	4,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,36
21.10.16	24,00		232,60	232,60	0,00	63,98	45,25	18,73	7,00	5,00	4,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,36
22.10.16	24,00		232,60	232,60	0,00	63,98	45,25	18,73	7,00	5,00	4,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,36
Среднее	24,00	-	216,91	217,04	-0,13	62,28	44,27	18,00	7,00	5,00	4,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4,06
Итого	624,00		5639,67	5642,95	-3,28						105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,02	0,00	0,00	105,49

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.09.16 04:00	129373,68	129874,48	0,00	-	0,00	-	2710,87	-	-
	03.10.16 06:00	130409,42	130913,50	0,00	-	0,00	-	2730,07	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **105,49** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЕПЛОЭНЕРГО"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ОКТ 2016
«____» _____ г.