Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 8-77 / ТЦ-1 СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 8-77 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205557-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205557 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 19.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
19.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,83	15,44	0,39	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
20.09.16	24,00	-	16,10	20,02	-3,92	59,41	32,95	26,46	7,00	5,00	0,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,45
21.09.16	24,00	-	146,17	146,17	0,00	61,35	38,61	22,74	7,00	5,00	3,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,33
22.09.16	24,00	-	142,52	142,52	0,00	62,07	39,18	22,89	7,00	5,00	3,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,26
23.09.16	24,00	-	118,10	118,10	0,00	62,91	37,65	25,26	7,00	5,00	2,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,98
24.09.16	24,00	-	111,15	111,15	0,00	62,11	36,72	25,39	7,00	5,00	2,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,82
25.09.16	24,00	-	112,16	112,16	0,00	62,81	37,35	25,46	7,00	5,00	2,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,85
26.09.16	24,00	-	104,77	104,77	0,00	61,60	36,44	25,16	7,00	5,00	2,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,63
27.09.16	24,00	-	103,59	103,59	0,00	61,27	36,16	25,11	7,00	5,00	2,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,60
28.09.16	24,00	-	105,51	105,51	0,00	60,36	35,81	24,55	7,00	5,00	2,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,59
29.09.16	24,00	-	114,33	114,33	0,00	62,08	37,32	24,76	7,00	5,00	2,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,83
30.09.16	24,00	-	117,74	117,74	0,00	64,91	38,84	26,07	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,07
01.10.16	24,00	-	117,93	117,93	0,00	63,91	38,44	25,47	7,00	5,00	3,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,00
02.10.16	24,00	-	116,96	116,96	0,00	63,83	38,30	25,53	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,99
03.10.16	24,00	-	118,10	118,10	0,00	64,29	38,58	25,71	7,00	5,00	3,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,04
04.10.16	24,00	-	123,80	123,80	0,00	63,12	38,21	24,91	7,00	5,00	3,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,08
05.10.16	24,00	-	92,80	92,80	0,00	58,40	35,09	23,31	7,00	5,00	2,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,16
06.10.16	24,00	-	96,20	96,20	0,00	54,93	32,00	22,93	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
07.10.16	24,00	-	127,56	127,56	0,00	62,67	37,75	24,92	7,00	5,00	3,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,18
08.10.16	24,00	-	125,91	125,91	0,00	60,85	36,82	24,03	7,00	5,00	3,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,02
09.10.16	24,00	-	127,29	127,29	0,00	62,37	37,38	24,99	7,00	5,00	3,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,18
10.10.16	24,00	-	127,17	127,17	0,00	63,23	37,38	25,85	7,00	5,00	3,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,29
11.10.16	24,00	-	131,55	131,55	0,00	63,90	38,00	25,90	7,00	5,00	3,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,41
12.10.16	24,00	-	132,46	132,46	0,00	64,33	38,40	25,93	7,00	5,00	3,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,44
13.10.16	24,00	-	131,93	131,93	0,00	64,32	38,12	26,20	7,00	5,00	3,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,46
14.10.16	24,00	-	134,57	134,57	0,00	64,74	38,53	26,21	7,00	5,00	3,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,53
15.10.16	24,00	-	133,75	133,75	0,00	64,34	38,47	25,87	7,00	5,00	3,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,46
16.10.16	24,00	-	133,23	133,23	0,00	64,84	38,66	26,18	7,00	5,00	3,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,49
17.10.16	24,00	-	135,94	135,94	0,00	64,57	38,72	25,85	7,00	5,00	3,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,51
18.10.16	24,00	-	134,67	134,67	0,00	64,54	38,52	26,02	7,00	5,00	3,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,50
19.10.16	24,00	-	131,87	131,87	0,00	65,54	38,24	27,30	7,00	5,00	3,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,60
20.10.16	24,00	-	131,70	131,70	0,00	67,94	38,91	29,03	7,00	5,00	3,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,82
21.10.16	24,00	-	131,91	131,91	0,00	69,85	39,56	30,29	7,00	5,00	4,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,00
22.10.16	24,00	-	132,97	132,97	0,00	71,57	40,20	31,37	7,00	5,00	4,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,17
Среднее	24,00	-	116,54	116,66	-0,12	61,91	36,96	24,94	7,00	5,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00
Итого	816,00		3962,41	3966,33	-3,92						101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	101,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	19.09.16 03:00	38721,04	38736,36	0,00	-	0,00	-	1279,69	-	-
	23.10.16 03:00	42694,36	42713,60	0,00	-	0,00	-	1381,98	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **101,94** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись представителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ОКТ 2016
печать энергосбыта
«____» _____ г.