

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2016**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-4  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 20, СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48406

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв =

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$  **лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.09.16	24	-	69,11	10,20	77,700	-	-	46,02	5,60	77,700	-	23,09	0,000	0,00	0,00	0,00	1,800
24.09.16	24	-	67,63	10,20	86,950	-	-	47,19	5,60	86,950	-	20,44	0,000	0,00	0,00	0,00	1,785
25.09.16	24	-	68,11	10,20	87,250	-	-	47,46	5,60	87,250	-	20,65	0,000	0,00	0,00	0,00	1,804
26.09.16	24	-	57,37	10,20	93,110	-	-	42,95	5,60	93,110	-	14,42	0,000	0,00	0,00	0,00	1,343
27.09.16	24	-	44,57	10,20	100,660	-	-	36,37	5,60	100,660	-	8,20	0,000	0,00	0,00	0,00	0,832
28.09.16	24	-	43,77	10,20	92,320	-	-	35,03	5,60	92,320	-	8,74	0,000	0,00	0,00	0,00	0,814
29.09.16	24	-	43,82	10,20	95,460	-	-	35,20	5,60	95,460	-	8,62	0,000	0,00	0,00	0,00	0,831
30.09.16	24	-	44,15	10,20	95,590	-	-	35,46	5,60	95,590	-	8,69	0,000	0,00	0,00	0,00	0,839
01.10.16	24	-	43,82	10,20	95,710	-	-	35,19	5,60	95,710	-	8,63	0,000	0,00	0,00	0,00	0,834
02.10.16	24	-	43,77	10,20	95,810	-	-	35,06	5,60	95,810	-	8,71	0,000	0,00	0,00	0,00	0,840
03.10.16	24	-	44,04	10,20	95,890	-	-	35,14	5,60	95,890	-	8,90	0,000	0,00	0,00	0,00	0,858
04.10.16	24	-	42,74	10,20	96,070	-	-	34,11	5,60	96,070	-	8,63	0,000	0,00	0,00	0,00	0,833
05.10.16	24	-	41,75	10,20	95,420	-	-	33,29	5,60	95,420	-	8,46	0,000	0,00	0,00	0,00	0,812
06.10.16	24	-	44,05	10,20	94,140	-	-	34,32	5,60	94,140	-	9,73	0,000	0,00	0,00	0,00	0,921
07.10.16	24	-	45,51	10,20	92,710	-	-	34,89	5,60	92,710	-	10,62	0,000	0,00	0,00	0,00	0,991
08.10.16	24	-	49,47	10,20	92,380	-	-	36,95	5,60	92,380	-	12,52	0,000	0,00	0,00	0,00	1,161
09.10.16	24	-	47,89	10,20	92,520	-	-	36,33	5,60	92,520	-	11,56	0,000	0,00	0,00	0,00	1,073
10.10.16	24	-	50,95	10,20	93,620	-	-	37,47	5,60	93,620	-	13,48	0,000	0,00	0,00	0,00	1,266
11.10.16	24	-	53,31	10,20	93,470	-	-	38,93	5,60	93,470	-	14,38	0,000	0,00	0,00	0,00	1,350
12.10.16	24	-	53,15	10,20	91,200	-	-	38,62	5,60	91,200	-	14,53	0,000	0,00	0,00	0,00	1,333
13.10.16	24	-	54,36	10,20	93,740	-	-	39,24	5,60	93,740	-	15,12	0,000	0,00	0,00	0,00	1,424
14.10.16	24	-	57,79	10,20	97,400	-	-	41,59	5,60	97,400	-	16,20	0,000	0,00	0,00	0,00	1,582
15.10.16	24	-	61,94	10,20	94,860	-	-	43,70	5,60	94,860	-	18,24	0,000	0,00	0,00	0,00	1,737
16.10.16	24	-	62,25	10,20	100,540	-	-	44,72	5,60	100,540	-	17,53	0,000	0,00	0,00	0,00	1,769
17.10.16	24	-	62,16	10,20	98,890	-	-	44,37	5,60	98,890	-	17,79	0,000	0,00	0,00	0,00	1,765
18.10.16	24	-	61,93	10,20	97,650	-	-	44,23	5,60	97,650	-	17,70	0,000	0,00	0,00	0,00	1,736
19.10.16	24	-	60,17	10,20	97,330	-	-	43,11	5,60	97,330	-	17,06	0,000	0,00	0,00	0,00	1,666
20.10.16	24	-	63,23	10,20	97,350	-	-	44,45	5,60	97,350	-	18,78	0,000	0,00	0,00	0,00	1,835
21.10.16	24	-	63,38	10,20	97,160	-	-	44,58	5,60	97,160	-	18,80	0,000	0,00	0,00	0,00	1,830
22.10.16	24	-	63,05	10,20	97,070	-	-	44,20	5,60	97,070	-	18,85	0,000	0,00	0,00	0,00	1,835
Среднее	24,00	-	53,64	10,20	94,332	-	-	39,67	5,60	94,332	-	13,97	-	-	-	-	1,317
Итого	720,0				2829,970	0,000				2829,970	0,000		0,000	0,00	0,00	0,00	39,50

Ориентировочно до конца месяца(+)

881,987

Корректировка за прошлый месяц (-)

229,943

**Итого за октябрь 2016 :**

3482,014

881,987

229,920

3482,037

0,000

0,023

-0,023

15,99

5,25

50,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.09.16 04:00	17226,980	-	16469,460	-	0,000	0,000	356,652	
23.10.16 03:00	20055,080	-	19297,560	-	0,000	0,000	396,088	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета50,24 Гкал  
Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ЗАО «ТЭК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплоснабжения  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до получения АКТА допуская УУ  
 Дата 31.10.2016