

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная зависимая
СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 226008

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmin Gmax

расходомер
 Подающий тр. ПРЭМ 40
 Обратн.тр. ПРЭМ 40
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Термопреобр.
 КТППТР-05
 КТППТР-05
 --

Tхв =
 Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 \cdot (h1 - hхв) - M2 \cdot (h2 - hхв)$ лето:
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.09.16	24	-	68,92	7,00	101,960	-	-	47,31	5,60	99,790	-	21,61	2,170	0,00	0,00	0,00	2,314
24.09.16	24	-	67,78	7,00	115,610	-	-	46,56	5,60	107,910	-	21,22	7,700	0,00	0,00	0,00	2,820
25.09.16	24	-	68,08	7,00	116,020	-	-	47,12	5,60	109,490	-	20,96	6,530	0,00	0,00	0,00	2,749
26.09.16	24	-	58,27	7,00	123,900	-	-	43,64	5,60	119,580	-	14,63	4,320	0,00	0,00	0,00	2,004
27.09.16	24	-	44,60	7,00	135,680	-	-	36,38	5,60	133,110	-	8,22	2,570	0,00	0,00	0,00	1,216
28.09.16	24	-	43,87	7,00	122,970	-	-	34,98	5,60	120,620	-	8,89	2,350	0,00	0,00	0,00	1,183
29.09.16	24	-	43,81	7,00	127,910	-	-	34,93	5,60	125,530	-	8,88	2,380	0,00	0,00	0,00	1,229
30.09.16	24	-	44,17	7,00	128,340	-	-	35,24	5,60	126,010	-	8,93	2,330	0,00	0,00	0,00	1,236
01.10.16	24	-	63,21	7,00	126,915	-	-	43,73	5,60	124,325	-	19,48	2,590	-	-	-	2,469
02.10.16	24	-	63,21	7,00	126,915	-	-	43,73	5,60	124,325	-	19,48	2,590	-	-	-	2,469
03.10.16	24	-	63,21	7,00	126,915	-	-	43,73	5,60	124,325	-	19,48	2,590	-	-	-	2,469
04.10.16	24	-	63,21	7,00	126,915	-	-	43,73	5,60	124,325	-	19,48	2,590	-	-	-	2,469
05.10.16	24	-	63,21	7,00	126,915	-	-	43,73	5,60	124,325	-	19,48	2,590	-	-	-	2,469
06.10.16	24	-	63,21	7,00	126,915	-	-	43,73	5,60	124,325	-	19,48	2,590	-	-	-	2,469
07.10.16	24	-	63,21	7,00	126,915	-	-	43,73	5,60	124,325	-	19,48	2,590	-	-	-	2,469
08.10.16	24	-	63,21	7,00	126,915	-	-	43,73	5,60	124,325	-	19,48	2,590	-	-	-	2,469
09.10.16	24	-	63,21	7,00	126,915	-	-	43,73	5,60	124,325	-	19,48	2,590	-	-	-	2,469
10.10.16	24	-	63,21	7,00	126,915	-	-	43,73	5,60	124,325	-	19,48	2,590	-	-	-	2,469
11.10.16	24	-	63,21	7,00	126,915	-	-	43,73	5,60	124,325	-	19,48	2,590	-	-	-	2,469
12.10.16	24	-	63,21	7,00	126,915	-	-	43,73	5,60	124,325	-	19,48	2,590	-	-	-	2,469
13.10.16	24	-	63,21	7,00	126,915	-	-	43,73	5,60	124,325	-	19,48	2,590	-	-	-	2,469
14.10.16	24	-	63,21	7,00	126,915	-	-	43,73	5,60	124,325	-	19,48	2,590	-	-	-	2,469
15.10.16	24	-	63,21	7,00	126,915	-	-	43,73	5,60	124,325	-	19,48	2,590	-	-	-	2,469
16.10.16	24	-	63,21	7,00	126,915	-	-	43,73	5,60	124,325	-	19,48	2,590	-	-	-	2,469
17.10.16	24	-	63,21	7,00	126,915	-	-	43,73	5,60	124,325	-	19,48	2,590	-	-	-	2,469
18.10.16	24	-	63,21	7,00	126,915	-	-	43,73	5,60	124,325	-	19,48	2,590	-	-	-	2,469
19.10.16	24	-	63,21	7,00	126,915	-	-	43,73	5,60	124,325	-	19,48	2,590	-	-	-	2,469
20.10.16	24	-	63,21	7,00	126,915	-	-	43,73	5,60	124,325	-	19,48	2,590	-	-	-	2,469
21.10.16	24	-	63,40	7,00	126,940	-	-	43,96	5,60	124,360	-	19,44	2,580	0,00	0,00	0,00	2,465
22.10.16	24	-	63,01	7,00	126,890	-	-	43,49	5,60	124,290	-	19,52	2,600	0,00	0,00	0,00	2,473
Среднее	24,00	-	61,00	7,00	125,484	-	-	42,94	5,60	122,573	-	18,06	2,911	-	-	-	2,302
Итого	720,0	-	-	7,00	3764,520	0,000	-	-	5,60	3677,190	0,000	-	87,330	0,00	0,00	0,00	69,07

Ориентировочно до конца месяца(+): 1142,235
 Корректировка за прошлый месяц (-): 274,920
Итого за октябрь 2016: 4631,835
 1118,925
 265,389
 4530,726
 23,310
 9,531
 101,109
 22,22
 6,44
 84,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.09.16 04:00	29358,610	-	28769,430	-	0,000	0,000	531,504	
04.10.16 04:00	30721,550	-	30094,570	-	0,000	0,000	549,887	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов
 Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв = 0
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета 84,85 Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата: 31.10.2016