

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-4 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44897

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв =

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.09.16	24	-	68,49	10,30	134,260	-	-	43,07	5,60	134,260	-	25,42	0,000	0,00	0,00	0,00	3,422
24.09.16	24	-	67,45	10,30	151,480	-	-	45,06	5,60	151,480	-	22,39	0,000	0,00	0,00	0,00	3,404
25.09.16	24	-	67,72	10,30	152,250	-	-	45,92	5,60	152,250	-	21,80	0,000	0,00	0,00	0,00	3,327
26.09.16	24	-	58,41	10,30	160,350	-	-	42,88	5,60	160,350	-	15,53	0,000	0,00	0,00	0,00	2,496
27.09.16	24	-	44,37	10,30	155,740	-	-	35,36	5,60	155,740	-	9,01	0,000	0,00	0,00	0,00	1,416
28.09.16	24	-	43,67	10,30	130,900	-	-	33,38	5,60	130,900	-	10,29	0,000	0,00	0,00	0,00	1,355
29.09.16	24	-	43,59	10,30	130,860	-	-	33,10	5,60	130,860	-	10,49	0,000	0,00	0,00	0,00	1,384
30.09.16	24	-	43,95	10,30	128,450	-	-	33,34	5,60	128,450	-	10,61	0,000	0,00	0,00	0,00	1,372
01.10.16	24	-	43,66	10,30	127,920	-	-	33,08	5,60	127,920	-	10,58	0,000	0,00	0,00	0,00	1,363
02.10.16	24	-	43,60	10,30	127,290	-	-	32,67	5,60	127,290	-	10,93	0,000	0,00	0,00	0,00	1,405
03.10.16	24	-	43,84	10,30	127,290	-	-	32,65	5,60	127,290	-	11,19	0,000	0,00	0,00	0,00	1,434
04.10.16	24	-	42,61	10,30	127,520	-	-	31,80	5,60	127,520	-	10,81	0,000	0,00	0,00	0,00	1,388
05.10.16	24	-	41,57	10,30	125,710	-	-	30,97	5,60	125,710	-	10,60	0,000	0,00	0,00	0,00	1,341
06.10.16	24	-	43,81	10,30	122,620	-	-	31,48	5,60	122,620	-	12,33	0,000	0,00	0,00	0,00	1,519
07.10.16	24	-	45,01	10,30	120,010	-	-	31,77	5,60	120,010	-	13,24	0,000	0,00	0,00	0,00	1,599
08.10.16	24	-	49,24	10,30	118,840	-	-	33,38	5,60	118,840	-	15,86	0,000	0,00	0,00	0,00	1,893
09.10.16	24	-	47,67	10,30	129,130	-	-	33,29	5,60	129,130	-	14,38	0,000	0,00	0,00	0,00	1,864
10.10.16	24	-	50,40	10,30	136,680	-	-	34,53	5,60	136,680	-	15,87	0,000	0,00	0,00	0,00	2,178
11.10.16	24	-	53,02	10,30	133,570	-	-	35,55	5,60	133,570	-	17,47	0,000	0,00	0,00	0,00	2,339
12.10.16	24	-	52,87	10,30	126,810	-	-	34,98	5,60	126,810	-	17,89	0,000	0,00	0,00	0,00	2,276
13.10.16	24	-	53,90	10,30	124,730	-	-	34,90	5,60	124,730	-	19,00	0,000	0,00	0,00	0,00	2,379
14.10.16	24	-	57,21	10,30	129,050	-	-	36,68	5,60	129,050	-	20,53	0,000	0,00	0,00	0,00	2,656
15.10.16	24	-	61,60	10,30	127,880	-	-	38,65	5,60	127,880	-	22,95	0,000	0,00	0,00	0,00	2,942
16.10.16	24	-	61,88	10,30	136,910	-	-	39,84	5,60	136,910	-	22,04	0,000	0,00	0,00	0,00	3,025
17.10.16	24	-	61,66	10,30	132,770	-	-	39,51	5,60	132,770	-	22,15	0,000	0,00	0,00	0,00	2,949
18.10.16	24	-	61,86	10,30	126,960	-	-	39,03	5,60	126,960	-	22,83	0,000	0,00	0,00	0,00	2,906
19.10.16	24	-	59,97	10,30	128,350	-	-	38,09	5,60	128,350	-	21,88	0,000	0,00	0,00	0,00	2,813
20.10.16	24	-	62,73	10,30	129,380	-	-	39,04	5,60	129,380	-	23,69	0,000	0,00	0,00	0,00	3,074
21.10.16	24	-	63,17	10,30	129,610	-	-	39,32	5,60	129,610	-	23,85	0,000	0,00	0,00	0,00	3,098
22.10.16	24	-	62,74	10,30	129,620	-	-	39,10	5,60	129,620	-	23,64	0,000	0,00	0,00	0,00	3,068
Среднее	24,00	-	53,39	10,30	132,098	-	-	36,41	5,60	132,098	-	16,98	-	-	-	-	2,256
Итого	720,0	-			3962,940	0,000				3962,940	0,000		0,000	0,00	0,00	0,00	67,69

Ориентировочно до конца месяца(+)

1174,629

1174,629

0,000

26,91

Корректировка за прошлый месяц (-)

359,943

357,794

2,149

8,20

Итого за октябрь 2016 :

4777,626

4779,774

-2,149

86,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.09.16 04:00	35403,410	-	35381,850	-	0,000	0,000	641,755	
23.10.16 03:00	39361,700	-	39340,140	-	0,000	0,000	709,294	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0

86,40 Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

расчетная по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИИМЛ УСЛОВНО
 по зимке до получения АКТА допуска УУ
 Дата: 31.10.2016