

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2016**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-4  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-5 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 185262

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 50

Обратн.тр. ПРЭМ 50

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв =

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  **лето:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ 

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.09.16	24	-	68,17	10,30	130,180	-	-	39,00	5,60	130,180	-	29,17	0,000	0,00	0,00	0,00	3,803
24.09.16	24	-	67,03	10,30	144,890	-	-	40,45	5,60	144,890	-	26,58	0,000	0,00	0,00	0,00	3,861
25.09.16	24	-	67,38	10,30	142,640	-	-	40,49	5,60	142,640	-	26,89	0,000	0,00	0,00	0,00	3,842
26.09.16	24	-	59,22	10,30	122,000	-	-	36,84	5,60	122,000	-	22,38	0,000	0,00	0,00	0,00	2,728
27.09.16	24	-	44,18	10,30	115,340	-	-	30,74	5,60	115,340	-	13,44	0,000	0,00	0,00	0,00	1,555
28.09.16	24	-	43,41	10,30	109,200	-	-	29,67	5,60	109,200	-	13,74	0,000	0,00	0,00	0,00	1,507
29.09.16	24	-	43,39	10,30	113,440	-	-	29,72	5,60	113,440	-	13,67	0,000	0,00	0,00	0,00	1,558
30.09.16	24	-	43,73	10,30	113,390	-	-	30,08	5,60	113,390	-	13,65	0,000	0,00	0,00	0,00	1,553
01.10.16	24	-	43,43	10,30	113,420	-	-	29,82	5,60	113,420	-	13,61	0,000	0,00	0,00	0,00	1,550
02.10.16	24	-	43,37	10,30	113,260	-	-	29,43	5,60	113,260	-	13,94	0,000	0,00	0,00	0,00	1,587
03.10.16	24	-	43,61	10,30	112,590	-	-	29,29	5,60	112,590	-	14,32	0,000	0,00	0,00	0,00	1,620
04.10.16	24	-	42,36	10,30	112,230	-	-	28,54	5,60	112,230	-	13,82	0,000	0,00	0,00	0,00	1,557
05.10.16	24	-	41,34	10,30	111,500	-	-	27,92	5,60	112,180	-	13,42	-0,680	0,00	0,00	0,00	1,503
06.10.16	24	-	43,92	10,30	133,580	-	-	29,89	5,60	133,710	-	14,03	-0,130	0,00	0,00	0,00	1,884
07.10.16	24	-	44,94	10,30	142,820	-	-	30,67	5,60	142,820	-	14,27	0,000	0,00	0,00	0,00	2,046
08.10.16	24	-	49,01	10,30	139,770	-	-	32,10	5,60	139,770	-	16,91	0,000	0,00	0,00	0,00	2,371
09.10.16	24	-	47,47	10,30	146,150	-	-	31,89	5,60	146,150	-	15,58	0,000	0,00	0,00	0,00	2,288
10.10.16	24	-	50,30	10,30	147,130	-	-	32,63	5,60	147,130	-	17,67	0,000	0,00	0,00	0,00	2,606
11.10.16	24	-	52,77	10,30	141,080	-	-	33,21	5,60	140,970	-	19,56	0,110	0,00	0,00	0,00	2,768
12.10.16	24	-	50,18	10,30	144,787	-	-	32,58	5,60	144,750	-	17,60	0,037	0,00	0,00	0,00	2,554
13.10.16	24	-	50,18	10,30	144,787	-	-	32,58	5,60	144,750	-	17,60	0,037	0,00	0,00	0,00	2,554
14.10.16	24	-	57,04	10,30	132,760	-	-	33,50	5,60	132,760	-	23,54	0,000	0,00	0,00	0,00	3,131
15.10.16	24	-	61,25	10,30	135,450	-	-	35,48	5,60	135,450	-	25,77	0,000	0,00	0,00	0,00	3,495
16.10.16	24	-	61,56	10,30	139,850	-	-	36,21	5,60	139,850	-	25,35	0,000	0,00	0,00	0,00	3,551
17.10.16	24	-	61,96	10,30	184,780	-	-	40,30	5,60	184,780	-	21,66	0,000	0,00	0,00	0,00	4,012
18.10.16	24	-	61,61	10,30	229,420	-	-	42,48	5,60	229,420	-	19,13	0,000	0,00	0,00	0,00	4,404
19.10.16	24	-	59,79	10,30	227,680	-	-	41,31	5,60	227,680	-	18,48	0,000	0,00	0,00	0,00	4,220
20.10.16	24	-	62,66	10,30	227,520	-	-	42,46	5,60	227,520	-	20,20	0,000	0,00	0,00	0,00	4,612
21.10.16	24	-	62,97	10,30	226,860	-	-	42,71	5,60	226,860	-	20,26	0,000	0,00	0,00	0,00	4,610
22.10.16	24	-	62,58	10,30	226,960	-	-	42,54	5,60	226,960	-	20,04	0,000	0,00	0,00	0,00	4,560
Среднее	24,00	-	53,03	10,30	147,515	-	-	34,48	5,60	147,536	-	18,54	-0,021	-	-	-	2,796
Итого	720,0				4425,463	0,000				4426,090	0,000		-0,627	0,00	0,00	0,00	83,89

Ориентировочно до конца месяца(+)

1881,090

Корректировка за прошлый месяц (-)

348,331

**Итого за октябрь 2016 :**

5958,222

1881,090

345,749

5961,431

0,000

2,583

-3,210

38,53

9,85

112,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.09.16 04:00	49773,590	-	49757,850	-	0,000	0,000	952,952	
23.10.16 03:00	54169,110	-	54133,990	-	0,000	0,000	1037,806	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета 112,57 Гкал

Главный инженер  
(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплоснабжения  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до получения АКТА допуска УУ  
 Дата: 31.10.2016