Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 25-3 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник ТЭЦ-22

Договор: 6641.038.1
Строит.Адрес: Караваевская 25-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207266-ч(с)-1016.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207266 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,1095 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=105,504 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 20.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
20.09.16	24,00	-	170,99	170,99	0,00	14,46	14,54	-0,08	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
21.09.16	24,00	-	170,99	170,99	0,00	40,91	36,97	3,94	7,00	5,00	0,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,67
22.09.16	24,00	-	170,99	170,99	0,00	40,91	36,97	3,94	7,00	5,00	0,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,67
23.09.16	24,00	-	170,99	170,99	0,00	40,24	36,51	3,73	7,00	5,00	0,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,64
24.09.16	24,00	-	170,99	170,99	0,00	41,32	37,23	4,09	7,00	5,00	0,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,70
25.09.16	24,00	-	170,99	170,99	0,00	41,17	37,16	4,01	7,00	5,00	0,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,69
26.09.16	24,00	-	170,99	170,99	0,00	41,18	37,18	4,00	7,00	5,00	0,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,68
27.09.16	24,00	-	170,99	170,99	0,00	42,23	37,83	4,40	7,00	5,00	0,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,75
28.09.16	24,00	-	170,99	170,99	0,00	42,28	37,98	4,30	7,00	5,00	0,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,74
29.09.16	24,00	-	170,99	170,99	0,00	38,39	35,00	3,39	7,00	5,00	0,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,58
30.09.16	24,00	-	170,99	170,99	0,00	32,85	31,69	1,16	7,00	5,00	0,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,20
01.10.16	24,00	-	170,99	170,99	0,00	29,73	28,99	0,74	7,00	5,00	0,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,13
02.10.16	24,00	-	170,99	170,99	0,00	38,50	34,98	3,52	7,00	5,00	0,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,60
03.10.16	24,00	-	170,99	170,99	0,00	29,84	28,24	1,60	7,00	5,00	0,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,27
04.10.16	24,00	-	170,99	170,99	0,00	37,95	34,16	3,79	7,00	5,00	0,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,65
05.10.16	24,00	-	170,99	170,99	0,00	41,91	37,43	4,48	7,00	5,00	0,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,77
06.10.16	24,00	-	170,99	170,99	0,00	42,04	37,45	4,59	7,00	5,00	0,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,78
07.10.16	24,00	-	170,99	170,99	0,00	36,06	32,66	3,40	7,00	5,00	0,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,58
08.10.16	24,00	-	170,99	170,99	0,00	43,81	38,88	4,93	7,00	5,00	0,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,84
09.10.16	24,00	-	170,99	170,99	0,00	43,74	38,62	5,12	7,00	5,00	0,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,88
10.10.16	24,00	-	170,99	170,99	0,00	43,96	38,76	5,20	7,00	5,00	0,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,89
11.10.16	24,00	-	170,99	170,99	0,00	46,55	40,73	5,82	7,00	5,00	1,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,00
12.10.16	24,00	-	170,99	170,99	0,00	47,23	41,27	5,96	7,00	5,00	1,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,02
13.10.16	24,00	-	170,99	170,99	0,00	48,81	42,41	6,40	7,00	5,00	1,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,09
14.10.16	24,00	-	170,99	170,99	0,00	51,61	44,44	7,17	7,00	5,00	1,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,23
15.10.16	24,00	-	170,99	170,99	0,00	50,98	44,10	6,88	7,00	5,00	1,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,18
16.10.16	24,00	-	170,99	170,99	0,00	51,61	44,60	7,01	7,00	5,00	1,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,20
17.10.16	24,00	-	170,99	170,99	0,00	51,47	44,57	6,90	7,00	5,00	1,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,18
18.10.16	24,00	-	170,99	170,99	0,00	52,40	45,52	6,88	7,00	5,00	1,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,18
19.10.16	24,00	-	170,99	170,99	0,00	50,02	43,21	6,81	7,00	5,00	1,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,16
20.10.16	24,00	-	170,99	170,99	0,00	50,16	43,44	6,72	7,00	5,00	1,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,15
21.10.16	24,00	-	170,99	170,99	0,00	50,89	43,97	6,92	7,00	5,00	1,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,18
22.10.16	24,00	-	170,99	170,99	0,00	51,42	44,32	7,10	7,00	5,00	1,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,21
Среднее	24,00	-	170,99	170,99	-	42,63	37,93	4,69	7,00	5,00	0,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80
Итого	792,00		5642,60	5642,60	0,00						26,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	26,49

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	13.09.16 02:00	49167,41	46169,05	0,00	-	0,00	-	451,90	-	-
	13.09.16 02:00	49167,41	46169,05	0,00	-	0,00	-	451,90	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **26,49** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 25 ОКТ 2016 г.

печать энергосбыта