Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 25-3 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник ТЭЦ-22

Договор: 6641.038.1
Строит.Адрес: Караваевская 25-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205763-ч(с)-1016.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205763 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,1095 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=105,504 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 18.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
19.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,27	14,31	-0,04	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
20.09.16	24,00	-	6,30	6,30	0,00	61,74	26,21	35,53	7,00	5,00	0,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,22
21.09.16	24,00	-	10,68	10,69	-0,01	60,31	25,29	35,02	7,00	5,00	0,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,38
22.09.16	24,00	-	57,07	57,07	0,00	40,84	34,48	6,36	7,00	5,00	0,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,38
23.09.16	24,00	-	109,69	109,69	0,00	40,56	35,39	5,17	7,00	5,00	0,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,57
24.09.16	24,00	-	107,09	107,09	0,00	40,93	35,72	5,21	7,00	5,00	0,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,56
25.09.16	24,00	-	107,01	107,01	0,00	41,15	35,91	5,24	7,00	5,00	0,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,57
26.09.16	24,00	-	103,75	103,75	0,00	41,29	35,95	5,34	7,00	5,00	0,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,56
27.09.16	24,00	-	100,84	100,84	0,00	42,83	36,98	5,85	7,00	5,00	0,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,59
28.09.16	24,00	-	102,13	102,13	0,00	40,22	35,27	4,95	7,00	5,00	0,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,51
29.09.16	24,00	-	104,30	104,30	0,00	38,35	33,97	4,38	7,00	5,00	0,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,46
30.09.16	24,00	-	34,64	34,44	0,20	34,17	31,50	2,67	7,00	5,00	0,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,11
01.10.16	24,00	-	100,07	100,07	0,00	38,32	33,41	4,91	7,00	5,00	0,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,50
02.10.16	24,00	-	102,58	102,58	0,00	38,38	33,70	4,68	7,00	5,00	0,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,48
03.10.16	24,00	-	102,37	102,37	0,00	29,27	26,83	2,44	7,00	5,00	0,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,25
04.10.16	24,00	-	101,17	101,17	0,00	39,91	34,46	5,45	7,00	5,00	0,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,56
05.10.16	24,00	-	101,85	101,85	0,00	41,98	36,02	5,96	7,00	5,00	0,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,61
06.10.16	24,00	-	102,18	102,18	0,00	41,31	35,53	5,78	7,00	5,00	0,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,60
07.10.16	24,00	-	108,20	108,20	0,00	37,49	32,44	5,05	7,00	5,00	0,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,55
08.10.16	24,00	-	106,49	106,49	0,00	43,74	37,04	6,70	7,00	5,00	0,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,72
09.10.16	24,00	-	103,47	103,47	0,00	43,70	36,81	6,89	7,00	5,00	0,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,72
10.10.16	24,00	-	106,00	106,00	0,00	44,87	37,64	7,23	7,00	5,00	0,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,77
11.10.16	24,00	-	106,23	106,23	0,00	47,00	39,14	7,86	7,00	5,00	0,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,84
12.10.16	24,00	-	105,97	105,97	0,00	47,83	39,65	8,18	7,00	5,00	0,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,87
13.10.16	24,00	-	105,87	105,87	0,00	50,07	41,06	9,01	7,00	5,00	0,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,96
14.10.16	24,00	-	105,74	105,74	0,00	50,90	41,77	9,13	7,00	5,00	0,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,97
15.10.16	24,00	-	105,63	105,63	0,00	51,20	42,04	9,16	7,00	5,00	0,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,97
16.10.16	24,00	-	105,58	105,58	0,00	51,82	42,47	9,35	7,00	5,00	0,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,99
17.10.16	24,00	-	109,54	109,54	0,00	51,48	42,56	8,92	7,00	5,00	0,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,98
18.10.16	24,00	-	105,87	105,87	0,00	51,40	42,31	9,09	7,00	5,00	0,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,96
19.10.16	24,00	-	105,14	105,14	0,00	49,59	40,80	8,79	7,00	5,00	0,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,93
20.10.16	24,00	-	106,00	106,00	0,00	50,71	41,44	9,27	7,00	5,00	0,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,99
21.10.16	24,00	-	105,84	105,84	0,00	50,89	41,58	9,31	7,00	5,00	0,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,98
22.10.16	24,00	-	105,69	105,69	0,00	51,37	41,86	9,51	7,00	5,00	1,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,00
Среднее	24,00	-	92,68	92,67	0,01	44,11	35,93	8,19	7,00	5,00	0,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,65
Итого	816,00		3150,98	3150,79	0,19						22,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	22,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	19.09.16 03:00	33318,99	33317,22	0,00	-	0,00	-	307,17	-	-
	23.10.16 03:00	36478,77	36476,81	0,00	-	0,00	-	329,31	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **22,06** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ОКТ 2016
«____» _____ г.