Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 31-3 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник ТЭЦ-22

Договор:
Строит.Адрес: Караваевская 31-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205537-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205537 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 19.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
19.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	13,77	13,86	-0,09	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
20.09.16	24,00	-	18,95	18,95	0,00	64,02	32,56	31,46	7,00	5,00	0,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,60
21.09.16	24,00	-	36,80	36,80	0,00	63,66	31,72	31,94	7,00	5,00	1,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,17
22.09.16	24,00	-	190,64	190,64	0,00	41,58	37,48	4,10	7,00	5,00	0,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,81
23.09.16	24,00	-	373,84	373,84	0,00	40,64	37,85	2,79	7,00	5,00	1,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,06
24.09.16	24,00	-	363,74	363,74	0,00	41,04	38,22	2,82	7,00	5,00	1,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,04
25.09.16	24,00	-	363,52	363,52	0,00	41,25	38,39	2,86	7,00	5,00	1,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,05
26.09.16	24,00	-	347,05	347,05	0,00	41,39	38,44	2,95	7,00	5,00	1,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,04
27.09.16	24,00	-	332,94	332,94	0,00	42,94	39,64	3,30	7,00	5,00	1,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,11
28.09.16	24,00	-	336,94	336,94	0,00	40,30	37,54	2,76	7,00	5,00	0,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,94
29.09.16	24,00	-	343,97	343,97	0,00	38,44	35,96	2,48	7,00	5,00	0,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,86
30.09.16	24,00	-	113,53	113,53	0,00	34,51	32,98	1,53	7,00	5,00	0,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,18
01.10.16	24,00	-	327,73	327,73	0,00	38,45	35,69	2,76	7,00	5,00	0,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,91
02.10.16	24,00	-	337,74	337,74	0,00	38,45	35,87	2,58	7,00	5,00	0,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,88
03.10.16	24,00	-	337,32	337,32	0,00	29,21	27,98	1,23	7,00	5,00	0,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,43
04.10.16	24,00	-	336,83	336,83	0,00	39,90	36,97	2,93	7,00	5,00	1,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,00
05.10.16	24,00	-	347,67	347,67	0,00	42,06	38,81	3,25	7,00	5,00	1,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,14
06.10.16	24,00	-	351,13	351,13	0,00	41,45	38,40	3,05	7,00	5,00	1,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,08
07.10.16	24,00	-	364,69	364,69	0,00	37,55	34,84	2,71	7,00	5,00	1,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,00
08.10.16	24,00	-	359,44	359,44	0,00	43,86	40,26	3,60	7,00	5,00	1,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,31
09.10.16	24,00	-	349,03	349,03	0,00	43,91	40,16	3,75	7,00	5,00	1,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,32
10.10.16	24,00	-	357,30	357,30	0,00	44,99	41,14	3,85	7,00	5,00	1,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,39
11.10.16	24,00	-	358,19	358,19	0,00	47,13	42,96	4,17	7,00	5,00	1,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,50
12.10.16	24,00	-	357,32	357,32	0,00	47,96	43,63	4,33	7,00	5,00	1,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,56
13.10.16	24,00	-	357,11	357,11	0,00	50,24	45,44	4,80	7,00	5,00	1,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,73
14.10.16	24,00	-	356,84	356,84	0,00	51,08	46,22	4,86	7,00	5,00	1,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,75
15.10.16	24,00	-	356,51	356,51	0,00	51,39	46,50	4,89	7,00	5,00	1,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,75
16.10.16	24,00	-	356,40	356,40	0,00	52,00	47,00	5,00	7,00	5,00	1,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,79
17.10.16	24,00	-	369,56	369,56	0,00	51,65	46,85	4,80	7,00	5,00	1,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,79
18.10.16	24,00	-	357,22	357,22	0,00	51,57	46,66	4,91	7,00	5,00	1,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,77
19.10.16	24,00	-	353,85	353,85	0,00	49,77	45,05	4,72	7,00	5,00	1,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,68
20.10.16	24,00	-	356,88	356,88	0,00	50,88	45,91	4,97	7,00	5,00	1,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,78
21.10.16	24,00	-	356,49	356,49	0,00	51,06	46,06	5,00	7,00	5,00	1,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,79
22.10.16	24,00	-	355,95	355,95	0,00	51,54	46,42	5,12	7,00	5,00	1,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,84
Среднее	24,00	-	311,27	311,27	-	44,40	39,22	5,18	7,00	5,00	1,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,21
Итого	816,00		10583,12	10583,12	0,00						41,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	41,04

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	19.09.16 03:00	81896,38	81906,12	0,00	-	0,00	-	414,85	-	-
	23.10.16 03:00	92509,15	92518,89	0,00	-	0,00	-	456,04	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **41,04** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Подпись потребителя _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 ОКТ 2016

печать энергосбыта

«____» _____ г.