

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 32-1, СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 211186
 расходомер

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmin Gmax Термопреобр.

Tхв = 10,3
 Преобр. давления

Подающий тр.
 Обратн.тр.
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср. час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Gот ф. = т/сут Gгвс ф. = т/сут Qот.ф. = Гкал/мес Qот.ср.ф. = Гкал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС			Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал	
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см					V4, м.куб
23.09.16	-		66,13	8,22	62,630	-	27,07	6,88	0,920	-	-	39,06	61,710	4,119
24.09.16	-		65,12	8,27	53,903	-	28,72	6,61	1,040	-	-	36,40	52,863	3,482
25.09.16	-		65,12	8,27	53,903	-	28,72	6,61	1,040	-	-	36,40	52,863	3,482
26.09.16	-		65,12	8,27	53,903	-	28,72	6,61	1,040	-	-	36,40	52,863	3,482
27.09.16	-		64,80	8,28	53,420	-	28,72	6,61	1,040	-	-	36,40	52,863	3,482
28.09.16	-		64,95	8,23	52,670	-	29,28	6,60	1,060	-	-	35,52	52,360	3,431
29.09.16	-		65,61	8,31	55,620	-	28,89	6,58	1,030	-	-	36,06	51,640	3,391
30.09.16	-		45,66	7,48	77,020	-	28,00	6,66	1,030	-	-	37,61	54,590	3,625
01.10.16	-		62,32	8,26	59,140	-	25,55	6,13	0,990	-	-	20,11	76,030	3,497
02.10.16	-		65,12	8,27	53,903	-	26,52	6,69	1,110	-	-	35,80	58,030	3,658
03.10.16	-		65,12	8,27	53,903	-	28,72	6,61	1,040	-	-	36,40	52,863	3,482
04.10.16	-		65,12	8,27	53,903	-	28,72	6,61	1,040	-	-	36,40	52,863	3,482
05.10.16	-		65,12	8,27	53,903	-	28,72	6,61	1,040	-	-	36,40	52,863	3,482
06.10.16	-		65,12	8,27	53,903	-	28,72	6,61	1,040	-	-	36,40	52,863	3,482
07.10.16	-		65,12	8,27	53,903	-	28,72	6,61	1,040	-	-	36,40	52,863	3,482
08.10.16	-		65,12	8,27	53,903	-	28,72	6,61	1,040	-	-	36,40	52,863	3,482
09.10.16	-		65,12	8,27	53,903	-	28,72	6,61	1,040	-	-	36,40	52,863	3,482
10.10.16	-		65,12	8,27	53,903	-	28,72	6,61	1,040	-	-	36,40	52,863	3,482
11.10.16	-		65,12	8,27	53,903	-	28,72	6,61	1,040	-	-	36,40	52,863	3,482
12.10.16	-		65,12	8,27	53,903	-	28,72	6,61	1,040	-	-	36,40	52,863	3,482
13.10.16	-		65,12	8,27	53,903	-	28,72	6,61	1,040	-	-	36,40	52,863	3,482
14.10.16	-		65,94	8,29	59,010	-	19,96	7,92	0,470	-	-	36,40	52,863	3,482
15.10.16	-		65,19	8,33	58,580	-	20,62	7,97	0,430	-	-	45,98	58,540	3,883
16.10.16	-		65,20	8,32	58,850	-	21,13	7,97	0,410	-	-	44,57	58,150	3,813
17.10.16	-		65,99	8,29	61,950	-	21,20	7,92	0,430	-	-	44,07	58,440	3,831
18.10.16	-		66,48	8,32	56,430	-	21,17	7,96	0,420	-	-	44,79	61,520	4,083
19.10.16	-		66,07	8,32	55,540	-	19,97	7,97	0,410	-	-	45,31	56,010	3,744
20.10.16	-		64,79	8,32	57,060	-	18,74	7,98	0,400	-	-	46,10	55,130	3,662
21.10.16	-		67,06	8,32	55,500	-	18,35	7,98	0,400	-	-	46,05	56,660	3,691
22.10.16	-		68,42	8,16	51,920	-	19,78	7,82	0,430	-	-	48,71	55,100	3,716
23.10.16	-		69,12	8,32	58,940	-	20,12	7,96	0,500	-	-	48,64	51,490	3,544
Среднее	-		64,85	8,25	56,298	-	25,62	7,05	0,833	-	-	49,00	58,440	4,065
Итого	0,0				1688,927	0,000			25,000	0,000	0,00	39,23	55,464	3,617

Ориентировочно до конца месяца(+) 510,866
 Корректировка за прошлый месяц (-) 429,173
Итого за октябрь 2016 : 1770,619
 3,844 4,747 24,098
 507,021 34,08 424,427 27,147 1746,521 115,43686

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
23.09.16 04:00	79831,640	-	19996,390	-	-	4177,657
23.10.16 03:00	84068,520	-	20008,830	-	-	4443,037

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв=10,3
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

10,3
 ООО «Инфралит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

97,80747 Гкал
 Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ЦАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АСТА допуска УУ
 Дата 31.10.2016