

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2016**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-2  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 38, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70  
 Схема подключения: Четырёхтрубная  
**ГВС**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 202704  
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

Термопреобр.

Тхв = 10,3

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч,

Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,

Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,

Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки:

Gот ф. = т/сут

Gвс ф. = т/сут

Qот.ф. = Гкал/мес

Qот.ср.ф. = Гкал/сут

Константные значения:

P1=

P2=

P3=

P4=

T1=

T2=

T3=

T4=

T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС				Обратный трубопровод ГВС				V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал	
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см					V4, м.куб
23.09.16	-		67,22	8,14	39,940	-	0,00	0,00	0,000	-	-	67,22	39,940	2,688
24.09.16	-		66,25	8,11	40,430	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,25	40,430	2,681
25.09.16	-		66,36	8,06	45,980	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,36	45,980	3,054
26.09.16	-		64,58	8,11	41,510	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,58	41,510	2,684
27.09.16	-		66,06	8,20	38,090	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,06	38,090	2,520
28.09.16	-		66,24	8,14	40,970	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,24	40,970	2,713
29.09.16	-		66,79	8,21	36,020	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,79	36,020	2,406
30.09.16	-		45,54	7,38	53,860	-	0,00	0,00	0,000	-	-	45,54	53,860	2,454
01.10.16	-		63,80	8,17	42,860	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,80	42,860	2,733
02.10.16	-		67,20	8,10	45,670	-	0,00	0,00	0,000	-	-	67,20	45,670	3,072
03.10.16	-		49,24	7,56	54,390	-	0,00	0,00	0,000	-	-	49,24	54,390	2,678
04.10.16	-		65,94	8,13	39,440	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,94	39,440	2,603
05.10.16	-		65,47	8,14	41,820	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,47	41,820	2,739
06.10.16	-		61,55	8,21	45,590	-	0,00	0,00	0,000	-	-	61,55	45,590	2,806
07.10.16	-		59,14	8,19	48,770	-	0,00	0,00	0,000	-	-	59,14	48,770	2,885
08.10.16	-		65,60	8,18	42,160	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,60	42,160	2,768
09.10.16	-		65,38	8,17	52,540	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,38	52,540	3,437
10.10.16	-		64,71	8,23	43,890	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,71	43,890	2,842
11.10.16	-		65,70	8,24	40,360	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,70	40,360	2,652
12.10.16	-		65,94	8,16	44,080	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,94	44,080	2,908
13.10.16	-		65,74	8,24	44,950	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,74	44,950	2,959
14.10.16	-		64,78	8,28	40,650	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,78	40,650	2,636
15.10.16	-		64,95	8,27	42,690	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,95	42,690	2,775
16.10.16	-		66,08	8,22	50,220	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,08	50,220	3,320
17.10.16	-		66,07	8,27	43,180	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,07	43,180	2,854
18.10.16	-		65,97	8,26	40,660	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,97	40,660	2,682
19.10.16	-		64,76	8,26	43,260	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,76	43,260	2,803
20.10.16	-		67,11	8,25	42,840	-	0,00	0,00	0,000	-	-	67,11	42,840	2,875
21.10.16	-		68,11	8,10	40,610	-	0,00	0,00	0,000	-	-	68,11	40,610	2,769
22.10.16	-		69,13	8,26	42,260	-	0,00	0,00	0,000	-	-	69,13	42,260	2,924
Среднее	-	-	64,38	8,14	43,656	-	0,00	-	-	-	-	64,38	43,656	2,797
Итого	0,0				1309,690	0,000			0,000	0,000	0,00		1309,690	83,92

Ориентировочно до конца месяца(+)

389,610

Корректировка за прошлый месяц (-)

337,943

**Итого за октябрь 2016 :**

1361,357

0,000

0,000

0,000

389,610

337,943

1361,357

26,01

22,013

87,913571

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
23.09.16 04:00	11968,530	-	0,000	-	-	911,611
23.10.16 03:00	13277,660	-	0,000	-	-	995,499

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= 10,3  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета 74,17203 ГкалГлавный инженер  
(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ПАО «ТЭК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплоснабжения  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до получения Акта допуска УУ  
 31.10.2016  
 Дата \_\_\_\_\_