

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2016**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-2  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 38, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 225926  
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

Термопреобр.

Тхв =

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.09.16	24	-	67,40	6,83	60,550	-	-	33,60	6,93	60,390	-	33,80	0,160	0,00	0,00	0,00	2,048
24.09.16	24	-	66,52	6,99	56,670	-	-	32,47	7,10	56,510	-	34,05	0,160	0,00	0,00	0,00	1,932
25.09.16	24	-	66,77	7,08	52,270	-	-	31,79	7,20	52,050	-	34,98	0,220	0,00	0,00	0,00	1,832
26.09.16	24	-	53,16	7,86	76,300	-	-	31,44	7,90	76,120	-	21,72	0,180	0,00	0,00	0,00	1,653
27.09.16	24	-	44,73	8,47	204,730	-	-	35,84	7,71	204,040	-	8,89	0,690	0,00	0,00	0,00	1,845
28.09.16	24	-	44,66	8,31	307,970	-	-	37,27	6,85	307,970	-	7,39	0,000	0,00	0,00	0,00	2,280
29.09.16	24	-	44,69	8,46	310,150	-	-	37,24	6,98	310,150	-	7,45	0,000	0,00	0,00	0,00	2,313
30.09.16	24	-	30,47	6,85	314,110	-	-	28,12	5,32	314,110	-	2,35	0,000	0,00	0,00	0,00	0,741
01.10.16	24	-	42,24	8,09	319,940	-	-	35,43	6,49	319,940	-	6,81	0,000	0,00	0,00	0,00	2,184
02.10.16	24	-	44,52	8,20	310,970	-	-	37,10	6,70	310,970	-	7,42	0,000	0,00	0,00	0,00	2,309
03.10.16	24	-	30,41	6,94	313,720	-	-	27,50	5,41	313,720	-	2,91	0,000	0,00	0,00	0,00	0,916
04.10.16	24	-	44,56	8,56	313,350	-	-	36,85	7,03	313,350	-	7,71	0,000	0,00	0,00	0,00	2,423
05.10.16	24	-	44,81	8,43	295,640	-	-	36,56	7,09	295,640	-	8,25	0,000	0,00	0,00	0,00	2,442
06.10.16	24	-	44,59	8,23	293,950	-	-	36,49	6,91	293,920	-	8,10	0,030	0,00	0,00	0,00	2,384
07.10.16	24	-	41,07	7,91	294,240	-	-	33,65	6,58	294,170	-	7,42	0,070	0,00	0,00	0,00	2,189
08.10.16	24	-	49,48	8,34	295,670	-	-	39,33	7,00	295,670	-	10,15	0,000	0,00	0,00	0,00	3,002
09.10.16	24	-	51,19	8,27	296,030	-	-	40,36	6,93	296,020	-	10,83	0,010	0,00	0,00	0,00	3,205
10.10.16	24	-	52,31	8,30	300,030	-	-	41,23	6,92	299,930	-	11,08	0,100	0,00	0,00	0,00	3,332
11.10.16	24	-	51,49	8,52	295,280	-	-	40,59	7,19	295,150	-	10,90	0,130	0,00	0,00	0,00	3,222
12.10.16	24	-	56,43	8,39	290,890	-	-	43,27	7,10	290,840	-	13,16	0,050	0,00	0,00	0,00	3,830
13.10.16	24	-	58,80	8,29	300,630	-	-	45,06	6,91	300,620	-	13,74	0,010	0,00	0,00	0,00	4,133
14.10.16	24	-	59,93	8,33	309,620	-	-	46,25	6,86	309,620	-	13,68	0,000	0,00	0,00	0,00	4,240
15.10.16	24	-	57,90	8,21	304,470	-	-	45,06	6,80	304,470	-	12,84	0,000	0,00	0,00	0,00	3,917
16.10.16	24	-	58,00	8,10	299,070	-	-	44,94	6,74	299,070	-	13,06	0,000	0,00	0,00	0,00	3,910
17.10.16	24	-	59,69	8,27	303,920	-	-	46,00	6,86	303,890	-	13,69	0,030	0,00	0,00	0,00	4,162
18.10.16	24	-	63,00	8,35	302,580	-	-	47,75	6,95	302,540	-	15,25	0,040	0,00	0,00	0,00	4,622
19.10.16	24	-	63,72	8,43	299,250	-	-	47,78	7,07	299,250	-	15,94	0,000	0,00	0,00	0,00	4,772
20.10.16	24	-	62,29	8,44	301,750	-	-	46,97	7,06	301,750	-	15,32	0,000	0,00	0,00	0,00	4,625
21.10.16	24	-	64,04	8,45	296,860	-	-	47,77	7,11	296,850	-	16,27	0,010	0,00	0,00	0,00	4,832
22.10.16	24	-	65,16	8,55	289,800	-	-	48,18	7,27	289,800	-	16,98	0,000	0,00	0,00	0,00	4,926
Среднее	24,00	-	52,80	8,08	267,014	-	-	39,40	6,90	266,951	-	13,40	0,063	-	-	-	3,007
Итого	720,0	-	-	-	8010,410	0,000	-	-	-	8008,520	0,000	-	1,890	0,00	0,00	0,00	90,22

Ориентировочно до конца месяца(+)

2691,296

2691,193

0,103

40,95

Корректировка за прошлый месяц (-)

182,354

180,834

1,520

5,53

**Итого за октябрь 2016 :**

10519,351

10518,879

0,473

125,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.09.16 05:00	16013,160	-	15831,240	-	0,000	0,000	280,572	
23.10.16 03:00	24037,010	-	23853,220	-	0,000	0,000	370,855	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв =

0

125,63 Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ  
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплоснабжения  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке на получение АКТА допуска УУ

31.10.2016